Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2235390

Конкурстың № 2547526-1
Конкурстың атауы 2018 жылға ҚР ҚК мұқтажы үшін жанармай мен майлағыш материалдарына техникалық құралдарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу (далалық жанармай қоймасы)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-05 15:18:09 дейін 2018-05-16 15:18:09
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110240002035	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Вопросы по контейнеру №1: 1. Окраску в цвет хаки выполнить в обычном хаки, светлом хаки, темном хаки? 2. Желаемая производительность насосного агрегата, м3/ч(с учетом необходимого количества постов налива)? 3. Какую тонкость фильтрации должен обеспечивать фильтр жидкости, мкм?	2018-05-14 10:03:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! На сообщение № 64339: 1.Текст сообщения: Окраску в цвет хаки выполнить в обычном хаки, светлом хаки, темном хаки? Разъяснение: Допускается выполнение в обычном цвете хаки. 2.Текст сообщения: Желаемая производительность насосного агрегата, м3/ч (с учетом необходимого количества постов налива)? Разъяснение: Не менее 80 м3/час. 3.Текст сообщения: Какую тонкость фильтрации должен обеспечивать фильтр жидкости, мкм? Разъяснение: фильтр жидкости должен обеспечивать номинальную тонкость фильтрации, 100 мкм. 4.Текст сообщения: С какой погрешность учета необходим счетчик

			4. С какой погрешность учета необходим счетчик жидкости, 0,25%, 0,5%? 5. Что подразумевается под автоматизированной системой выдачи топлива? Что должно входить в автоматизированную систему выдачи топлива? Вопросы по контейнеру №2: 1. Крановое устройство какого типа, для каких целей будет использоваться? 2. Грузоподъемность кранового устройства? 3. Контейнер должен включать в себя необходимые перегородки для разделения помещений? Например складскую часть от рабочего места. 4. Следует обеспечить принудительную вентиляцию, утепление, обогрев рабочего места начальника учетно-операционного отделения? 5. Необходимы стеллажи для хранения тары? Вопросы по контейнеру №3: 1. Необходимы стеллажи для хранения тары? Вопросы по			жидкости 0,25%, 0,5%? Разъяснение: Предел допускаемой относительной погрешности, 0,5%. 5.Текст сообщения: Что подразумевается под автоматизированной системой выдачи топлива? Что должно входить в автоматизированную систему выдачи топлива? Разъяснение: Автоматизированная система выдачи топлива это система обеспечивающая точную и своевременную информацию о факте выдаче топлива, контроля его отпуска и дополнительного измерения уровня топлива в резервуарах. Система автоматизированной выдачи должна обеспечить режим технологической безопасности, а также формирование первичной информации для учета выданного (принятого) топлива. Система состоит из датчиков состояния технологического оборудования, датчиков физических величин (температурные датчики, датчики давления, уровнемеры, расходомеры), пусковой аппаратуры электроприводов насосного агрегата, регулирующей, запорной арматуры, и другого оборудования. 6.Текст сообщения: Крановое устройство какого типа, для каких целей будет использоваться? Разъяснение: Крановое устройство представляет собой механический тельфер с крановым устройством, предназначенное для подъема грузов. 7.Текст сообщения: Грузоподъемность кранового устройства? Разъяснение: грузоподъемность - 1000 кг. 8.Текст сообщения: Контейнер должен включать в себя необходимые перегородки для разделения помещений? Например складскую часть от рабочего места. Разъяснение: Нет необходимости разделения помещений перегородками. 9.Текст

			контейнеру №4: 1. Следует обеспечить принудительную вентиляцию, утепление, обогрев контейнера? Заранее благодарим Вас за ответы!			сообщения: Следует обеспечить принудительную вентиляцию, утепление, обогрев рабочего места начальника учетно-операционного отделения? Разъяснение: Допускается. 10.Текст сообщения: Необходимы стеллажи для хранения тары? Разъяснение: Допускается. 11.Текст сообщения: Следует обеспечить принудительную вентиляцию, утепление, обогрев контейнера? Разъяснение: Допускается.
2	110240002035	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, уважаемый Организатор! Список уточняющих вопросов по ТЗ на ПСГ 600м3 Вопросы по ПСГ: 1. Резервные эластичные резервуары объемом 25м3, всего нужно 2шт, один для ДТ и один для бензина? 2. Исполнение резервуаров бесшовное, что под этим понимается? Эластичную емкость объемом 25м3 не возможно изготовить полностью без швов, т.к. материал из которого делаются емкости поставляется в рулонах шириной до 3-5м. Ориентировочные размеры емкости объемом 25 м3 6,5м х6,25м, таким образом для изготовления емкости в бесшовном	2018-05-14 10:01:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! На сообщение № 64337: 1.Текст сообщения: Резервные эластичные резервуары объемом 25м3, всего нужно 2шт, один для ДТ и один для бензина? Разъяснение: В целях обеспечения сохранности нефтепродуктов при выходе из строя каких-либо основных эластичных резервуаров, резервные эластичные резервуары объемом 25 м3 в количестве 2 шт. необходимы как для содержания дизельного топлива, так и автомобильного бензина. 2.Текст сообщения: Исполнение резервуаров бесшовное, что под этим понимается? Разъяснение: Оболочка эластичных резервуаров изготавливается из нескольких отдельных полотен, которые соединяются между собой внахлестку, образуя полотнище. Места соединения полотен завариваются с обеих сторон специальными эластичными лентами. 3.Текст сообщения: Какой внутренний диаметр сливо-наливных и дренажных отводов необходимо выполнить? Разъяснение: Сливно-наливные и дренажные отводы должны быть выполнены в искробезопасном исполнении с внутренним диаметром 50 мм (ДУ-50 мм), 75 мм (ДУ-75 мм). 4.Текст сообщения: 4.1 Какой внутренний диаметр должен иметь

			исполнении необходимая ширина рулона составит не менее 12,5 м. В свою очередь сварной шов не снижает прочность резервуара, а так же не оказывает влияние на герметичные свойства резервуара. 3. Какой внутренний диаметр сливо-наливных и дренажных отводов необходимо выполнить? 4. Обвязка ПСГ: 4.1 Какой внутренний диаметр должен иметь центральный коллектор под ДТ? Материал центрального коллектора под ДТ (гибкие рукава/стальная труба)? 4.2 Какой внутренний диаметр должен иметь центральный коллектор под Бензин? Материал центрального коллектора под Бензин (гибкие рукава/стальная труба)? 4.3 Какой размер внутреннего диаметра гибких рукавов выбрать для соединение мягких резервуаров с центральным коллектором? Необходимо включить в			центральный коллектор под ДТ? Материал центрального коллектора под ДТ (гибкие рукава/стальная труба)? 4.2 Какой внутренний диаметр должен иметь центральный коллектор под Бензин? Материал центрального коллектора под Бензин (гибкие рукава/стальная труба)? 4.3 Какой размер внутреннего диаметра гибких рукавов выбрать для соединение мягких резервуаров с центральным коллектором? Необходимо включить в обвязку БРС соединения? Какой тип БРС необходим? Разъяснение по п.4.1 и 4,2: Внутренние диаметры центрального коллектора под автомобильный бензин и дизельное топливо необходимо исполнить размерами в соответствии с требованием действующих ГОСТов и обеспечивающих быстрое заполнение эластичных резервуаров. Материал центрального коллектора – сталь. Разъяснение по п.4.3: Внутренние диаметры гибких рукавов для соединения с центральным коллектором необходимо исполнить с учетом условных диаметров сливно-наливных отводов и переходников на центральный коллектор из материала, стойкого к воздействию нефтепродуктов. 5.Текст сообщения: Какое количество мачт системы освещения необходимо? Разъяснение: На полевом складе горючего предусматривается устройство прожекторного освещения территории и сооружений. Прожекторные мачты располагаются на расстоянии не менее 10 м. от резервуаров за пределами обваловывания, при этом количество мачт системы освещения должны обеспечивать полное освещение для работы в темное время суток. 6.Текст сообщения: Система измерения

			обвязку БРС соединения? Какой тип БРС необходим? 5. Какое количество мачт системы освещения необходимо? 6. Система измерения уровня и температуры нефтепродукта в резервуарах, представляет собой устройство с установкой на каждый резервуар или мобильное переносное устройство? Тип системы измерения? 7. Стальное каре на группу из скольких резервуаров? Пологи согласно ТЗ под каждый резервуар, каким образом обеспечить герметичность группы резервуаров в стальном каре на группу? Выполнить стальное каре под каждый резервуар? 8. Маскировочная сеть какого цвета и типа необходима? 9. ДГУ 25 кВт – необходима ли система АВР? Напряжение 220В или 380В? ДГУ планируется использовать для нужд ПСГ (питание насосов, освещение,			уровня и температуры нефтепродукта в резервуарах, представляет собой устройство с установкой на каждый резервуар или мобильное переносное устройство? Тип системы измерения? Разъяснение: Устройства системы измерения уровня и температуры нефтепродукта устанавливаются на каждый резервуар. Установленная система должна обеспечивать достоверное измерение уровня и температуры нефтепродуктов. 7.Текст сообщения: Стальное каре на группу из скольких резервуаров? Пологи согласно ТЗ под каждый резервуар, каким образом обеспечить герметичность группы резервуаров в стальном каре на группу? Выполнить стальное каре под каждый резервуар? Разъяснение: Для обеспечения штатной и безаварийной работы полевого склада горючего эластичные резервуары размещаются внутри стального каре, оснащенного противофильтрационными пологами. Стальные каре устанавливаются на каждую группу резервуаров, состоящую из 4 эластичных резервуаров ПЭР-25. 8.Текст сообщения: Маскировочная сеть какого цвета и типа необходима? Разъяснение: Необходима маскировочная сеть для маскировки полевого склада горючего от визуально-оптических средств разведки на пустынно – степных фонах. Маскировочное покрытие состоит из 144 стандартных элементов размером 3х6 м каждый, соединенных между собой быстро распускающимися швами с помощью сшивных шнуров. Стандартный элемент состоит из капроновой сетевой основы с размером ячеек 50х50 мм, структура нити х3-хакки, разрывная нагрузка не менее 25 кгс, число кручений на метр не менее 180,

			электроинструмент и т.п.)? 10. Молниезащита двух типов (активная/пассивная) количество указано 1 комплект, необходимо активной МЗ – 1 комп., пассивной МЗ – 1 комп.?			окантованной по периметру капроновым шнуром диаметром 3 – 5 мм. В сетевую основу в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены полосы размером 50 мм 1,10 ± 2% из окрашенной в массе специальной-матированной пленки: плотность, г/см3 1,10 ± 0,10. Показатель текучести расплава концентрата г/см310 мин.7,0±0,5. Прочность при разрыве МПа не менее 10. Относительное удлинение при разрыве не менее 50%. Толщина матированной пленки 12+-3мкм. Площадь покрытия не менее 216 м2. Плотность заполнения покрытия 60-75 %. Горючесть материала заполнения самозатухание. 9.Текст сообщения: ДГУ 25 кВт – необходима ли система АВР? Напряжение 220В или 380В? ДГУ планируется использовать для нужд ПСГ (питание насосов, освещение, электроинструмент и т.п.)? Разъяснение: ДГУ 25 кВ входящая в комплект полевого склада горючего предназначена для обеспечения работы в полевых условиях. Напряжение установки должно обеспечивать полноценную работу насосно-модульной станции и всего электрооборудования в соответствии с требованиями руководящих документов по электрической безопасности. 10.Текст сообщения: Молниезащита двух типов (активная/пассивная) количество указано 1 комплект, необходимо активной МЗ – 1 комп., пассивной МЗ – 1 комп.? Разъяснение: Необходим один комплект, включающий в себя элементы активной и пассивной молниезащиты, обеспечивающие надежную защиту склада и соответствующую установленным требованиям безопасности.
3	110240002035	КҚ ережелерін	11. Какой тип, объем	2018-05-14 10:02:32	Представить	Здравствуйте! На сообщение № 64338:

		түсіндіру туралы сұрау салу	автоцистерн планируется заполнять на пункте массовой выдачи топлива? За какое время необходимо обеспечить заполнение одной автоцистерны? Необходимо обеспечить учет заполнения на каждой из десяти точек выдачи горючего в автотранспорт? Участок массовой выдачи необходимо выполнить согласно ГОСТ 28955-91 Устройства для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны? Основные моменты: - Условные проходы трубопроводов и арматуры устройств выбирают из ряда: 100; 150 мм. - Подвижные части наливного стояка или шарнирного трубопровода должны уравновешиваться при заполнении жидкостями плотностью от 0,7•10 до 10,0•10 кг Заземляющий элемент устройства должен обеспечивать переходное сопротивление с автотранспортными средствами (далее -		разъяснение положений конкурсной документации	11.Текст сообщения: Какой тип, объем автоцистерн планируется заполнять на пункте массовой выдачи топлива? За какое время необходимо обеспечить заполнение одной автоцистерны? Необходимо обеспечить учет заполнения на каждой из десяти точек выдачи горючего в автотранспорт? Или в ином исполнении? Какое основное оборудование должно входить в участок массовой выдачи? Разъяснение: На участке массовой выдачи топлива планируется заполнять автоцистерны объемов от 7 м3 до 10 м3. Заполнение одной автоцистерны предусматривается с производственной мощностью не менее 80 м3/ч. Учет нефтепродуктов, выданных в автоцистерны на пункте массовой выдачи будет осуществляться по установленным приборам учета на каждой из десяти точек выдачи горючего в автотранспорт. В участок массовой выдачи топлива входит следующее основное оборудование: -система технологических трубопроводов со сливо-наливными устройствами и насосами; - пункт управления массовой выдачей с системой связи и сигнализации; -приборы учета; - система молниезащиты и защиты от статического электричества; - освещение и электрооборудование, средства пожаротушения; - другое оборудование. 12.Текст сообщения: Каким образом необходимо обеспечить организацию приемки топлива на ПСГ? Количество точек приема? Разъяснение: Приемка топлива осуществляется с автоцистерн и ж/д транспорта с возможностью их слива и заполнения каждого резервуара, а также через насосно-модульную станцию. 13.Текст сообщения: Для каких целей необходимо

			автомобильные цистерны) не более 100 Ом. - В устройствах для верхнего налива наливная труба при наливе светлых нефтепродуктов должна опускаться до дна автомобильной цистерны. Налив светлых нефтепродуктов свободно падающей струей не допускается. - Устройства для верхнего налива должны иметь ограничитель заполнения автомобильных цистерн, исключающий их перелив. - Рабочая зона действия устройств для верхнего налива нефтепродуктов - от 2,4 до 8,5 м. - Наливной стояк должен обеспечивать перемещение наливной трубы в пределах рабочей зоны. Или в ином исполнении? Какое основное оборудование должно входить в участок массовой выдачи ? 12. Каким образом необходимо обеспечить организацию приемки топлива на ПСГ?			предусмотреть переходник с ТК-75 на ТК-100. Разъяснение: Переходники с ТК-75 на ТК-100 предназначены для сопряжения рукавов при проведении работ по перекачки нефтепродуктов. 14.Текст сообщения Что должно входить в комплект шанцевого инструмента (для каких целей). Разъяснение: В комплект шанцевого инструмента входят следующие инструменты: большая саперная лопата -2 шт.; кирка-мотыга- 2 шт.; пила поперечная двуручная ; лом обыкновенный; топор плотницкий; ножницы для резки проволоки (большие и малые); шнур трассировочный.

			Количество точек приема? 13. Для каких целей необходимо предусмотреть переходник с ТК-75 на ТК-100. 14. Что должно входить в комплект шанцевого инструмента (для каких целей).			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Абылкаиров Ерлан Дулатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2235390

№ конкурса 2547526-1
Название конкурса Государственные закупки способом конкурса по приобретению технических средств горюче-смазочных материалов для нужд ВС РК на 2018 год (полевой склад горючего)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-05 15:18:09 по 2018-05-16 15:18:09
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110240002035	Запрос о разъяснении КД	Вопросы по контейнеру №1: 1. Окраску в цвет хаки выполнить в обычном хаки, светлом хаки, темном хаки? 2. Желаемая производительность насосного агрегата, м3/ч(с учетом необходимого количества постов налива)? 3. Какую тонкость фильтрации должен обеспечивать фильтр жидкости, мкм? 4. С какой погрешность учета необходим счетчик жидкости, 0,25%, 0,5%? 5. Что	2018-05-14 10:03:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! На сообщение № 64339: 1.Текст сообщения: Окраску в цвет хаки выполнить в обычном хаки, светлом хаки, темном хаки? Разъяснение: Допускается выполнение в обычном цвете хаки. 2.Текст сообщения: Желаемая производительность насосного агрегата, м3/ч (с учетом необходимого количества постов налива)? Разъяснение: Не менее 80 м3/час. 3.Текст сообщения: Какую тонкость фильтрации должен обеспечивать фильтр жидкости, мкм? Разъяснение: фильтр жидкости должен обеспечивать номинальную тонкость фильтрации, 100 мкм. 4.Текст сообщения: С какой погрешность учета необходим счетчик жидкости 0,25%, 0,5%? Разъяснение: Предел допускаемой относительной погрешности, 0,5%. 5.Текст сообщения: Что подразумевается под автоматизированной

			подразумевается под автоматизированной системой выдачи топлива? Что должно входить в автоматизированную систему выдачи топлива? Вопросы по контейнеру №2: 1. Крановое устройство какого типа, для каких целей будет использоваться? 2. Грузоподъемность кранового устройства? 3. Контейнер должен включать в себя необходимые перегородки для разделения помещений? Например складскую часть от рабочего места. 4. Следует обеспечить принудительную вентиляцию, утепление, обогрев рабочего места начальника учетно-операционного отделения? 5. Необходимы стеллажи для хранения тары? Вопросы по контейнеру №3: 1. Необходимы стеллажи для хранения тары? Вопросы по контейнеру №4: 1. Следует обеспечить принудительную вентиляцию, утепление,			системой выдачи топлива? Что должно входить в автоматизированную систему выдачи топлива? Разъяснение: Автоматизированная система выдачи топлива это система обеспечивающая точную и своевременную информацию о факте выдаче топлива, контроля его отпуска и дополнительного измерения уровня топлива в резервуарах. Система автоматизированной выдачи должна обеспечить режим технологической безопасности, а также формирование первичной информации для учета выданного (принятого) топлива. Система состоит из датчиков состояния технологического оборудования, датчиков физических величин (температурные датчики, датчики давления, уровнемеры, расходомеры), пусковой аппаратуры электроприводов насосного агрегата, регулирующей, запорной арматуры, и другого оборудования. 6.Текст сообщения: Крановое устройство какого типа, для каких целей будет использоваться? Разъяснение: Крановое устройство представляет собой механический тельфер с крановым устройством, предназначенное для подъема грузов. 7.Текст сообщения: Грузоподъемность кранового устройства? Разъяснение: грузоподъемность - 1000 кг. 8.Текст сообщения: Контейнер должен включать в себя необходимые перегородки для разделения помещений? Например складскую часть от рабочего места. Разъяснение: Нет необходимости разделения помещений перегородками. 9.Текст сообщения: Следует обеспечить принудительную вентиляцию, утепление, обогрев рабочего места начальника учетно-операционного отделения? Разъяснение:

			обогрев контейнера? Заранее благодарим Вас за ответы!			Допускается. 10.Текст сообщения: Необходимы стеллажи для хранения тары? Разъяснение: Допускается. 11.Текст сообщения: Следует обеспечить принудительную вентиляцию, утепление, обогрев контейнера? Разъяснение: Допускается.
2	110240002035	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, уважаемый Организатор! Список уточняющих вопросов по ТЗ на ПСГ 600м3 Вопросы по ПСГ: 1. Резервные эластичные резервуары объемом 25м3, всего нужно 2шт, один для ДТ и один для бензина? 2. Исполнение резервуаров бесшовное, что под этим понимается? Эластичную емкость объемом 25м3 не возможно изготовить полностью без швов, т.к. материал из которого делаются емкости поставляется в рулонах шириной до 3-5м. Ориентировочные размеры емкости объемом 25 м3 6,5м х6,25м, таким образом для изготовления емкости в бесшовном исполнении необходимая ширина рулона составит не менее 12,5 м. В свою	2018-05-14 10:01:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! На сообщение № 64337: 1.Текст сообщения: Резервные эластичные резервуары объемом 25м3, всего нужно 2шт, один для ДТ и один для бензина? Разъяснение: В целях обеспечения сохранности нефтепродуктов при выходе из строя каких-либо основных эластичных резервуаров, резервные эластичные резервуары объемом 25 м3 в количестве 2 шт. необходимы как для содержания дизельного топлива, так и автомобильного бензина. 2.Текст сообщения: Исполнение резервуаров бесшовное, что под этим понимается? Разъяснение: Оболочка эластичных резервуаров изготавливается из нескольких отдельных полотен, которые соединяются между собой внахлестку, образуя полотнище. Места соединения полотен завариваются с обеих сторон специальными эластичными лентами. 3.Текст сообщения: Какой внутренний диаметр сливо-наливных и дренажных отводов необходимо выполнить? Разъяснение: Сливно-наливные и дренажные отводы должны быть выполнены в искробезопасном исполнении с внутренним диаметром 50 мм (ДУ-50 мм), 75 мм (ДУ-75 мм). 4.Текст сообщения: 4.1 Какой внутренний диаметр должен иметь центральный коллектор под ДТ? Материал центрального коллектора под ДТ (гибкие рукава/стальная труба)? 4.2 Какой внутренний диаметр должен иметь

			очередь сварной шов не снижает прочность резервуара, а так же не оказывает влияние на герметичные свойства резервуара. 3. Какой внутренний диаметр сливо-наливных и дренажных отводов необходимо выполнить? 4. Обвязка ПСГ: 4.1 Какой внутренний диаметр должен иметь центральный коллектор под ДТ? Материал центрального коллектора под ДТ (гибкие рукава/стальная труба)? 4.2 Какой внутренний диаметр должен иметь центральный коллектор под Бензин? Материал центрального коллектора под Бензин (гибкие рукава/стальная труба)? 4.3 Какой размер внутреннего диаметра гибких рукавов выбрать для соединение мягких резервуаров с центральным коллектором? Необходимо включить в обвязку БРС соединения? Какой тип БРС необходим? 5. Какое количество мачт			центральный коллектор под Бензин? Материал центрального коллектора под Бензин (гибкие рукава/стальная труба)? 4.3 Какой размер внутреннего диаметра гибких рукавов выбрать для соединение мягких резервуаров с центральным коллектором? Необходимо включить в обвязку БРС соединения? Какой тип БРС необходим? Разъяснение по п.4.1 и 4,2: Внутренние диаметры центрального коллектора под автомобильный бензин и дизельное топливо необходимо исполнить размерами в соответствии с требованием действующих ГОСТов и обеспечивающих быстрое заполнение эластичных резервуаров. Материал центрального коллектора – сталь. Разъяснение по п.4.3: Внутренние диаметры гибких рукавов для соединения с центральным коллектором необходимо исполнить с учетом условных диаметров сливно-наливных отводов и переходников на центральный коллектор из материала, стойкого к воздействию нефтепродуктов. 5.Текст сообщения: Какое количество мачт системы освещения необходимо? Разъяснение: На полевом складе горючего предусматривается устройство прожекторного освещения территории и сооружений. Прожекторные мачты располагаются на расстоянии не менее 10 м. от резервуаров за пределами обваловывания, при этом количество мачт системы освещения должны обеспечивать полное освещение для работы в темное время суток. 6.Текст сообщения: Система измерения уровня и температуры нефтепродукта в резервуарах, представляет собой устройство с установкой на каждый резервуар или мобильное переносное устройство? Тип

			системы освещения необходимо? 6. Система измерения уровня и температуры нефтепродукта в резервуарах, представляет собой устройство с установкой на каждый резервуар или мобильное переносное устройство? Тип системы измерения? 7. Стальное каре на группу из скольких резервуаров? Пологи согласно ТЗ под каждый резервуар, каким образом обеспечить герметичность группы резервуаров в стальном каре на группу? Выполнить стальное каре под каждый резервуар? 8. Маскировочная сеть какого цвета и типа необходима? 9. ДГУ 25 кВт – необходима ли система АВР? Напряжение 220В или 380В? ДГУ планируется использовать для нужд ПСГ (питание насосов, освещение, электроинструмент и т.п.)? 10. Молниезащита двух типов (активная/пассивная)			системы измерения? Разъяснение: Устройства системы измерения уровня и температуры нефтепродукта устанавливаются на каждый резервуар. Установленная система должна обеспечивать достоверное измерение уровня и температуры нефтепродуктов. 7.Текст сообщения: Стальное каре на группу из скольких резервуаров? Пологи согласно ТЗ под каждый резервуар, каким образом обеспечить герметичность группы резервуаров в стальном каре на группу? Выполнить стальное каре под каждый резервуар? Разъяснение: Для обеспечения штатной и безаварийной работы полевого склада горючего эластичные резервуары размещаются внутри стального каре, оснащенного противофильтрационными пологами. Стальные каре устанавливаются на каждую группу резервуаров, состоящую из 4 эластичных резервуаров ПЭР-25. 8.Текст сообщения: Маскировочная сеть какого цвета и типа необходима? Разъяснение: Необходима маскировочная сеть для маскировки полевого склада горючего от визуально-оптических средств разведки на пустынно – степных фонах. Маскировочное покрытие состоит из 144 стандартных элементов размером 3х6 м каждый, соединенных между собой быстро распускающимися швами с помощью сшивных шнуров. Стандартный элемент состоит из капроновой сетевой основы с размером ячеек 50х50 мм, структура нити х3-хакки, разрывная нагрузка не менее 25 кгс, число кручений на метр не менее 180, окантованной по периметру капроновым шнуром диаметром 3 – 5 мм. В сетевую основу в соответствии с рисунком деформирующего окрашивания вплетены

			количество указано 1 комплект, необходимо активной МЗ – 1 комп., пассивной МЗ – 1 комп.?			полосы размером 50 мм 1,10 ± 2% из окрашенной в массе специальной-матированной пленки: плотность, г/см3 1,10 ± 0,10. Показатель текучести расплава концентрата г/см310 мин.7,0±0,5. Прочность при разрыве МПа не менее 10. Относительное удлинение при разрыве не менее 50%. Толщина матированной пленки 12+-3мкм. Площадь покрытия не менее 216 м2. Плотность заполнения покрытия 60-75 %. Горючесть материала заполнения самозатухание. 9.Текст сообщения: ДГУ 25 кВт – необходима ли система АВР? Напряжение 220В или 380В? ДГУ планируется использовать для нужд ПСГ (питание насосов, освещение, электроинструмент и т.п.)? Разъяснение: ДГУ 25 кВ входящая в комплект полевого склада горючего предназначена для обеспечения работы в полевых условиях. Напряжение установки должно обеспечивать полноценную работу насосно-модульной станции и всего электрооборудования в соответствии с требованиями руководящих документов по электрической безопасности. 10.Текст сообщения: Молниезащита двух типов (активная/пассивная) количество указано 1 комплект, необходимо активной МЗ – 1 комп., пассивной МЗ – 1 комп.? Разъяснение: Необходим один комплект, включающий в себя элементы активной и пассивной молниезащиты, обеспечивающие надежную защиту склада и соответствующую установленным требованиям безопасности.
3	110240002035	Запрос о разъяснении КД	11. Какой тип, объем автоцистерн планируется заполнять на пункте массовой выдачи топлива? За	2018-05-14 10:02:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! На сообщение № 64338: 11.Текст сообщения: Какой тип, объем автоцистерн планируется заполнять на пункте массовой выдачи топлива? За какое время необходимо обеспечить заполнение

			какое время необходимо обеспечить заполнение одной автоцистерны? Необходимо обеспечить учет заполнения на каждой из десяти точек выдачи горючего в автотранспорт? Участок массовой выдачи необходимо выполнить согласно ГОСТ 28955-91 Устройства для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны? Основные моменты: - Условные проходы трубопроводов и арматуры устройств выбирают из ряда: 100; 150 мм. - Подвижные части наливного стояка или шарнирного трубопровода должны уравновешиваться при заполнении жидкостями плотностью от 0,7•10 до 10,0•10 кг Заземляющий элемент устройства должен обеспечивать переходное сопротивление с автотранспортными средствами (далее - автомобильные цистерны) не более 100 Ом. - В устройствах для верхнего налива			одной автоцистерны? Необходимо обеспечить учет заполнения на каждой из десяти точек выдачи горючего в автотранспорт? Или в ином исполнении? Какое основное оборудование должно входить в участок массовой выдачи? Разъяснение: На участке массовой выдачи топлива планируется заполнять автоцистерны объемов от 7 м3 до 10 м3. Заполнение одной автоцистерны предусматривается с производственной мощностью не менее 80 м3/ч. Учет нефтепродуктов, выданных в автоцистерны на пункте массовой выдачи будет осуществляться по установленным приборам учета на каждой из десяти точек выдачи горючего в автотранспорт. В участок массовой выдачи топлива входит следующее основное оборудование: -система технологических трубопроводов со сливо-наливными устройствами и насосами; - пункт управления массовой выдачей с системой связи и сигнализации; -приборы учета; - система молниезащиты и защиты от статического электричества; - освещение и электрооборудование, средства пожаротушения; - другое оборудование. 12.Текст сообщения: Каким образом необходимо обеспечить организацию приемки топлива на ПСГ? Количество точек приема? Разъяснение: Приемка топлива осуществляется с автоцистерн и ж/д транспорта с возможностью их слива и заполнения каждого резервуара, а также через насосно-модульную станцию. 13.Текст сообщения: Для каких целей необходимо предусмотреть переходник с ТК-75 на ТК-100. Разъяснение: Переходники с ТК-75 на ТК-100 предназначены для сопряжения рукавов при проведении работ по перекачки

			наливная труба при наливе светлых нефтепродуктов должна опускаться до дна автомобильной цистерны. Налив светлых нефтепродуктов свободно падающей струей не допускается. - Устройства для верхнего налива должны иметь ограничитель заполнения автомобильных цистерн, исключающий их перелив. - Рабочая зона действия устройств для верхнего налива нефтепродуктов - от 2,4 до 8,5 м. - Наливной стояк должен обеспечивать перемещение наливной трубы в пределах рабочей зоны. Или в ином исполнении? Какое основное оборудование должно входить в участок массовой выдачи ? 12. Каким образом необходимо обеспечить организацию приемки топлива на ПСГ? Количество точек приема? 13. Для каких целей необходимо предусмотреть			нефтепродуктов. 14.Текст сообщения Что должно входить в комплект шанцевого инструмента (для каких целей). Разъяснение: В комплект шанцевого инструмента входят следующие инструменты: большая саперная лопата -2 шт.; кирка-мотыга- 2 шт.; пила поперечная двуручная ; лом обыкновенный; топор плотницкий; ножницы для резки проволоки (большие и малые); шнур трассировочный.

			переходник с ТК-75 на ТК-100. 14. Что должно входить в комплект шанцевого инструмента (для каких целей).			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Абылкаиров Ерлан Дулатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»