«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
КОМИТЕТІНІҢ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

080012, Тараз қаласы, Ленин көшесі, 25
тел.: 43-18-84, факс: 45-83-84
e-mail: fink_taraz@at.minfin.kz

24.05.2018г. № ІІМН-6-14/1710

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

080012, г. Тараз, ул. Ленина, 25
тел.: 43-18-84, факс: 45-83-84
e-mail: fink_taraz@at.minfin.kz

Заместителю директора
ТОО «АДС Сапа»
Мергенбаеву С.
г.Астана, пр.Б.Момышулы, 6/1-63

Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области *(далее - Департамент)*, на основании Вашего обращения от 17 мая 2018 года № MGT/93, проведен камеральный контроль государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг способом открытого конкурса № 2380564-1, где установлено следующее.

Согласно протоколу об итогах от 15.05.2018г. Ваша конкурсная заявка отклонена от участия в конкурсе по причине *«Отсутствует передвижная лаборатория неразрушающего контроля»*.

Изучением конкурсной документации установлено, что согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам предусмотрено требование в части обладания материальным ресурсом, а именно наличие передвижной лаборатории неразрушающего контроля.

Согласно рабочего проекта по объекту "Реконструкция тепломагистрали в г.Тараз по проспекту Абая". Абайская перемычка" (электронный конкурс № 2161071-1) предусмотрены следующие объемы работ, выполняемых на площадке строительства:

- земляные работы, включая отвозку и привозку грунта, засыпку траншей;
- демонтаж существующих непроходных каналов в 100% объеме;
- демонтаж существующих трубопроводов, компенсаторов и задвижек;
- укладку непроходных каналов;
- транспортировку и раскладку предызолированных труб и их элементов;
- сварку сварных труб **с 100% контролем качества сварного шва неразрушающими методами**;
- монтаж муфтовых соединений в местах сварных швов труб, и их элементов;
- сооружение неподвижных опор;
- установку скользящих опор.

Т.е., после монтажа трубопроводов следует произвести проверку сварных швов труб неразрушающим методом контроля - радиографическим (гамма-лучами) и гидравлические испытания в соответствии с требованиями "Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" РД 34.РК.0-20.507-08 и МСН 4.02-02-2004 "Тепловые сети" при избыточном давлении 1,25Рр.

Таким образом, в технической спецификации наличие передвижной

лаборатории неразрушающего контроля, предусмотрено обоснованно.

Однако, в представленных Вами Сведениях о квалификации, сведения о наличии передвижной лаборатории отсутствуют.

Таким образом, в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 *"несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации"* Ваша конкурсная заявка подлежала отклонению и отклонена от участия в конкурсе обоснованно.

По вопросу соответствия трудовых ресурсов, заявленных потенциальными поставщиками ТОО "DanAi" и ТОО "Бинас Инжиниринг" сообщаем, что изучением конкурсных заявок вышеуказанных потенциальных поставщиков и данных Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, факты совмещения работы аттестованными экспертами в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не установлено.

Также сообщаем, что отсутствия аттестованных экспертов в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, не послужит причиной для отклонения.

В соответствии со ст. 12, 14 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года № 221, Вы вправе обжаловать решение, принятое по рассмотрению обращения.

Заместитель руководителя **К.Орманов**

Исп.Кунедилов Ж.Ж.
Тел. 43-54-60