Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору № 160440007161/187249/00 от 2018-05-11 года

май месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS" выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отдела общесистемного обеспечения

Кожогулова Б. К.

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по Северо-Казахстанская область, Аккайынское отделение, с. Смирнова, ул. Гагарина, 44

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	2,38
	-измерения параметров АКБ	40,6
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,3
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	1,7
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% от ном. емкости
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	23.05.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	16:00 – 17:00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L03N901695
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: . Изъят модуль на ремонт.
Сер. номер: SMD009268110072 2

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Аккайынское отделение.

с. Смирнова, ул. Гагарина, 44

Т. Канеодулова (Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES Industrial Power Systems»

Лебедев С. /

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору № 160440007161/187249/00 от 2018-05-11 года

май месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS" выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отдела общесистемного обеспечения

Булатова Айгуль Галимжановна

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по Северо-Казахстанская область, Есильский район , с. Явленка, ул. Ленина, 4

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	226
	-измерения параметров АКБ	38,9
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	0,8
	- выходные напряжения	229

	- выходные токи	0,7
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	
16	Составление отчета для заказчика.	

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	21.05.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	16:00 - 17:05

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L29M901854
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: .
Извлет модуль на ремонт.
Сер. номер: SMD1021000420435

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Есильский район ,

с. Явленка, ул. Ленина, 4

Фулаоть Ю / _____

(Ф.И.О, подпись) МП

За исполнителя:

ТОО «ERNES Industrial Power Systems»

Лебедев С. / _____

(Ф.И.О, подпись) МП

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору № 160440007161/187249/00 от 2018-05-11 года

май месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS" выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отдела общесистемного обеспечения

Сурганова Е.К.

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с. Пресновка, ул. Дарменова, 12

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	231
	-измерения параметров АКБ	40,2
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	1,4
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	1,3
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% от номин емкости
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	22.05.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	14:30 - 15:30

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L31M901876
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: .

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Жамбылский район,

с. Пресновка,

ул. Дарменова, 12

Сурагапова С.К. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES Industrial Power Systems»

Лебедев С. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору №160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года

за май месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187249/00 от 11 мая 2018 года, ТОО выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отдела общесистемного обеспечения

Мургошин Е. М

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по СКО с. Кишкенеколь

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	+
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	207
	-измерения параметров АКБ	40,8В
	-частота входного напряжения	50Гц
	- входные токи	2,4А
	- выходные напряжения	230В
	- выходные токи	1,2А

	- частота выходного напряжения	50 Гц
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	17.05.2018
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	12:00 - 13:40

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	Mega line 10 kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	K51M901660
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: Температура в помещении +18 С.
ИБП работает корректно.

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

с.Кишкенеколь

Нурпеисов Е.Н

(Ф.И.О, подпись) МП

За исполнителя:

ТОО « ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Саданов Ф.Х.

(Ф.И.О, подпись) МП

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору № 160440007161/187249/00 от 2018-05-11 года

май месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS" выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отдела общесистемного обеспечения

Искакова М.Н.

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, Булаевская г.а., г. Булаево, ул. Алтынсарина, 14

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	234
	-измерения параметров АКБ	40,8
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,2
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	1,2
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	85% от ном. ЕНК-74
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	23.05.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	10:10 - 11:10

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS HLINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L31H901867
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: .

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Район Магжана Жумабаева,

Булаевская г.а., г. Булаево,

ул. Алтынсарина, 14

(Ф.И.О, подпись) МП

За исполнителя:

ТОО «ERNES Industrial Power Systems»

Лебедев С.

(Ф.И.О, подпись) МП

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору № 160440007161/187249/00 от 2018-05-11 года

май месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS" выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отдела общесистемного обеспечения

Бейтуева Асма Турегуновна

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Мамлютская г.а., г. Мамлютка, ул. Ленина, 68

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	218
	-измерения параметров АКБ	40,8
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,8
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	2,1
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	100%
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	22.05.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	10:15 - 11:30

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L31M901878
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: . Изъят модуль на ремонт.
Сер. номер: SMD1072903790568

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Мамлютский район,

г. Мамлютка, ул. Ленина, 68

_____

(Ф.И.О, подпись) МП

За исполнителя:

ТОО «ERNES Industrial Power Systems»

Лебедев С. / _____

(Ф.И.О, подпись) МП

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору № 160440007161/187249/00 от 2018-05-11 года

май месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS" выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отдела общесистемного обеспечения

Жанайбаева Сулу Нуржанкызы

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с. Тимирязево, ул. Уалиханова, 48

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	240
	-измерения параметров АКБ	40,3
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,5
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	2,0
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% от ном емкости
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	21.05.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	11:05 – 12:10

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10 kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L03M901684
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: .

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Тимирязевский район,

с. Тимирязево, ул. Уалиханова, 48

Шаматаев С.Н. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES Industrial Power Systems»

Лебедев С. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

Выполненных работ

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов

по Договору № 160440007161/187249/00 от 2018-05-11 года

май месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором №160440007161/187037/00 от 23 апреля 2018 года, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS" выполнил, а заказчик Департамент "МРЦСВ" - филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице руководителя отдела общесистемного обеспечения

Сидыков Досен Шиен Улы

(Ф.И.О.)

Департамент МРЦСВ по Северо-Казахстанская область, Район Шал акына, г.Сергеевка , пер. Аютасский, 13

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	229
	-измерения параметров АКБ	40,7
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	3
	- выходные напряжения	230

	- выходные токи	2,4
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% остат. емкости
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	21.05.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	8:45 – 10.00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MUNE 10 kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L31M901880
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание: .

За заказчика:

Департамент "МРЦСВ"

- филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Район Шал акына, г.Сергеевка ,

пер. Аютасский, 13

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES Industrial Power Systems»

Лебедев С. /

(Ф.И.О, подпись) **МП**