Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2267371

Конкурстың № 2610946-1
Конкурстың атауы Астана-Энергия» АҚ үшін транспортерлік ленталар тауарларын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-22 17:10:44 дейін 2018-05-29 17:10:44
Ұйымдастырушының атауы "Астанаэнергосервис" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	910121350212	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Прошу уточнить 1) Где и в каких условиях будет применяться лента? 2) Если на угольной шахте, на поверхности шахты или в глубине? 3) Какой размер транспортного материала?	2018-05-28 04:26:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Применение: для транспортировки экибастузского угля размером до 300 мм по ленточным конвейерам топливоподачи эл.станции, работающей на угле
2	170840029149	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Доброго дня просим уточнить Материал обкладки: резина класса Г1. Резиновый борт. Что означает резиновый борт(т.е лента с бортами?) И сроки	2018-05-29 15:12:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Резиновый борт: безкордовые участки ленты шириной 10 мм с каждого края 2. Согласно заявки заказчика, срок поставки составляет 30 календарных дней.

			просим продлить до 40 дней т.к товар из другой страны, Объем большой на изготовление. Плюс доставка , расстаможка			
3	910121350212	КҚ жобасына ескерту	Прошу увеличить срок поставки товара по ленте, так как объем не маленький и товар будет завозиться из других стран, данный срок поставки который вы указали в технической части уйдет только на изготовление товара так как быстрое изготовление существенно повлияет на качество товара, тем самым прошу увеличить срок поставки товара на 50 календарных дней с учетом растаможки товара и доставки до адреса заказчика.	2018-05-28 04:31:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно заявки заказчика, срок поставки составляет 30 календарных дней.
4	110240002035	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим прислать полную маркировку по ГОСТ 20-85, в связи с тем, что по выставленной технической характеристике не понятно какую именно ленту Вам надо. Тип: морозостойкая, общего назначения. - Это разные типы лент. Материал обкладки: резина класса Г1 - класс	2018-05-29 09:24:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Нам требуется два типа ленты: 2М-1400-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г1-РБ, морозостойкая (средняя категория условий эксплуатации для транспортровки экибастузского угля, куски до 300 мм) шириной 1400 мм и 2Ш-1200-5-ТК200-2-5-2-Г1-РБ,трудновоспламеняющаяся (средняя категория условий эксплуатации для транспортровки экибастузского угля, куски до 300 мм) шириной 1200 мм.

			резины Г-1 подразумевает тип ленты Ш (шахтная).			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Председатель Правления Тиес Ардак Сиязбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2267371

№ конкурса 2610946-1
Название конкурса Приобретение товаров лент транспортерных для АО «Астана-Энергия»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-22 17:10:44 по 2018-05-29 17:10:44
Наименование организатора АО "Астанаэнергосервис"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	910121350212	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Прошу уточнить 1) Где и в каких условиях будет применяться лента? 2) Если на угольной шахте, на поверхности шахты или в глубине? 3) Какой размер транспортного материала?	2018-05-28 04:26:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Применение: для транспортировки экибастузского угля размером до 300 мм по ленточным конвейерам топливоподачи эл.станции, работающей на угле
2	170840029149	Запрос о разъяснении КД	Доброго дня просим уточнить Материал обкладки: резина класса Г1. Резиновый борт. Что означает резиновый борт(т.е лента с бортами?) И сроки просим продлить до 40 дней т.к товар из другой страны, Объем большой на изготовление. Плюс	2018-05-29 15:12:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Резиновый борт: безкордовые участки ленты шириной 10 мм с каждого края 2. Согласно заявки заказчика, срок поставки составляет 30 календарных дней.

			доставка , расстаможка			
3	910121350212	Замечание к КД	Прошу увеличить срок поставки товара по ленте, так как объем не маленький и товар будет завозиться из других стран, данный срок поставки который вы указали в технической части уйдет только на изготовление товара так как быстрое изготовление существенно повлияет на качество товара, тем самым прошу увеличить срок поставки товара на 50 календарных дней с учетом растаможки товара и доставки до адреса заказчика.	2018-05-28 04:31:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно заявки заказчика, срок поставки составляет 30 календарных дней.
4	110240002035	Запрос о разъяснении КД	Просим прислать полную маркировку по ГОСТ 20-85, в связи с тем, что по выставленной технической характеристике не понятно какую именно ленту Вам надо. Тип: морозостойкая, общего назначения. - Это разные типы лент. Материал обкладки: резина класса Г1 - класс резины Г-1 подразумевает тип ленты Ш (шахтная).	2018-05-29 09:24:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Нам требуется два типа ленты: 2М-1400-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г1-РБ, морозостойкая (средняя категория условий эксплуатации для транспортровки экибастузского угля, куски до 300 мм) шириной 1400 мм и 2Ш-1200-5-ТК200-2-5-2-Г1-РБ,трудновоспламеняющаяся (средняя категория условий эксплуатации для транспортровки экибастузского угля, куски до 300 мм) шириной 1200 мм.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Тиес Ардак Сиязбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»