Номер закупки:	Открытый конкурс № 2256066-1
Наименование закупки:	«Астана_АЭК» АҚ үшін муфталарды мемлекеттік сатып алу / Государственные закупки муфт для АО "Астана_РЭК"
Номер лота:	№ 16485052-ОК1
Наименование лота:	Жалғастырғыш / Муфта
Описание лота:	кабельдік, жалғастырғыш / кабельная, соединительная
Дополнительное описание лота:	10 кВ 12/150-241 жалғағыш муфта / Муфта соединительная 10 кВ 12/150-240
Количество:	391
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711210000, г.Астана, район "Есиль" г.Астана, ул.Домалак ана,9
Срок поставки:	течение 16 календарных дней с момента подачи заяки заказчика
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Муфта Ст-10-150/240-Л-02 (м.сетка)
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	Акционерное общество "ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	60

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	10 кВ кернеуге жалпы металды қабықшадағы тарамдармен қағаз оқшаулағышы бар кабельдерге арналған жалғамалы муфталар. Жалпы металды қабықшадағы тарамдармен қағаз оқшаулағышы бар кабельдерді жалғау үшін жалғамалы муфталардың термоұстағыш технологиясы бар. Кабельдің қимасы бойынша қолдану диапазоны 25-240 мм2. Кабельдердің тарамдарын жалғау алюминий және мыс, дөңгелек және секторлы, тұтас керілген және көпсымды тарамдарға арналған 2 әмбебап қолдану үзілулік бастары бар бітелген механикалық жалғағыштармен жүзеге асырылады. Кабельдердің тарамдарына майға төзімді мөлдір термоұстағыш түтіктер орнатылады. Кабельдің түбі электр өрісінің кернеуін түзейтін қызметі бар термобалқығыш майға төзімді сары түсті мастикамен толтырылады. Жалғағыштар майды бұғаттау және жалғанған жерді түзеу үшін термобалқығыш мастикамен қамтылады. Желімі бар көмкерме тарамды оқшаулағышты және жалғама аймағын бітеу үшін қолданылады. Тарамдардың арасына жұлдыз пішінді оқшаулағыш ендірме қойылады. Жалғама аймағындағы әуе қосылуын болдырмау және біркелкі құрылымды жасау үшін толтырғыш термобалқығыш мастикалық материал қолданылады. Желімі бар ішкі үлкен термоұстағыш түтік метал қабықшасының рөлін орындай отыра жалғама аймағын бітейді. Металды экран, сондай-ақ жалғаманың механикалық қорғанысы жалғаманың ішкі аймағына қалайылаған мыс торды салу арқылы қамтамасыз етіледі. Дәнекерленбеген тұйықтауды жасау үшін дөңгелекті серіппелер арқылы қимасы кем дегенде 35 мм2 қалайылаған мыс ораммен жалғанады. Сыртқы бітеу желімі бар үлкен сыртқы термоұстағыш түтікпен қамтамасыз етіледі. МЕМСТ 13781.0-86 сәйкестік сертификаты бар. Тұрақты және ауыспалы токтың жоғары кернеуін, импульстік кернеуін, мерзімдік, жылу тогын, ылғалды ортада және тұзды тұманда қолданыстағы стандарттарға сәйкес сәтті сыналуын растайтын бұйымдарды сынау хаттамалары. Материалдарға қойылатын талаптар. Муфталардың термоұстағыш компоненттерін орнату коэффициенті 3-тен кем емес. Монтаждау үдерісінде термоұстағыш тетіктердің орнатылуы ұзындығы және шеңбері бойынша біркелкі кабель элементтерін әуе қосылуынсыз тұтас қапсыруы, үсті газ жанарғысының отына төзімді, шамалы бойлай орнатылуы (бастапқы ұзындығынан 5% артық емес). Балқытпа желім термоұстағыш тетіктердің үстіне бірыңғай біркелкі қабатпен коэструзии әдісімен жағылуы, май бөлгіш түтіктер желім қабатынсыз. 4. Таңбалау барлық термоұстағыш элементтерге жасалған, бұйымның атауы, орнату диапазоны (термоұстағыш бұйымдар үшін), топтама номері көрсетіліп өндіруші зауыттың айқын белгісі және МЕМСТ 18690 сәйкес. Аталған талап мастиканы, жалғағыштар мен ұштықтарды қоса алғанда барлық толымдаушы материалдарға қойылады. Сатып алынатын тауар жаңа, 2018 шығарылған. Зауыттан шығарылған кепілді мерзімі 5 жыл.

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	Соединительные муфты для кабелей с бумажной изоляцией с жилами в общей металлической оболочке на напряжение 10 кВ Для соединения кабелей с бумажной изоляцией в общей металлической оболочке применяются соединительные муфты термоусаживаемой технологии. Диапазон применения по сечению 150-240 мм2. Соединение жил кабелей осуществляется механическими соединителями с 2-мя срывными головками универсального применения. В области соединения гарантирована электрическая целостность конструкции кабеля и его механическая прочность. На жилы кабелей устанавливаются маслостойкие прозрачные термоусаживаемые трубки. Корешек кабеля заполняется термоплавкой маслостойкой мастикой желтого цвета с функцией выравнивания напряженности электрического поля. Соединители охватываются термоплавкой мастикой для блокировки масла и выравнивания области соединения. Манжета с клеем используется для восстановления жильной изоляции и герметизации области соединителей. Между жилами прокладывается изоляционная вставка в виде звездочки. Для исключения воздушных включений и создания однородной структуры в области соединения применяется заполнительный термоплавкий мастичный материал. Внутренняя большая термоусаживааемая трубка с клеем герметизируеут область соединения, выполняя роль металлической оболочки. Металлический экран, а также механическая защита соединения обеспечивается за счет наложения луженой медной сетки на внутреннюю область соединения. Для создания непаянного заземления металлические оболочки кабелей соединяются медной луженой оплеткой сечением 35 мм2 с помощью роликовых пружин. Внешняя герметизация обеспечивается большой наружной термоусаживаемой трубкой с клеем. Наличие сертификата соответствия ГОСТ 13781.0-86. Протоколы испытаний изделия, подтверждающие успешные испытания повышенным напряжением постоянного и переменного тока, импульсным напряжением, циклические испытания, испытания термическим током к.з., тепловые испытания в соответствии с действующим стандартом. Коэффициент усадки термоусаживаемых компонентов муфт не менее 3. 3. Клей-расплав нанесен методом коэкструзии на внутренние поверхности термоусаживаемых деталей сплошным равномерным слоем, маслоотделительные трубки без клеевого подслоя. Маркировка имеется на всех термоусаживаемых элементах Поставляемый товар новый 2018г. выпуска. Гарантийный срок: от завода производителя 5 лет
Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	Наличие сертификата соответствия ГОСТ 13781.0-86. Протоколы испытаний. Гарантийный срок: от завода производителя 5 лет