INDUSTRIAL POWER SYSTEM
Almaty Office 050018: **Almaty , street Zhangeldina 126**
Astana Office 010000: Brusilovskiy Str., 17/3 bld., Floor 8, Office 810.

Письмо

Прошу принять во внимание что предлагаемые нами батареи соответствуют техническим характеристикам кроме веса АКБ и кроме состава пластин которая должна составлять 99,9% которая вообще редко практикуется так как во первых цена в два раза дороже во вторых чистый свинец снижает прочность АКБ и делает его уязвимым в отношении возникающего давления между пластинами АКБ , разница в весе между требованиями закачика и нашими показателями примерно 2,5 кг которая вовсе не критична поскольку сотрудники компании на протяжении более 15 лет обслуживают , поставляют ИБП разных марок и не было ни одного несчастного случая или происшествия в сфере эксплуатаций и поставке АКБ нами . Хочу уведомить вас что в каталоге которую мы ранее прикрепляли указан год службы АКБ - 12 лет и таблица часового разряда которая «Отсутствует у предлагаемого ТОО"AZIMUT EAST GROUP" Аккумуляторных батарей именуемых POWERSAFE 12V125F. Хотелось бы подчеркнуть что компания ТОО"AZIMUT EAST GROUP" не имеет опыта в сфере замены батареи на Источниках Бесперебойного Питания согласно предоставленным документам , а этот факт исключает участие ТОО"AZIMUT EAST GROUP" в замене батареи .

Исход:№ 39

Дата: 10.07.2018

ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS
(ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)

Кахраман Бейдживан