ООО "Саранскккабель"

Сертификат качества

Код	:	8020019808710Д3
Марка	:	**АСБл 3х50-10**
Заводской номер	:	
Тип тары	:	
Длина	:	**КМ**
Нетто	:	КГ
Брутто	:	КГ

Кабель испытан и соответствует требованиям ГОСТ, ТУ : ГОСТ 18410-73

Особые отметки : оболочка или защитный покров кабеля повреждений не имеют

Испытания произвел: КУРМАКАЕВА Г.Р.

Дата испытаний : 02.03.17

Штамп лаборатории качества

СК-STANDART

На предприятии функционирует интегрированная система менеджемента , соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)

ООО "Саранскккабель" Россия

Протокол электрических испытаний №92724

Код : 8020019808710Д3

Марка : **АСБл 3х50-10**

ГОСТ : **ГОСТ 18410-73**

Заводской номер :

Тип тары :

Длина : **КМ**

Нетто : **КГ** Брутто : **КГ**

Длина	Жила, пара	Сопротивление токопр.жилы, Ом/км	Сопротивление изоляции, МОм*км	Тангенс угла диэлектрических потерь при напряжении 5кВ,	Тангенс угла диэлектрических потерь при напряжении 12,5кВ,	Тангенс угла диэлектрических потерь при напряжении 20кВ,
1	1	0,638	257,000	0,003	0,005	0,008
	2	0,638	257,000	0,003	0,005	0,008
	3	0,638	257,000	0,003	0,005	0,008

Испытание постоянным напряжением 60кВ в течение 10 мин - выдерживает

Испытания произвел: КУРМАКАЕВА Г.Р.

Дата испытаний : 02.03.17

Штамп лаборатории качества