ТОО «FTG Company»

Республика Казахстан
г. Алматы, 050062, ул. Кабдолова 16, офис 12,
тел. +7 (727) 317 36 52, 338 57 03, 338 57 04, 225 78 83
e-mail: crystal.h2o.kz@gmail.com
www.crystal-h2o.kz

Исх. № 17
От 03.08.2018 г.

г. Алматы

Кому: Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан

Копия: Руководителю ДБЭКП г. Алматы Ибраимову Ержану Кебековичу

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
БИН 110 941 009 767
Юр. адрес заказчика: Казахстан, 711110000, г.Астана, район "Алматы", ул. Пушкина, д. 25/5
Объявление № 2665044-1
Наименование объявления: Станция очистки воды Майского группового водопровода (комплект очистный)
Лот № 19983146-ОК1
Наименование лота: Оборудование для фильтрования

В связи с опубликованием протокола итогов № 2665044-1 от 01.08.2018 г. по данному конкурсу сообщаем следующее: в соответствии с требованиями технической и конкурсной документации нами были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие соответствие оборудования, однако конкурсная комиссия признала нашу заявку не соответствующей конкурсной документации по причине того, что завод – изготовитель ООО «Акватролл-Украина»,(завод, заявленный нами) не является производителем мембран. Однако в технической спецификации Заказчика по данному конкурсу отсутствуют требования о том ,что производитель предлагаемого оборудования должен также являться производителем мембран.

В конкурсной заявке поставщика, признаным победителем данного конкурса является ТОО "InterTech System Ltd", в его технической документациии и в документации поставщика, который также был допущен и занял второе место ТОО "Компания Зенгир НС" указаны заводы изготовители под однаименным названием их компании, которые расположены на территории Республики Казахстан, однако в их технической документации производитель мембран указывается завод изготовитель Cembrane, который расположен в Германии , значит согласно приложенным техническим документам компании ТОО "InterTech System Ltd" и ТОО "Компания Зенгир НС" также не являются производителями предлагаемых мембран. Однако это не явилось причиной отклонения от конкурса данных компаний.

Обращаем Ваше внимание на то, что техническая документация на оборудование "InterTech System Ltd" и ТОО "Компания Зенгир НС" не соответствует технической спецификации заказчика, а именно:

-В документах компании производителя мембран Cembrane указан размер пор 0,1 мкм (Руководство по эксплуатации и обслуживанию керамических модулей SiC компании Cembrane "Operation & Maintenance Manual for Cembrane SiC Ceramic Modules" – стр.9, 14), что не соответствует техническому заданию (конкурсным требованиям) 0,01-0,02 мкм!!!

-В связи с рейтингом фильтрации 0,1 мкм, что соответствует МИКРОФИЛЬТРАЦИИ, А НЕ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ, мембраны имеют высокую удельную скорость фильтрации на чистой воде (15000 л/м2/час Брошюра компании Cembrane A/S "New Generation Membranes" «Мембраны нового поколения» – стр.4).

-В документах (Руководство по эксплуатации и обслуживанию керамических модулей SiC компании Cembrane "Operation & Maintenance Manual for Cembrane SiC Ceramic Modules" – стр.40) указана рекомендуемая удельная скорость фильтрации 10-1000 л/м2/час, при этом для подземных вод может достигать 500-750 л/м2/час, что не соответствует конкурсным требованиям 640-1280 л/м2/час!!!

С нашей стороны техническая документация составлена корректно и полностью соответствует заданным требованиям Заказчика, а именно:

ТОО «FTG Company»

Республика Казахстан
г. Алматы, 050062, ул. Кабдолова 16, офис 12,
тел. +7 (727) 317 36 52, 338 57 03, 338 57 04, 225 78 83
e-mail: crystal.h2o.kz@gmail.com
www.crystal-h2o.kz

-Мембраны компании TAMI имеют проницаемость (удельную скорость фильтрации при перепаде давления в 1 бар) 250-300 л/м2/час/бар, что позволяет получить удельную скорость фильтрации 620-1390 л/м2/час при рабочем трансмембранном давлении 2,5-5,2 бар. Высокий перепад давления является допустимым, так как, предельно-допустимое давление мембран составляет 90 бар.
-Материал мембраны – диоксид титана (TiO2), который обладает уникальными свойствами гидрофильности (количество гидроксильных групп на 1 нм2 ≥4): краевой угол смачивания менее 4°, также диоксид титана проявляет антибактериальные свойства.

Всю необходимую информацию можем по запросу дополнительно!

Просим также обратить внимание на ценовые предложения поданые компаниями ТОО "InterTech System Ltd" 906 372 000, 00 тенге без НДС и ТОО "Компания Зенгир НС" 946 917 120,00 тенге без НДС данными участниками были поданы самые высокие цены. Нашей компанией была предоставлена самая низкая цена 729 500 000,00 тенге без НДС, следовательно прослеживается факт сговора с Заказчиком.

На основании вышеизложенного просим Вас провести проверку по факту неправомерного оклонения нашей конкурсной заявки и пересмотреть итоги конкурса . Мы также вынуждены обратиться в Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции по факту проведения проверки в случае неправомерного отклонения нашей компании, а также в случае признание конкурса несостоявшимся и проведения закупа из единого источника. При проведении нечестного финансового аудита конкурсных заявок и итогов конкурса мы будем вынуждены обратиться в суд.

Генеральный директор **Плямина К.Г.**

Казахстан Республикасы Алматы қ. Республика Казахстан г. Алматы. FTG company Серіктестігі Жауапкершілігі шектеулі Товарищество с ограниченной ответственностью