ТОО “Core Energy Asia(Кор энерджи Азия)” БИН 100840010782,
050040, РК, г. Алматы, ул. Тимирязева, 59А, офис.5

Исх. № 60
04.08.2018г.

Кому: Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан

Копия: Всем заинтересованным лицам

Жалоба
на действия комиссии по государственным закупкам

Потенциальный поставщик: ТОО «Core Energy Asia (КорЭнерджиАзия)»
Адрес: г. Алматы, ул. Тимирязева 59А
БИН 100840010782
Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 711110000 г.Астана, район "Алматы" Пушкина 25/5
БИН 110941009767
Номер закупки: 2665044-1
Наименование закупки: Станция очистки воды Майского группового водопровода (комплект очистный)
Номер лота: 19983146-ОК1

В опубликованном протоколе итогов №2398225 от 01.08.2018г. конкурса по объявлению № 2665044-1, лот №19983146-ОК1.

Наименование лота: Оборудование для фильтрования.

Заказчиком была отклонена заявка нашей компании с формулировкой: «Не соответствие конкурсной документации», а именно причина отклонения: «Неверно указаны технические характеристики мембранных модулей HydranauticsHYDRAcap MAX 60. В частности, диапазон удельной скорости фильтрации у данного типа мембран составляет 34-110 л/м2/час, что существенно отличается от требуемого значения 640 л/м2/час; рабочий диапазон pH = 4,0-10,0 вместо требуемого 1,0-14,0.;».

Наша компания не согласна с результатами конкурса по нижеследующим причинам:

1. Первая причина отклонения нашего предложения: несоответствие «диапазона удельной скорости фильтрации». Изучив документацию двух конкурсантов у которых **одинаковые поставщики мембранных модулей** в том числе победителя «Товарищество с ограниченной ответственностью "InterTechSystemLtd", БИН/ИИН: 941140001485». Мы не смогли обнаружить **в документах от непосредственно производителя** данного типа мембранных модулей информацию о «диапазоне удельной производительности 640-1280 л/м2/час.». В документации имеются примерные цифры и условия при которых эти показатели будут актуальны(источник исходной воды, количество взвешенных частиц, органика и т.п.) и только документ непосредственно от поставщика, где якобы, приводятся эти цифры, однако поставщик это не производитель! Заказчика не смутил тот факт, что **у поставщика который стал победителем, размер пор представленных мембранных модулей не менее 0,1мкм, а это не ультрафильтрация, это микрофильтрация**, это достаточно разные вещи, так как речь идет в разности на один порядок.

При таких размерах пор естественно скорость удельной фильтрации будет выше скорости фильтрации при размерах пор 0.08 мкм., что соответствует определению «Ультрафильтрация» предложенного нашей компанией. Обращаем внимание, что этот достаточно **важный фактор**, размеры пор мембраны, **не стал причиной отклонения заявки компании победителя.**

При проектировании систем очистки воды, компании проектировщики и производители за основу берут требуемую общую производительность системы, которая по требованию конкурсной документации должна быть «не менее 4150м3/в сутки» на два модуля, а производительность каждого из двух модулей 86,5м3/час. «**Удельная скорость фильтрации» важна при** проектировании систем очистки воды, где самым важным параметром является **компактность всего оборудования** по очистке воды. Предлагаемое нашей компанией оборудование соответствует общей потребности заказчика в производительности, мы предлагаем два модуля, которые работают независимо друг от друга, часовая производительность каждого составляет 90м3/час, пиковая 123м3/час., общая суммарная производительность двух модулей 4320м3/сутки, максимальная 5904м3/сутки. Компактность предлагаемого нами оборудования аналогична оборудованию Сембран и его можно разместить на площади 5м на 11метров. На этой площади будут установлены 2комплекта полностью готовых укомплектованных модулей, собранных на раме, с фильтрами предварительной очистки, насосной станцией, емкостями для обратной промывки и общим контроллером управления и всей трубной обвязкой.

Система очистки воды, предложенная нами, спроектирована на основе ультрафильтрационных мембран, у которых срок службы также не менее 20лет, качество очищенной аналогично и даже выше, чем в керамические системах, за счет реальной ультрафильтрации воды.

Наше предложение дешевле на 15%-20% чем система Сембран и производиться общеизвестной европейской компанией AZUD. Стоимость обслуживания таких систем в течении 20 лет эксплуатации будет в разы дешевле, чем Сембран, которые на сегодняшний день пока не получили широкого распространения. Модули и мембраны ультрафильтрации предложенные нами повсеместно распространены и очень недороги и легки в обслуживании.

2. Вторая причина, по которой отклонили наше предложение это «рабочий диапазон PH», требуемый диапазон заказчика составляет 1,0-14,0 тогда как у мембран предлагаемых нашей компанией диапазон составляет 4,0-10,0. Просим так же обратить внимания на данные именно от производителей. У предлагаемого поставщиком «Товарищество с ограниченной ответственностью "InterTechSystemLtd", БИН/ИИН: 941140001485» производителя мембранных модулей диапазон pH 1,0-14,0 это не постоянный диапазон, это максимальные/пиковые показатели, которые могут быть актуальными в течении возможно нескольких часов, но никак не постоянно, если посмотреть документацию от производителя, то такой диапазон пагубно влияет на мембранные модули, есть опять же понятие «качество исходной воды» и «допустимые предельные показатели».У оборудования предлагаемого нами показатель pH 4,0-10,0 это рабочий диапазон, пиковые показатели PH также равны от 1,0 до 13,0.

Обращаем Ваше внимание, на то что для точного подбора оборудования очистки воды необходимы анализы воды промежуточные в течении года, и актуальные на текущее время. Мы несколько раз обращались к заказчику с просьбой о предоставлении анализов, но, Заказчик не смог предоставить их, что также очень странно при таком затратном проекте.

Исходную воду, которая имеется на месте установки оборудования, можно очистить разными методами и при этом получить одинаковую по качеству воду, только нужно иметь точное техническое задание с точными исходными данными и точными показателями, которые нужно достичь.

Мы обращались по телефону указанному в технической спецификации Заказчика с формулировкой «По техническим вопросам обращаться к начальнику ОГВ Хамидшину Р. тел. 8 (7212) 41-30-08» нам ответили что «анализа исходной воды нет», по поводу особенностей проектной документации тоже ответили тоже самое.

Мы считаем, что имеется сговор между Заказчиком и компанией победителем по вышеуказанным причинам и просим провести проверку неправомерности отклонения нашей заявки и пересмотреть итоги конкурса.

В приложении к письму, прикрепляем Технический паспорт (оригинал на англ. Языке) на мембранный модуль предлагаемый нашей компанией.

С уважением генеральный директор
ТОО «CoreEnergyAsia(Кор Энерджи Азия)» Оразымбетов Ж. Р.