ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"ЦЕНТР-ЭНЕРГО"

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР-ЭНЕРГО"

Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қ., Алматы ауданы,
Ш.Құдайбердіұлы даңғылы, 25/1 үй, ВП-5/2
e-mail: centerenergo@mail.ru
тел.: 8 (7172) 56 - 41 - 43

Республика Казахстан
010000, г. Астана, район Алматы
пр. Ш.Құдайбердіұлы, дом 25/1, ВП-5/2
e-mail: centerenergo@mail.ru
тел.: 8 (7172) 56 - 41- 43

№ 175

«14» 08 2018 г.

Департамент внутреннего государственного аудита г.Астана

Поставщик: ТОО «ЦЕНТР-ЭНЕРГО»
РК, г. Астана, район Алматы,
пр. Ш. Құдайбердіұлы 25/1, ВП 5/2
БИН: 011240001237

Заказчик: АО «Республиканский центр космической связи»
Республика Казахстан, г.Астана, ул. Алиби Жангелдин 34
БИН: 040340001739

ТОО «ЦЕНТР-ЭНЕРГО» участвовало в открытом конкурсе №2715876-1 «Закуп электроизмерительных работ» Заказчиком которого являлся АО «Республиканский центр космической связи», по итогам победителем признали ТОО «Сенім Trade LTD», с чем наша организация не согласна в виду того, что приложенный к заявке прибор Megger MFT1835 не отвечает техническим требованиям для полного выполнения работ указанных в технической спецификации АО «Республиканский центр космической связи». А именно согласно требованиям технической спецификации работы должны быть выполнены в соответствии с Правилами устройств электроустановок (далее - ПУЭ) (приказ Министра энергетики РК от 20 марта 2015 года) согласно пункта 301 параграфа 26 (Таблицы 94) и подпункта 2 пункта 304 параграфа 29 ПУЭ для **измерения сопротивления изоляции кабельных линий** (один из пунктов перечня работ указанного в технической спецификации) необходимо выполнять напряжение 1000 В для силовые и осветительные электропроводки, а для силовых кабельных линий 2500 В. Как видно из сертификата (№ВЛ-4-131803410 от 19.06.2018г.) приложенного ТОО «Сенім Trade LTD» диапозон напряжения находится от 10 до 600 В соответственно данным прибором нельзя выполнить **измерения сопротивления изоляции кабельных линий** в полном объеме и в соответствии с ПУЭ как этого требует АО «Республиканский центр космической связи» в технической спецификации.

На основании вышеизложенного ТОО «ЦЕНТР-ЭНЕРГО» считает, что заявка ТОО «Сенім Trade LTD» не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику (согласно подпункта 4 пункта 1 статьи 9 Закон РК от 04.12.2015 № 434-V "О государственных закупках") так как не обладает соответствующими материальными ресурсам (средств измерений) для проведения испытаний в полном объема и в соответствии с нормативно-техническими актами РК (ПУЭ) как указано в технической спецификации АО «Республиканский центр космической связи».

Просим Вас разобраться в данном открытом конкурсе и признать итоги не действительными.

С уважением,
директор **К. Искулов**