ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
СуАрнасы-Сервис лтд
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Республика Казахстан
г.Астана, ул. Жетиген, 28А
т, 8(7172) 519 945
т/ф 8 (7172) 481 476
+7 775 898 55 47
E-mail:, sas-ltd@mail.ru
www.suarnasyservice.kz

Исх: № 68 от 03.09.2018г
Кому: **Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы.**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закон), был проведен конкурс по государственным закупкам:

- № 2684999-2 "Насос". № лота 20067175-ОК1 "Насос" (далее по тексту – Конкурс)

Организатором государственных закупок выступало ГКП на ПХВ "Алматы Су" (БИН 080940004108, юридический адрес: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 196).

Наша компания – **ТОО «СУ АРНАСЫ-СЕРВИС ЛТД»** (БИН 110440001242, г. Астана, район «Алматы» ул. Жетиген, д. 28А, тел. +7 7172 48-14-76) принимала участие в указанном конкурсе.

В соответствии с протоколом итогов Конкурса от 28.08.2018 г. был определен победитель – ТОО "FLUMEN" и поставщик занявший второе место – ТОО "Expertise&Development"

Однако, конкурсные заявки ТОО "FLUMEN" и ТОО "Expertise&Development" – не соответствуют требованиям технической спецификации организатора конкурса, а именно:

1. **ТОО "FLUMEN"**

   1) В технической спецификации организатора конкурса устанавливается требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие в штате у потенциальных поставщиков не менее 2-х сертифицированных специалистов с опытом работы не менее 3-х лет. ТОО "FLUMEN" – предоставило приказы о приеме на работу 2-х специалистов принятых на работу 01.09.2017 г. и 01.07.2018 г. Исходя из данных приказов сотрудники имеют опыт работы менее 3-х лет, что не соответствует требованиям технической спецификации.
   2) В технической спецификации организатора конкурса устанавливается требование о предоставлении технических характеристик (график, чертеж) для проверки соответствия оборудования. ТОО "FLUMEN" в составе своей технической спецификации прилагает технические характеристики насоса (файл E10238) в которых указано, что материал рабочего колеса - EN-GJL-250, что не является высокохромистым чугуном, как этого требует техническая спецификация организатора конкурса. Предлагаемый ТОО "FLUMEN" материал рабочего колеса, исходя из указанной марки EN-GJL-250, это чугун с пластичным графитом.

2. **ТОО "Expertise&Development"**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
СуАрнасы-Сервис лтд
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Республика Казахстан
г.Астана, ул. Жетиген, 28А
т, 8(7172) 519 945
т/ф 8 (7172) 481 476
+7 775 898 55 47
E-mail:, sas-ltd@mail.ru
www.suarnasyservice.kz

1) В технической спецификации организатора конкурса устанавливается требование о предоставлении технических характеристик (график, чертеж) для проверки соответствия оборудования. ТОО "Expertise&Development" в составе своей технической спецификации прилагает технические характеристики насоса (файл S2.110.200.1150.4.70M.H.416.G.N.D.511) в которых указано, что материал рабочего колеса - EN 1563 EN-GJS-500-7, что не является высокохромистым чугуном, как этого требует техническая спецификация организатора конкурса. Предлагаемый ТОО "Expertise&Development" материал рабочего колеса, исходя из указанной марки EN 1563 EN-GJS-500-7, это чугун с шаровидным графитом.
2) ТОО "Expertise&Development" в составе своей технической спецификации прилагает технические характеристики насоса (файл S2.110.200.1150.4.70M.H.416.G.N.D.511) в которых указано, что насос имеет двухканальное рабочее колесо (второй абзац, последнее предложение - Двухканальное рабочее колесо пропускает твердые частицы размером до 110 мм). Исходя из требований технической спецификации организатора конкурса - насос должен быть с открытым канальным 3-х лопастным незасоряемым рабочим колесом. Двухканальное рабочее колесо имеет – две лопасти, вместо требуемых - трех.
3) ТОО "Expertise&Development" в составе своей технической спецификации прилагает технические характеристики насоса (файл S2.110.200.1150.4.70M.H.416.G.N.D.511) в которых в разделе «данные электрооборудования» указан способ запуска – «Прямой». Данный способ запуска не предусматривает работу насоса с частотным преобразователем. Вместе с тем в технической спецификации организатора конкурса требуется насос «подготовленный к работе с частотным преобразователем»

Также, в конкурсных заявках ТОО "FLUMEN" и ТОО "Expertise&Development" приведены конкретные модели предлагаемых к поставке насосов SULZER XFP255JX-CBX3-PE1050/4 и GRUNDFOS S2.110.200.1150.4.70M.H.416.G.N.D.511 Исходя из технических спецификаций ТОО "FLUMEN" и ТОО "Expertise&Development" - существенная часть технических характеристик предлагаемых моделей насосов «совпадают» с техническими требованиями организатора конкурса.

Вместе с тем, технические характеристики упомянутых моделей насосов опубликованы на официальных сайтах заводов изготовителей и уполномоченных представителей по реализации и сервисному обслуживанию данных насосов www.sulzer.com и www.grundfos.com . При сравнении технических характеристик насосов, опубликованных на упомянутых сайтах с техническими характеристиками предлагаемых в составе конкурсных заявок ТОО "FLUMEN" и ТОО "Expertise&Development" можно выявить существенные расхождения.

В целях получения достоверных данных по сомнительным техническим характеристикам указанных насосов предлагаем сделать запрос официальным представителям производителей моделей насосов, предлагаемых ТОО "FLUMEN" и ТОО "Expertise&Development". Контакты представительств заводов ниже:

- ЗАО «Зульзер Насосы», тел. +7812 324 7472, e-mail: Evgeniy.Gubarev@sulzer.com, www.sulzer.com

Xylem Water Solution AB

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
СуАрнасы-Сервис лтд
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Республика Казахстан
г.Астана, ул. Жетиген, 28А
т, 8(7172) 519 945
т/ф 8 (7172) 481 476
+7 775 898 55 47
E-mail:, sas-ltd@mail.ru
www.suarnasyservice.kz

- ТОО «Грундфос Казахстан», тел. +77272279855, e-mail: kazakhstan@grundfos.com, www.grunfos.com.

С учетом изложенного, в целях соблюдения Закона и во избежание поставки товаров, несоответствующих требованиям организатора конкурса просим принять соответствующие меры.

С уважением

Директор ТОО «Су Арнасы Сервис ЛТД»

Камалов А. А.

Xylem Water Solution AB