Втр, 13 Ноя 2018 14:05

Re: Fwd: дополнение к конкурсной заявке

От: Activ consulting <activ.consulting@inbox.ru>

Кому: rahimbekova@astrec.kz

Добрый день!
Можно ли уточнить по поводу не соответствия конкурсной документаций № конкурса **2867590-ОК2** по лоту № **21088820-ОК1 и по лоту № 21088856-ОК1** Наименование лота **Муфта**

Не соответствие конкурсной документации	на основании пп2 п.150 "Правил осуществления государственных закупок" за представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а именно: СБ-3, маслостойкие трубки. . Кроме того, в пункте 6 в части не корректного указания гарантийного срока не менее 60 года.Предоставленное поставщиком не полная техническая спецификация от завода изготовителя на маслобумажный кабель. Протокола испытания предоставлены от завода изготовителя только на маслобумажный кабель (перчаточная система). Отсутсвуют протокола от завода изготовителя на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.Отсутствуют на маслобумажный кабель протокола испытания постоянным током 60 кВ, испытания импульсным напряжением 80 и 100 кВ, циклические испытания в соответствии с ГОСТ (250 циклов), испытания термическим током (4 сек., 200 градусов), испытания динамическим током (55 А)

Какие еще требуются документы? Разъясните Ваши требования
Посмотрел документацию приложенные ТОО "Интеркабель-2008", ТОО "Нур-Электро" и ТОО "Производственная фирма "Электросервис" Ни у кого из нет приложенных протоколов испытания? Может быть они вам выслали на электронный адрес? для того чтобы не чувствовать ущемление в наших правах с вашей стороны, если действительно все три вышеперечисленные компании приложили те протоколы испытании которые вы требуете от нас, отправьте нам эти протоколы или выложите их на портале.

С уважением! ТОО "Activ consulting"