Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года

за ноябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Булатова Ардуль Гошмекановна

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Зеленского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	226
	-измерения параметров АКБ	38,9
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	0,8
	- выходные напряжения	229
	- выходные токи	0,7

	- выходные токи	+
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	
16	Составление отчета для заказчика.	

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	19.11.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	10.20 – 11.20

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLiNE 10кVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L29M901854
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

Бурапов Б.Т. _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года

за ноябрь **месяц 2018 г.**

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Сураганова Сауле Жуандыковна

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Жамбылского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	231
	-измерения параметров АКБ	40,2
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	1,4
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	1,3

	- выходные токи	+
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% отлично 2 шт - ток
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	15. 11. 18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	16:00 – 17:00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10 kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L31M90876
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

Сураганда Ж / _____

(Ф.И.О. подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О. подпись) **МП**

Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года

за ноябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Байтусова Жанна Тургуновна

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Мамлютского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	218
	-измерения параметров АКБ	40,8
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,8
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	2,1

	- выходные токи	+
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	100%
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	15.11.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	10:00 - 11:20

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MINE 10 kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L8149018 78
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО

Байдусова / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года

за ноябрь **месяц 2018 г.**

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Искакова Сара Нургазиевна

(Ф.И.О.)

Руководитель отделения района М. Жумабаева

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	234
	-измерения параметров АКБ	40,8
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,2
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	1,2

	- выходные токи	+
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	85% отлично емк-ти
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	14. 11. 18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	15:00 - 16:30

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10k VA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L 81M9018 67
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

Исмаилов _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года

за ноябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Шанайбаева Сулу Жургаловна

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Тимирязевского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	240
	-измерения параметров АКБ	40,3
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,5
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	2,0

	- выходные токи	+
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% отлично - 20 Хор - 74
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	13.11.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	16:00 – 17:00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10 kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L03M901689
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

_____ / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года

за ноябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Садыков Досан Шеменович

(Ф.И.О.)

руководитель отделения рай-на Шал акына

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	228
	-измерения параметров АКБ	40,7
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	3
	- выходные напряжения	280
	- выходные токи	2,4

	- выходные токи	+
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% отклонение - нормальное
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	13.11.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	11:00 - 12:00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MINE 10 kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L31M9018RO
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

_____ / _____

(Ф.И.О, подпись) МП

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) МП

Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года

за ноябрь месяц 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Жургенов Ислам Ахмедович

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Уалихановского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	+
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	207
	-измерения параметров АКБ	40,8 в
	-частота входного напряжения	50 Гц
	- входные токи	2,4 А
	- выходные напряжения	230 в
	- выходные токи	1,2 А

	- выходные токи	+
	- частота выходного напряжения	50Гц
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	1.11.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	15:30 – 17:00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	MEGALINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	K5TM901660
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО РО _____

_____ / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

Акт

по технической поддержке ИБП подразделений филиалов по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года

за ноябрь **месяц 2018 г.**

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/03 от 25.09.2018г к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2018 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Пуреманов Жаныртай

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Акжайыкского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	238
	-измерения параметров АКБ	40,6
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,3
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	1,7

	- выходные токи	1,7
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% отрабо-но вы-ти
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	12.11.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	9:00 – 10:30

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLINE 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L03M901695
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

РО _____

_____ / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**

За исполнителя:

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Бекжанов А.А. / _____

(Ф.И.О, подпись) **МП**