Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2680793

Конкурстың № 2983138-1
Конкурстың атауы «Қарғалы аулындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-14 09:00:00 дейін 2019-01-21 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	990240007355	КҚ жобасына ескерту	Согласно СН РК 4.01-03-2013 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, предусматривается гидроизоляция железобетонных колодцев как во влажных , так и в сухих грунтах	2019-01-18 12:04:40	Отклонить замечания	На основании представленного заказчиком письменного ответа №01-01/178 от 25.01.2019 г.: Принято ЛС 6-1-1 раздел 4-изоляционные работы.
2	050140011681	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, 1) в проекте не предусмотрена водонапорная башня,	2019-01-15 15:51:37	Отклонить замечания	На основании представленного заказчиком письменного ответа №01-01/178 от 25.01.2019 г.: а) проектом предусмотрено «Реконструкция водопроводных сетей с

			будет ли работать система без башни? 2) По смете насосная станция 2-подъема отсутствует фундаменты под оборудование?			прокладкой резервной трубы водоснабжения» . б) учтены п.24 ЛС №2-7-1 (фундаменты под оборудование).
3	990240007355	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В предоставленной смете, заложена марка, центробежного вертикального насоса, типа ЦНСв 12,5-80, ПОДАЧА 12,5 м3/ч, напор 80 м, двигатель мощностью 11 кВт,3000 об/мин. В проекте предусмотрен насос центробежный погружной электрический марки SP 77-3" Grundfos", ПРОИ ЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 70 м3/ч, манометрический напор 80 м, электродвигатель MS 6000 (3⍰400 в) мощностью 11 кВт.	2019-01-18 11:44:21	Отклонить замечания	На основании представленного заказчиком письменного ответа №01-01/178 от 25.01.2019 г.: принят по Рабочему проекту.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела Каратаева Амангул Жанбырбаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2680793

№ конкурса 2983138-1
Название конкурса «Реконструкция водопроводных сетей и сооружения с. Каргалинское»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-14 09:00:00 по 2019-01-21 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	990240007355	Замечание к КД	Согласно СН РК 4.01-03-2013 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, предусматривается гидроизоляция железобетонных колодцев как во влажных , так и в сухих грунтах	2019-01-18 12:04:40	Отклонить замечания	На основании представленного заказчиком письменного ответа №01-01/178 от 25.01.2019 г.: Принято ЛС 6-1-1 раздел 4-изоляционные работы.
2	050140011681	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, 1) в проекте не предусмотрена водонапорная башня, будет ли работать система без башни? 2) По смете насосная станция 2-подъема	2019-01-15 15:51:37	Отклонить замечания	На основании представленного заказчиком письменного ответа №01-01/178 от 25.01.2019 г.: а) проектом предусмотрено «Реконструкция водопроводных сетей с прокладкой резервной трубы водоснабжения» . б) учтены п.24 ЛС №2-7-1 (фундаменты под оборудование).

			отсутствует фундаменты под оборудование?			
3	990240007355	Запрос о разъяснении КД	В предоставленной смете, заложена марка, центробежного вертикального насоса, типа ЦНСв 12,5-80, ПОДАЧА 12,5 м3/ч, напор 80 м, двигатель мощностью 11 кВт,3000 об/мин. В проекте предусмотрен насос центробежный погружной электрический марки SP 77-3" Grundfos", ПРОИ ЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 70 м3/ч, манометрический напор 80 м, электродвигатель MS 6000 (3?400 в) мощностью 11 кВт.	2019-01-18 11:44:21	Отклонить замечания	На основании представленного заказчиком письменного ответа №01-01/178 от 25.01.2019 г.: принят по Рабочему проекту.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Каратаева Амангул Жанбырбаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»