Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2710636

Конкурстың № 3042571-1
Конкурстың атауы "Атырау облысы Махамбет ауданының Есмахан ауылын газбен жабдықтау"
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-29 17:06:53 дейін 2019-02-05 17:06:53
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	020240003391	КҚ жобасына ескерту	В заключении госэкспертизы в разделе 7.2 "Оценка принятых рабочий проектных решений" объект отнесен к технический сложным I (повышенного) уровня ответственности ссылаясь на решения разработчика рабочего проекта в лице ТОО "АЛСТРОЙПРОЕКТ". При этом в рабочем проекте и в пояснительной записке	2019-02-05 12:46:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно третьей части подпункта 1) пункта 9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом МНЭ РК от 28.02.2015г. №165 (далее - Правила), к объектам I (повышенного) уровня ответственности относятся опасные производственные объекты, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об

			в нескольких местах указан что данный проект соответствует второму (технически сложному) уровню ответственности согласно приказа №165 от 28 февраля 2015 года.Согласно "Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 объекты газораспределительных систем давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно) и магистральные трубопроводы газа, нефтепродуктов III и IV класса относятся объектам II (нормального) уровня ответственности. Так как в рабочем проекте давления газопровода не превышает 0,6 МПа (Мега Паскаль).Мы в свою очередь считаем что в конкурсной документации уровень			утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов». Так, подпунктом 1) статьи 70 Закона РК от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», установлено, что «признаками опасных производственных объектов являются производство, использование, переработка, образование, хранение, транспортировка, уничтожение хотя бы одного из следующих опасных веществ: воспламеняющегося вещества – газа, который при нормальном давлении и в смеси с воздухом становится воспламеняющимся и температура кипения которого при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; взрывчатого вещества – вещества, которое при определенных видах внешнего воздействия способно на быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; горючего вещества – жидкости, газа, способных самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления…». Таким образом, газопроводные сети являются опасными производственными объектами, которые Правилами отнесены к объектам I (повышенного) уровня ответственности.

			ответственности указан неправильно и не законно.Организатор конкурса должен запрашивать у потенциальных поставщиков II (нормальный) уровень ответственности, а значить лицензию II категории на СМР.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления Баймагамбетова Алмагуль Тулегеновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2710636

№ конкурса 3042571-1
Название конкурса "Газоснабжение села Есмахан Махамбетского района Атырауской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-29 17:06:53 по 2019-02-05 17:06:53
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	020240003391	Замечание к КД	В заключении госэкспертизы в разделе 7.2 "Оценка принятых рабочий проектных решений" объект отнесен к технический сложным I (повышенного) уровня ответственности ссылаясь на решения разработчика рабочего проекта в лице ТОО "АЛСТРОЙПРОЕКТ". При этом в рабочем проекте и в пояснительной записке в нескольких местах указан что данный проект соответствует второму (технически	2019-02-05 12:46:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно третьей части подпункта 1) пункта 9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом МНЭ РК от 28.02.2015г. №165 (далее - Правила), к объектам I (повышенного) уровня ответственности относятся опасные производственные объекты, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов». Так, подпунктом 1) статьи 70 Закона РК от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»,

			сложному) уровню ответственности согласно приказа №165 от 28 февраля 2015 года.Согласно "Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 объекты газораспределительных систем давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно) и магистральные трубопроводы газа, нефтепродуктов III и IV класса относятся объектам II (нормального) уровня ответственности. Так как в рабочем проекте давления газопровода не превышает 0,6 МПа (Мега Паскаль).Мы в свою очередь считаем что в конкурсной документации уровень ответственности указан неправильно и не законно.Организатор конкурса должен			установлено, что «признаками опасных производственных объектов являются производство, использование, переработка, образование, хранение, транспортировка, уничтожение хотя бы одного из следующих опасных веществ: воспламеняющегося вещества – газа, который при нормальном давлении и в смеси с воздухом становится воспламеняющимся и температура кипения которого при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; взрывчатого вещества – вещества, которое при определенных видах внешнего воздействия способно на быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; горючего вещества – жидкости, газа, способных самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления…». Таким образом, газопроводные сети являются опасными производственными объектами, которые Правилами отнесены к объектам I (повышенного) уровня ответственности.

			запрашивать у потенциальных поставщиков II (нормальный) уровень ответственности, а значить лицензию II категории на СМР.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Баймагамбетова Алмагуль Тулегеновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»