Акт

по технической поддержке ИБП

февраль **месяц 2019 г.**

Настоящий Акт составлен в том0, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/04 от 29.12.2018 к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2019 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Сурдинова Айгуль Зарипановна

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Камыкибанского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	+
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	+
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	207
	-измерения параметров АКБ	40,8
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,4
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	1,2
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+

8	Сравнение результатов измерений и расчета с показаниями, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	04.02.19
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	10⁰⁰ – 11²⁰

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	Megaline 10 kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	K 57M 901600
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по ЗКО

(Ф.И.О. и подпись) МП

За исполнителя:

ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS

(Ф.И.О. и подпись) МП

Акт

по технической поддержке ИБП

февраль **месяц 2019 г.**

Настоящий Акт составлен в том0, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/04 от 29.12.2018 к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2019 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Исмаилова Сулу Нуртаевна

(Ф.И.О.)

руководителем отделения Тимирязевского р-на

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	240
	-измерения параметров АКБ	40,3
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,5
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	2,0
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+

8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80 % отчет выдает
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	05.02.19
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	14^{30} – 17^{00}

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MGINE 10 kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L 03 M90 1684
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

шамайбаев

(Ф.И.О., подпись) М.П.

За исполнителя:

ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS.

(Ф.И.О., подпись) М.П.

Акт

по технической поддержке ИБП

февраль **месяц 2019 г.**

Настоящий Акт составлен в том0, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/04 от 29.12.2018 к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2019 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Тургенов Кайрат

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Жамбылского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предьявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	238
	-измерения параметров АКБ	40,6
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,3
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	1,7
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+

8	Сравнение результатов измерений и расчета с показаниями, выдаваемыми на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% отлос емкости
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования	+
16	Составление отчета для заказчика	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	07.02.18
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	12 00 – 13 00

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS Milne 10 kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L 03 N 901695
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

(Ф.И.О. должность, УПП)

За исполнителя:

ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS.

(Ф.И.О. должность, УПП)

Акт

по технической поддержке ИБП

февраль **месяц 2019 г.**

Настоящий Акт составлен в том0, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/04 от 29.12.2018 к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2019 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Садыков Дасан Шилеович

(Ф.И.О.)

руководитель отделения района Шал акына

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	230
	-измерения параметров АКБ	40,7
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	3
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	2,4
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+

8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% отсоединение
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	05.02.19
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	17:00 - 18:30

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLine 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L 31M90-1820
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Садыков

(Ф.И.О., подпись)

За исполнителя:

ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS.

(Ф.И.О., подпись) М.П.

Акт

по технической поддержке ИБП

февраль месяц 2019 г.

Настоящий Акт составлен в том0, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/04 от 29.12.2018 к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2019 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Байдусова Асия Муратовна

(Ф.И.О.)

руководитель отделения Мамлютского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	218
	-измерения параметров АКБ	40,8
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,8
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	2,1
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+

8	Сравнение результатов измерений и расчета с показаниями, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	100 %
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	12. 02. 19
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	14 30 – 15 30

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLi 10 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L 31M90 U78
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Бабуеова

(Ф.И.О., подпись) МП

За исполнителя:

ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS"

(Ф.И.О., подпись) МП

Акт

по технической поддержке ИБП

февраль **месяц 2019 г.**

Настоящий Акт составлен в том0, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/04 от 29.12.2018 к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2019 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Сулейменова Сауле Кудайбергеновна

(Ф.И.О.)

руководителем отделения Тайыншинского р-на

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	230
	-измерения параметров АКБ	40,2
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	1,4
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	1,3
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+

8	Сравнение результатов измерений и расчета с показаниями, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	80% отлично
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика.	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	12.02.19
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	9⁰⁰ - 10³⁰

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS Nline 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L31M901878
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство

Казахстан" ...СКО

(Ф.И.О., подпись) МП

За исполнителя:

ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS.

(Ф.И.О., подпись) МП

Акт

по технической поддержке ИБП

февраль **месяц 2019 г.**

Настоящий Акт составлен в том0, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/04 от 29.12.2018 к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2019 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Булатов Абдул Гасимжанович

(Ф.И.О.)

руководит отделением Есильского района

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	226
	-измерения параметров АКБ	38,9
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	0,1
	- выходные напряжения	229
	- выходные токи	0,7
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+

8	Сравнение результатов измерений и расчета с показаниями, выдаваемых на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	+
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	
16	Составление отчета для заказчика.	

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	05.02.19
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	9⁰⁰ - 10⁰⁰

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS MLine 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	LZ9M901854
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство

для гр

За исполнителя:

ТОО "ERNES INDUSTRIAL

POWER SYSTEMS.

(Ф.И.О. ответственного лица)

Акт

по технической поддержке ИБП

февраль **месяц 2019 г.**

Настоящий Акт составлен в том0, что в соответствии по дополнительному соглашению 160440007161/187249/04 от 29.12.2018 к Договору 160440007161/187249/00 от 11.05.2019 года, ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС) выполнил, а заказчик Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО, в лице

Тонкова Сара Нурлыгаевна

(Ф.И.О.)

руководителя отделения рпа № Жумабаева

(Название города, наименование филиала, районного отделения)

Принял работы: Плановое ТО

(причина выезда)

№	Наименование работ	Примечание
1	Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям	+
2	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП	
	- проверка электрических соединений блоков и узлов	+
	- проверка состояния плат и прочих компонентов	+
	- проверка работы вентиляторов	+
3	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП	+
4	Просмотр журналов событий и данных оборудования	+
5	Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения	+
6	Проверка основных режимов работы ИБП:	
	- нормальный режим	+
	- режим работы от батарей	+
	- работа в режиме автоматический bay-pass	+
	- работа в режиме ручной bay-pass	
7	Измерение входных и выходных параметров ИБП	
	- входные напряжения	234
	-измерения параметров АКБ	40,8
	-частота входного напряжения	50
	- входные токи	2,2
	- выходные напряжения	230
	- выходные токи	1,2
	- частота выходного напряжения	50
8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+

8	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП.	+
9	Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости)	+
10	Измерение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по запросу Заказчика)	+
11	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга	+
12	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки	85% отличное
13	Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения	+
14	Обнуление данных журналов событий.	+
15	Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования.	+
16	Составление отчета для заказчика	+

Паспорт объекта:

Дата обслуживания	13.02.19
№ Заявки (если имеется)	
Время выполнения работ	10 30 : 11 30

Данные об обслуживании:

Наименование оборудования	UPS Mline 10kVA
Парт номер	
Серийный номер ИБП	L31M90 1867
Серийные номер Бат. Шкафа	

Примечание:

За заказчика:

Филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по СКО

Исакова С.Н.

(Ф.И.О. подпись) МП

За исполнителя:

ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS"

(Ф.И.О. подпись) МП