ЖШС "Сфера СТС"
110000, Костанай қ.,
Дзержинский көш., 56 ұй
(7142) 90-09-15
БИН 100940009175
Лицензиясы АТ-040 № 0000097
от 13.09.2012 г.

ТОО "Сфера СТС"
110000, г. Костанай,
ул. Дзержинского 56
(7142) 90-09-15
БИН 100940009175
Лицензия АТ-040 № 0000097
от 13.09.2012 г.

Исх. 02 от 27.02.2019 г.

ГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

Доводим до Вашего сведения следующую информацию:

На портале государственных закупок, 21 февраля 2019 г., состоялись итоги закупки № 3005160-1 (лоты: 22492859-ОК1; 22403929-ОК1; 22492747-ОК1; 23755136-ОК1) на приобретение «Электростанций» (Дополнительная характеристика - Приобретение дизель генератора с установкой).

Организатором и заказчиком данного конкурса является **(БИН120240011849) Государственное учреждение "Костанайский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан".**

Плановая сумма 4 428 571.43 за каждый лот.

Победителем закупки стало **ТОО "PCA POWER KZ"** (далее – Победитель) с наименьшим ценовым предложением – 1 490 000 тенге.

Вторым победителем выступает **ТОО "KazTehEnergy"** (далее – Второй победитель) - 1 970 000 тенге.

Однако, просим Вас обратить внимание, что Первый как и Второй победители, предоставляют оборудование, не соответствующее технической характеристике, так же, квалификация вышеуказанных фирм не соответствует заявленной Заказчиком.

ТОО "PCA POWER KZ" указывает в технической характеристике, что заводом изготовителем товара является PCA POWER Co., модель - PRD-35. На официальном **сайте фирмы PCA POWER KZ** указано, что в комплект дизельного генератора PRD-35 входит двигатель производства RICARDO (КИТАЙ), модель двигателя K4100DS (Приложение 1). Однако, по запросу ТОО «Сфера СТС», завод производитель двигателей RICARDO (КИТАЙ) http://www.ricardopower.com предоставил технические характеристики производимого им двигателя K4100DS которым комплектуется дизельный генератор предлагаемый компанией ТОО "PCA POWER KZ". Согласно **официальным данным завода производителя** (Приложение 2) двигателей Ricardo, используемый в дизельном генераторе PRD-35 имеет:

- ход поршня 115 мм
- диаметр цилиндра 100 мм
- имеет рабочий объем 3.61

Иные, независимые торговые интернет-площадки подтверждают, что реальные характеристики двигателя, ход поршня и габариты не соответствуют указанным Победителям в конкурсной документации (Приложение 3 и 4).

Таким образом, дизельный генератор PRD-35 не соответствует по техническим характеристикам двигателя: **имеет рабочий объем 3.61 литра вместо требуемого не менее 3.95 л, диаметр цилиндра 100 мм вместо требуемых не менее 102 мм, а также ход поршня 115 мм, вместо требуемых не менее 120 мм**.

Согласно данным сайта поставщика, размеры дизельного генератора не соответствуют технической спецификации, а именно не соответствуют размеры дизельного генератора (ширина и высота) 950x1250 мм вместо требуемых не более 915x1160 мм.

Так же, Победитель прикрепил на портал паспорт **PCD-35** вместо заявленного, в технической спецификации, **PRD-35**. Дизельный генератор **PCD-35, согласно сайту PCA POWER KZ, так же не соответствует технической характеристике Заказчика.**

Заказчиком указано, что поставщик должен иметь в штате фирмы инженера. Инженер – квалификация выдаваемая заведениями с высшим технических образованием. Победитель же прикладывает диплом на имя Гипикова Дениса Владимировича, выданный Профессиональной **школой** №10, г.Алматы, данное учебное заведение дает **среднее образование** в квалификации **электромонтажник. Следовательно, Победитель не соответствует квалификационным требованиям Заказчик.**

Второй победитель - **ТОО "KazTehEnergy** - в технической характеристике указал модель **BWH-33** с использованием двигателя **ZH4100DS** производимый также компанией Ricardo (Китай) Подобные модели дизельных генераторов с использованием данного двигателя Ricardo производит компания - Fujian Bobig Electric Machinery Co., Ltd .

Однако, Второй победитель указал в качестве производителя поставляемого товара компанию ELECTRIC COMPANY FUJIAN - об этой компании нет ни одного упоминания в интернете, в приложенном паспорте нет официальных печатей и подписей нет ни адреса, ни телефона, ни свидетельствующих о реальном существовании компании.

Характеристики, указанные в приложенном паспорте Вторым победителем не соответствуют данным, предоставляемым заводом изготовителем Fujian Bobig Electric Machinery Co., Ltd а именно: объем смазочных масел двигателя – 9 литров вместо требуемых не менее 11 литров, указан уровень шума 69-72дБ вместо требуемых не более 65 дБ.

Так же, характеристики указанные в приложенном паспорте Вторым победителем не соответствуют данным, предоставляемым заводом изготовителем двигателя ZH4100DS - RICARDO (КИТАЙ). http://www.ricardopower.com , а именно: **имеет рабочий объем 3.61 литра вместо требуемого не менее 3.95 л, диаметр цилиндра 100 мм вместо требуемых не менее 102 мм, а также ход поршня 115 мм, вместо требуемых не менее 120 мм** (Приложение 1).

На основании вышеизложенного, просим Вас, как орган, уполномоченный вести контроль по законности процедур государственных закупок на любой стадии, признать итоги закупки № 3005160-1 (лоты: 22492859-ОК1; 22403929-ОК1; 22492747-ОК1; 23755136-ОК1) на приобретение «Электростанций» (Дополнительная характеристика - Приобретение дизель генератора с установкой) не действительными в связи с нарушение п.п 2, п.150, параграф 11 Правил осуществления государственных закупок.

Приложение:

1) Приложение 1 – Скрин –шот с сайта http://pca-power.kz/
2) Приложение 2 - Паспорт двигателя RICARDO K4100DS/ ZH4100DS
3) Приложение 3 – Скрин –шот сторонних торговых интернет – площадок

Директор ТОО «Сфера СТС» **Данник Ю.А.**