Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана қалалық жарық»

«Астана қалалық жарық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

010000, город Астана, улица Карасай батыра, 16
тел./факс: 8 (7172) 38 19 92
e-mail: akg@azharyk.kz
БИН 030740001503, ИИК KZ809261501146894000
БИК KZKOKZKX
Филиал АО «Казкоммерцбанк» г. Астана

010000, Астана қаласы, Қарасай батыр көшесі, 16
тел./факс: 8 (7172) 38 19 92
e-mail: akg@azharyk.kz
БСН 030740001503, ЖСК KZ809261501146894000
БСК KZKOKZKX
АҚ "Казкоммерцбанк" Филиалы Астана қ.

14.03.19 № 02-05/53-249

_____ № _____ ге

Руководителю РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК» Нугманову А. Ш.

Заместителю Акима города Астана Турлубек А. А.

Прокурору города Астаны Дембаеву Б. Б.

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК

05.03.2019 года ГУ «Аппарат акима района «Байконыр» города Астана» объявляет государственные закупки работ по текущему содержанию уличного и паркового освещения на 2019 год. Техническая спецификация данного лота имеет свои недоработки.

Так, по списку нормативной документации, указанной в разделе «Все работы по текущему содержанию уличного, паркового и внутриквартального освещения должны выполняться в строгом соответствии со следующими нормативными документами», в п. 1 данного раздела Технической спецификации (далее – ТС) являющейся Приложением 2 к конкурсной документации конкурса № 2994194-1 «Государственные закупки работ по текущему содержанию внутриквартального освещения на 2019 год» проводимого ГУ «Аппарат Акима

района «Байконыр» города Астаны», имеются следующие замечания, а именно (по нумерации раздела ТС):

1. Методические указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, указано с несоответствием, так как не указан орган утвердившего данные Методические указания, должны быть - утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4.

2. Не соответствие, так как указан не действующий нормативный акт – Должен быть: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 Об утверждении Правил устройства электроустановок.

3. Не соответствие, так как указан не действующий нормативный акт – Должен быть: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

4. Не соответствие, так как указан не действующий нормативный акт – Должен быть: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247, Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.

5. Указанные СНиП отменены с 1 января 2018 года приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29 декабря 2017 года № 331-нқ

6. Указанные СНиП отменены приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 25 декабря 2017 года № 320-НҚ

7. Указан не действующий СНиП.

8. Не соответствие, так как указан не действующий нормативный акт - Должен быть: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

10. Не соответствие, так как указан не действующий нормативный акт - Должен быть Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 Об утверждении Правил пользования электрической энергией.

12. Утратило силу в соответствии с решением маслихата города Астаны от 20 июля 2017 года № 166/21-VI, должно быть Решение маслихата города Астаны от 20 июля 2017 года № 166/21-VI «О Правилах благоустройства территории города Астаны».

Аналогичная ситуация при проведении открытого конкурса по закупу работ по текущему содержанию внутриквартального освещения на 2019 год.

Касательно объявленного конкурса на эксплутационное обслуживание уличного освещения по административному району «Байконыр» согласно полученной технической спецификации от аппарата акима района поясняю следующее:

В конкурсной документации указано условие как наличие диспетчерского пункта. Указанное требование является одним из основных требований, так как его наличие непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

Одним из пунктов технической спецификации является наличие ОДС (оперативно диспетчерской службы) и управление освещением наружным освещением в городе Астана и соответственно административного района «Байконур».

Управление наружным освещением подразумевает в себе первый и второй уровни управления *(указанно в технической спецификации),* что так же может называться «верхним и средними» уровнями:

«Верхний уровень» включает в себя систему визуализации данных, которая строится на базе ПО, установленного компьютера офисного или промышленного исполнения.

«Средний уровень» представляет собой средства автоматизации, смонтированное в Шкафу Пункта Включения системы освещения.

Исходя из этого, потенциальный победитель должен документально подтвердить наличие оборудованной диспетчерской службы с квалифицированным персоналом и необходимым оборудованием для управления наружным освещением, интегрированной в особую систему АСУ НО (автоматическая система наружным освещением) города Астаны.

Так же хотелось бы обратить внимание на отсутствие подтверждающего фото материала, привязанного к техническим паспортам спец. авто техники, что ставит под сомнение ещё одно требование технической спецификации, а именно: наличие светоотражающих сегментов на технике (светоотражающих полос и т.д.).

В приложении конкурсной документации ТОО «SST Lighting» отсутствуют дипломы о соответствующем образовании для начальника ОДС и диспетчерского состава, требуемых в технической спецификации. Срок действия сертификация прибора, предназначенного для выявления дефектов в кабельных линиях (рефлектометра) **истёк 04.03.2019 года.** Отсутствует протокол квалификационной проверки сотрудников ТОО «SST Lighting». Отсутствуют подтверждающие

документы на оборудование, необходимое согласно технической спецификации Аппарата Акима района «Байконур», а именно:

1.Источник испытательного напряжения
2.Измеритель неоднородности линии
3.Ампервольтметр
4.Киловольтметр (0-100кВ)
5.Микроамперметр (0-100А)
6.Вольтметр (0-250В)
7.Амперметр (0-100А)
8.Киловольтметр (0-20кВ)
9.Частотомер

Технический директор **Б. Керимкулов**