- ситуационного плана расположения земельного участка заявителя, где планируется строительство подъездного пути, относительно смежных участков землепользователей, с указанием проектируемого подъездного пути.

5. Проектную документацию предварительно согласовать с руководством Аркалыкской дистанции пути, Кушмурунской дистанции сигнализации и связи, Костанайской дистанции электроснабжения, филиала АО «КТЖ - Грузовые перевозки» - «Костанайское отделение ГП» и станции Аркалык, а затем предоставить в филиал АО «НК «ҚТЖ» – «Костанайское отделение магистральной сети».

Согласования проектной документации оформляются на листе предварительного согласования, подшитом к пояснительной записке, а также на плане подъездного пути с указанием должностей и Ф.И.О. согласующих и заверяются печатями.

Проектная документация, при отсутствии к ней замечаний, направляется филиалом АО «НК «ҚТЖ» – «Костанайское отделение магистральной сети» в Департамент технического развития филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети» с письменным заключением о предварительном ее согласовании для дальнейшего рассмотрения.

6. Настоящие технические условия действительны при наличии идентификационного документа на земельный участок, на котором планируется к размещению проектируемый железнодорожный подъездной путь.

Срок действия настоящих технических условий - 2 года.

Управляющий директор
по инфраструктуре –
директор филиала АО «НК «ҚТЖ» -
«Дирекция магистральной сети» **Б. Урынбасаров**

Исп. Мамбетова М.А. – ЦЖСТех
60-65-14

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ
КӘСІПОРНЫ

«АРҚАЛЫҚ ЖЫЛУ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

«АРКАЛЫКСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

110300 Аркалық қаласы
Қаирбеков көшесі, 25
Тел. 7-26-67, 7-27-04
Факс. (714-30) 7-02-57, 7-05-78, 7-05-82

110300 г. Аркалык ул. Каирбекова, 25
Тел. 7-26-67, 7-27-04

Факс. (714-30) 7-02-57, 7-05-78, 7-05-82

исх. № 02-1-1780 «15» 11 2018г

Директору ТОО «ДОСАН»
Алмазову Г.Г.

В связи с разработкой ТЭО «Реконструкция теплоснабжения г.Аркалыка до 2030 года» ГКП «Аркалыкская ТЭК» выдает технические условия на подключение к питательной воде.

Питательная вода

1. Подключение произвести к существующему водопроводу питательной воды Ø89х5мм, тип трубы сталь. Точка подключения указана на схеме.
2. Проектом предусмотреть вторую линию питательной воды.
3. Предусмотреть замену ПВД ПФ 60/4.
4. Схема подключения прилагается.

Водопровод

1. Подключение произвести к существующему водопроводу Ø219х8мм, тип трубы сталь.
2. Схема подключения прилагается.

И.о.директора **Б.Бекешев.**

Исп.Стадник С.Я.
PTOATEK@mail.ru
Тел.8-714-30-7-60-72

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ
КӘСІПОРНЫ

«АРҚАЛЫҚ ЖЫЛУ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

«АРКАЛЫКСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

110300 Арқалық қаласы
Қаирбеков көшесі, 25
Тел. 7-26-67, 7-27-04
Факс. (714-30) 7-02-57, 7-05-78, 7-05-82

110300 г. Аркалык ул. Каирбекова, 25
Тел. 7-26-67, 7-27-04
Факс. (714-30) 7-02-57, 7-05-78, 7-05-82

исх. № 02-1-445 «01» 04 2019г

Директору ТОО «ДОСАН»
Алмазову Г.Г.

В связи с разработкой ТЭО «Реконструкция теплоснабжения г.Аркалыка до 2030 года» ГКП «Аркалыкская ТЭК» выдает технические условия на подключение к питательной воде.

Вода питьевая

1. Подключение произвести от существующей сети городского водоснабжения по ул.Каирбекова д.110 мм
2. Тип трубы ПНД.
3. Заложение на глубину не менее 2,5метров.
4. Схема подключения прилагается.

И.о.директора **Б.Бекешев.**

Исп.Стадник С.Я.
PTOATEK@mail.ru
Тел.8-714-30-7-60-72

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ
ҚӘСІПОРНЫ

«АРҚАЛЫҚ ЖЫЛУ
ЭНЕРГЕТИҚАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

«АРКАЛЫКСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

110300 Арқалық қаласы
Қаирбеков көшесі, 25
Тел. 7-26-67, 7-27-04
Факс. (714-30) 7-02-57, 7-05-78, 7-05-82

110300 г. Аркалык ул. Каирбекова, 25
Тел. 7-26-67, 7-27-04
Факс. (714-30) 7-02-57, 7-05-78, 7-05-82

исх. № 02-1-417 «26» 03 2019г

Директору ТОО «ДОСАН»
Алмазову Г.Г.

В связи с разработкой ТЭО «Реконструкция теплоснабжения г.Аркалыка до 2030 года» ГКП «Аркалыкская ТЭК» выдает технические условия на подключение к электроэнергии.

Телефонизации

1. Точкой подключения будет существующий Шкаф телекоммуникации расположенного в существующем помещении Административно бытового корпуса ТЭЦ.
2. Прокладку кабеля МКПЭпЗ -5х2х0,4 проложить на глубине 1,2 м в полиэтиленовой трубе
3. При необходимости прокол на ширину дорожного полотна выполнить методом ГНБ.
4. Длину кабеля должна определить проектом.

И.о.директора **Б.Бекешев**

Исп.Хруцкий А.Т.
PTOATEK@mail.ru
Тел.8-701-128-62-50

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ
ҚӘСІПОРНЫ

«АРҚАЛЫҚ ЖЫЛУ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

«АРКАЛЫКСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

110300 Арқалық қаласы
Қайрбеков көшесі, 25
Тел. 7-26-67, 7-27-04
Факс (714-30) 7-02-57, 7-05-78, 7-05-82

110300 г. Аркалык ул. Каирбекова, 25
Тел. 7-26-67, 7-27-04
Факс (714-30) 7-02-57, 7-05-78, 7-05-82

исх. № 12-1-1779 **«** 15 **»** 11 **2018г**

Директору ТОО «ДОСАН»
Алмазову Г.Г.

В связи с разработкой ТЭО «Реконструкция теплоснабжения г.Аркалыка до 2030 года» ГКП «Аркалыкская ТЭК» выдает технические условия на подключение к существующему паровому коллектору.

Пар

1. Подключение проектируемого паропровода произвести к существующему главному паропроводу Аркалыкской ТЭЦ Ø219х13мм. ст.20.
2. Точка подключения указана на схеме, главный корпус паровой котел №3.

И.о.директора **Б.Бекешев**

Исп.Брахметов А.Т.
PTOATK@mail.ru
Тел.7-60-72