18.03.19. Кезекті қабылдаған: Карабеков Т.К.

Ғимарат бойынша толық тексеріс қалыпты жағдайда. Екінші корп және зертхана корп жылу желісі және кондиционер жалғарғыш тексеріс жүргізілді. Екінші корп 8-қабат дәретханаңыз ішкі құрылғысы ұшып бауырлық істемей қалған, жаңарт қойылды, 6-қабатта және 8 қабатта дәретханада ұшпаз бітелін қалған тазалап қойылды. Екінші корп 1-қабатта ұшпаздың бауырлық ішкі құрылғысы жаңарт қойылды. Асхана 1-дағы сместитель орнатылды.

Екінші корп 1-қабатта шойын да ағынсыз бітелген, тазалаған туысқы тексеріс қалыпты жағдайда кешкі тексеріс қалыпты болды.

19.03.19. Смену принял: Кантарбаев Н.Н.
Обход по зданию и техпомещениям, тепловой узел, водомерный узел, ПВ машинно, кондиционерной зал, С/узлы, оборудование работает в заданном режиме
17т. один здание, в техпомещение клинкеты, забиваю раковина, почистил сифон, и корма. Подняли систему отопления и вентиляцию. Обход вечерний, ночной и утренний, оборудование работает в норме.

20.03.19. Смену сдал: Кантарбаев Н.Н.

20.03.19ж Кезекшілікті қабылдаған: Тюребеков А.С
Ғимарат бойынша тағайындалған тексеріс барысында барлық су жүйелері мен жылу жүйелері қалыпты жағдайда болды. Судың қысымы мен температурасы қалыпты жағдайда болды. Әкімшілік корпусы ж/е Зертхана корпусының дәретханаларын аралап шықтық. Әкімшілік корпусқа 6-қабатта унитаз бұзылған, орнына қойылды 1дана шлаг, 1дана диктель, 1дана бачоктың крышкасы ауыстырылды. Жалпы тексеріс қалыпты жағдайда болды.

21.03.19ж Кезекшілікті тапсырған: Тюребеков А.

түсті тексеріс қалпын жаздық.
Әкімшілік корп жүйеге подписка бердім.
келесі тексеріс қалпын жаздық.
Арм корп жүйеге подписка жасадым.
№103 каб коридорында сұлардың тоқтім.
түпкі тексеріс қалпын жаздық.
Арм корп жүйеге подписка жасадым.
соңғы тексеріс қалпын.
Арм корп. подписка жасадым.
Арм корп 1-8 жс лаб корп 1-е
қабат электрлік щит жс
теплопункт, конденсатор
зарядтың арналадым.
№103 каб шлюзирован сұлар
тегін, сдержі сұлы сыртқа
алдым.
23.03.19. Кезекті тексерді: Корабков ГА

23.03.19 Смену принял Кантарбаев Н.У.

Обход по зданию и техпомещениям, тепловой узел
водомерный узел, с/узлы, ПВ машинное,
кондиционерный зал, оборудование
работает в заданном режиме.
Подпитал систему отопления и
систему вентиляций.
При вечернем, ночном, утреннем обходе
все оборудование работает в норме.

24.03.19 Смену сдал Кантарбаев Н.У.

арға тексеріс жүргіздім.
ем қорғ әрбіткендегі радиатор-
ар 1-8 қабат және зертхана қорғ
-2 қабаттағы радиаторлардың
ексері, зертхана қорғ су-
ағарғыш, №110 каб. жылу
селісінде сұық су жүйесі
шесілген, сонымен тартып резі-
ен саңылау байлап қойдым.
103 каб алдындағы, төбедегі ақаық
ұларды тегін әрлежа, ерінді
ірілмен сүртіп алдым.
еплотранзиттен T_1, T_2 температураны
ексеріп кетті. Түскі тексеріс қалыпты
ағдайда, АДМ қорғ система отоп. подпуг
а жасадым. Кешкі тексеріс қалыпты.
аб қорғ №103 каб жанындағы, төбедегі
ұқан сулар, шелектерін тоқтым.
ріге подпидка жасадым. d=4.0 бат.
ңгі және таңғы тексеріс қалыпты.
аб қорғ. №103 каб. жанындағы төбедегі
ұқан сулы тоқтым, жүйеге подпидка
асадым. d=4.0 бат.

7.03.19ж. Кезекті тапсырған: Карабеков Т.Ж

-рға тексеріс жүргіздім.
-н қорғ әрбіреуінде 1-8 қабат және зертхана қорғ
-қабаттағы радиаторлардың
-ксері, зертхана қорғ су-
-зарғыш, №110 каб. жылу
-лісінде сұық су құбыры
-сілген, сонымен тарғыл резі-
-н самғ бағлап қойдым.
103 каб алдындағы, төбеден ақ қан
-лардың тегін әрпажға, ерінді
-лімен сүртіп алдым.
-плотрассаттен T_1, T_2 температураны
-ксеріп кеттім. Жүкі тексеріс қалғаң
-здайтын, АРМ қорғ система отоп. подпуг
-жасадым. Кешкі тексеріс қалғаң.
-б қорғ №103 каб жанындағы, төбеден
-қан сұық, шектерін тоқтым.
-ше подпирка жасадым. d=4.0 бат.
-ті және таңды тексеріс қалғаң.
-б қорғ №103 каб жанындағы төбеден
-қан сұық тоқтім, жүйеге подпирка
-асадым. d=4.0 бат.

.03.19ж. Кезекті тапсырған: Карабеков Т.А

7.03.19 Сағат 7-ге келді: Контарбаев Ж.У.
Обход по этажю и техническим,
тепловой узел, водомерный узел, ПВ машины,
кондиционерный зал, сауна оборудования
работает в заданном режиме.

Подготовил систему вентиляции и систему отопления.
- стравил воздух с батарей на 2 этаже
- 6 эт. в с/узле заблялись раковина, почистил сифон, кормил.
При вечернем, ночном, утреннем обходе все оборудование работает вторм.

28.03.19. Смену сдал: Кантарбаев Ж.К.

28.03.19 Кезекшілікті қабылдаған: Торебеков
Ғимарат бойынша тақырыптағы тексеріс барысында барлық жылу жүйелері су жүйелері қалыпты жағдайда болды. Судың қысымы және температурасы қалыпты жағдайда болды. Екінші қабат корпусы және зертхана корпусының дәретханалары, аралар шықты. Кешкі және түнгі тақырыптағы тексерістер қалыпты жағдайда болды.
29.03.19ж Кезекшілікті тапсырған: Торебеков.

29.03.19. Кезекшілікті қабылдаған: Дейрхан Е.Е.
Тексеріс барысында жылу жүйелері қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. ГВС және ХВС насостары жұмыс істеп тұр. Зертханалық корпуста төбедегі жаңбыр сулағыш тазартып қойдым. Дәретханалардың аралар шықты қалыпты жағдайда.
30.03.19. Кезекшілікті тапсырған: Дейрхан Е.Е

31.03.18. Смену принял: Контарбаев Н.
Обход по зданию и технологическим,
тепловой узел, водомерный узел, компрессор-
ная, с/узлы, ПВ машины, оборудование
работает в заданном режиме.
- Подняты систему отопления и
систему вентиляции.
При вечернем, ночном, утреннем обходе
все оборудование работает в норме.

1.04.18. Смену сдал: Контарбаев Н.Н.

№ п/п	Место	Дата	Выполненная работа
87.	адм-е здание	27.03.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерного узлов ПВ-машины, кондиц. зал проверены, с/узлы. Обор. работает в заданном режиме. Подпитал систему вентиляции и систему отопления.
	8 этаж		Стравил воздух с отопления.
	6 этаж		Почистил раковину в с/узле, сифон. При вечернем, ночном, утреннем обходе оборудование работают в норме.
88	адм. е здание	28.03.19	Обход по зданию и по техпомещениям. Проверил узлов (тепловой, водомерный, кондиционерный) Проверил с/узлов, ПВ-машин. Оборудование работает в норме.
	столовая		Проверил давление воды. Выставил температуру. Вечерний обход — норма.
89.	адм. е зд-е лаб-я	29.03.19	Обход по зданию и техпомещения. Проверил работу об-я — норма. Спускал воду в ёмкости. При вечернем обходе — норма. Подпитка системы отопления.
90.	адм. е зд-е с 1 по 8 эт	30.03.19	Обход по зданию и техпомещения. Проверил узлов, с/узлов, ПВ-машин. Проверил радиаторов.
	лаб I, II эт		Проверил радиаторов. Подпитка системы отопления.
	9 этаж		Стравил воздух.
	8 этаж		Стравил воздух.
91		31.03.19	Обход, проверил оборудование — норма. Подпитал систему отопления и вентиляции. Вечерний обход, оборудование работает в заданном режиме.

Акт установки ТМЦ

Слесарь-сантехник 4 разряда(Әмірхан Е..)

01.03.2019г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе представителей РГУ «Комитет технического регулирования и метрологии МИИР РК», руководитель Управления финансов и внутреннего администрирования Серикбаева У.Т., Заведующий хозяйством Айтымов М.Т. и представителей ТОО «Каскад РИК» директор Ашеков А,Б , главный инженер Жаманов К.О. о том, что в Административно-техническом здании «Эталонный центр» произвели проверку и подтверждают установку ТМЦ, согласно дефектного акта от 28.02.2019г. :

№	Дата	Наименование произведенных установок	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во
1	01.03.2019г	Переподключил снабжение водой унитаза с горячей на холодную в столовой	Отвод д-20 Кран шаровой бабочка 1\2 Адаптер д-20	Шт Шт Шт	4 2 1
2	01.03.2019г	Установил смеситель в столовой	Подводка для смесителя ГШ 1\2 150см 10*35 Подводка для смесителя ГШ 1\2 150см 10*18	Шт Шт	1 1

Всего по настоящему акту установлено: 9 шт.

Заключение комиссии: материалы использованы по назначению и подлежат списанию.

Главный Инженер ТОО «КАСКАД РИК»_____ **Жаманов К.О**

Директор ТОО «КАСКАД РИК»_____ **Ашеков А,Б**

Руководитель Управления финансов и внутреннего администрирования _____**Серикбаева У.Т**

Заведующий хозяйственным отделом_____**Айтымов М.Т**

Слесарь-сантехник _____ **Әмірхан Е.**

Акт установки ТМЦ

Слесарь-сантехник 4 разряда(Торебеков А..)

20.03.2019г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе представителей РГУ «Комитет технического регулирования и метрологии МИИР РК», руководитель Управления финансов и внутреннего администрирования Серикбаева У.Т., Заведующий хозяйством Айтымов М.Т. и представителей ТОО «Каскад РИК» директор Ашеков А,Б , главный инженер Оразымбетов А.Т. о том, что в Административно-техническом здании «Эталонный центр» произвели проверку и подтверждают установку ТМЦ, согласно дефектного акта от 18.03.2019г. :

№	Дата	Наименование произведенных установок	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во
1	20.03.2019г.	Устранение авариной поломки в туалете на 6 этаже	Крепление унитаза к полу Кран шаровой бабочка-1\2 Подводка для воды 1\2 80см FF Силикон универсальный wunder-S	шт Шт Шт Шт	1 1 1 1

Всего по настоящему акту установлено: 4 шт.

Заключение комиссии: материалы использованы по назначению и подлежат списанию.

Главный Инженер ТОО «КАСКАД РИК»_____ **Оразымбетов А.Т**

Директор ТОО «КАСКАД РИК»_____ **Ашеков А,Б**

Руководитель Управления финансов и внутреннего администрирования _____**Серикбаева У.Т**

Заведующий хозяйственным отделом_____**Айтымов М.Т**

Слесарь-сантехник _____ **Торебеков А.**

			Март
141	столовая	4.03.19	приклеивание линолиума. Шпаклёвка, покраска
142	столовая	5.03.19	побелка, шпаклёвка

30.03.2019ж. Кезекшілікті қабылдадым:
Карабеков Т.А

Ғимарат бойынша жүзеге асыру тексеріс барысында ешбір қалыпты.
Әкімшілік корп және зертхана корп
Шолу желісі 1-2 қабат, кондиционер залдары 1-2 қабат және 1-8 қабат әретхана Әкімшілік корп, Зертхана корп 1-2 қабат әретханалардың, радиаторлардың, коридорлардағы радиаторлардың тексеріп шығуды, қалыпты.
Әкімшілік корп ешбіреу подпицка жасадым.
Әкімшілік корп, 8-қабаттағы әретханадағы радиаторлардың стоягінек ауа шығардым,
8-қабат әретханадағы радиаторлар ауа шығардым. 9-қабаттағы тех-служба оперативті кабинетті уборщицалар жуып кетті. түрлі тексеріс қалыпты жағдайда, жүйеге подпицка жасадым.
кешкітексеріс қалыпты, жүйеге подпицка жасадым. түрлі тексеріс қалыпты.
таңды тексеріс қалыпты жағдайда.
жүйеге подпицка жасадым. d=4.0бар.
Арм корп және Лаб корп Шолу желілері 1-2 қабат және кондиционер зал обход жасадым. 1-8 қабат әретхана және Лаб корп 1-2 қабат әретхана обход жасадым.
8-қабат, 5-қабат, 3 қабат ұшқыз сынды, бұл зебит.
31.03.2019ж. Кезекшілікті тапсырдым:
Карабеков Т.А

Подпитал систему вентиляций и
систему отопления.
- стравил воздух с батарей на 2 этаж
- 6 эт. в с/узле забились раковина, унитаз
сифон, кормов.
При вечернем, ночном, утреннем обходе
все оборудование работает вновь.

28.03.19. Смену сдал: Кантарбаев Н.К.

28.03.19 Кезекшілікті қабылдады: Торебеков
Ғимарат бойынша тақырыпты
текеріс барлығы жылу жүйе
лері су жүйелері қалыпты жағдайда
болды. Судың қысымы және температурасы
қалыпты жағдайда болды. Әкімшілік
корпусы және зертхана корпусының
дәретханалары, арнан шұғыл
кемкі және туғе тақты текерістер
қалыпты жағдайда болды.
29.03.19ж Кезекшілікті тапсырды: Торебеков.Н

24.03.19ж Кезекшілікті қабылдаған: Тор
Ғимарат бойынша тапсер
тексеріс зарпенда барлық жыл
лері мен су жүйелері қалыпты жа
болды. Судың қысымы ж/е температ
қалыпты жағдайда болды. Екінші
корпусы ж/е зертхана корпусының
жанарын аралап шықтым. Кұндіз
Кешкі тексерістер қалыпты жағдайда
болды. Жалпы тексеріс қалыпты жағд
болды.

25.03.19ж Кезекшілікті тапсырған: Торобе

25.03.19. кезекті ~~қабылдаған~~: Амирхан Е.Е
таңды тексеріс қалыпты жағдо
судың қысымы мен температурас
қалыпты жағдайда. түрлі ж/е кешкі
тексеріс қалыпты жағдайда.
Екінші корп ж/е зертхана корп
ғимараттарда тексеріс жүргізілді
түнгі ж/е таңды тексеріс қалыпты
26.03.19. Кезекті тапсырған: Амирха

26.03.19ж. Кезекті қабылдаған: Карабеков
Таңды тексеріс қалыпты жағдайда.
Адм корп система отопленияда поруш
ғасадым. Жылу желісі ж/е кондицио
нер зөлдарда 1-2 рет тексеріс
жүргіздім. Екінші корп. 1-8 қабат
зертхана корп 1-2 қабат ғзретхана

21.03.19. Кезекшілікті қабылдап алған: Дмірхан Е.Г

Тексеріс барысында құрылғыларда ақаулар болмады. Судың қысымы мен температурасы қалыпты жағдайда. ХВС және ГВС насостары жұмыс істеп тұр. Дәретханалардың арасындағы қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Әжімшілік корпустың жылу жүйесінде подпитка беріп тұруы керек.

22.03.19. Кезекшілікте тапсырған: Дмірхан Е.Г

22.03.19. Кезекті қабылдаған: Карабеков Т.А

Жылу желісі а/е конденсатор зауытына тексеріс жүргізілді. Әжімшілік корп (система отопления) порпырылды. d=4.0 бат. Әжімшілік корп 1-8 қабат дәретханалардың а/е радиаторларын тегіс тексеріп шықтым. 8-қабатта 1-дана ұлтаз бітелген тазаладым. 7-қабатта 2-дана ұлтаз бітелген тазаладым, 6-қабатта 1-дана ұлтаз бітелген тазаладым. 5-қабатта 1-дана ұлтаз бітелген тазаладым. 4-қабатта 1-дана ұлтаз бітелген тазаладым. 3-қабатта 2-дана ұлтаз бітелген тазаладым. 2-қабатта 1-дана ұлтаз бітелген тазаладым.

№ п/п	Место проведения	Дата	Наименование выполненной работы
141	лабор-я	6.03.19	Побелка, шпаклёвка лестничного марша
142.	лабор-я	7.03.19	Побелка. шпаклёвка, уборка
143.	23каб	11.03.19	Побелка
144	23каб	12.03.19	Очистка потолочных плиток.
145	улица	12.03.19	Перевоз архива с „Дружбы" в „Эталон"
146	47 каб	13.03.19	Разборка мебели.
147.	23 каб	13.03.19	Перенесли мебель с 47каб.
148	улица	13.03.19	Перевоз архива с одного адреса на „Эталонный центр"
149.	23каб	14.03.19	Разбор мебели, Перенос мебели в 47каб
150.	47каб	15.03.19	Разбор рабочего стола. Переезд в 23каб.
151.	43каб	15.03.19	Перенесли в 47каб. мебель, принтера, компьютеры
152.	комната водителей	18.03.19	Уборка капоти. покрасили и Тела
153.	6 этаж	19.03.19	Разборка стеклянного шкафа и перевыс на 9 этаж (сделка)
154	лаб-я I эт	19.03.19	Заделка шпатлевкой щели, где проходит высоковольтный кабель
155	лаб-я I эт	20.03.19	Побелка коридора (частично)
156.	103каб	20.03.19	Помощь плотникам в снятии и закрепления тайлоза
157	крыша лаб-и	26.03.19	Выносили талую воду
158.	фасад здания	26.03.19	Ремонт боковой части ступенек
159	25каб	26.03.19	Разобрали и занесли мебель
160	фасад здания	27.03.19	Ремонт гранитной плитки