Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2922574

Конкурстың № 3237867-1
Конкурстың атауы Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округінде ұзындығы 2200 метр М.Жабағыұлы көшесін орташа жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-29 17:02:15 дейін 2019-04-05 17:02:15
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	010140004621	КҚ жобасына ескерту	Проанализировав проектно-сметную документацию, выставленную на тендер по объекту «Средний ремонт улицы М.Жабагыулы, протяженностью 2200 метров в с/о Кызылозек г.Кызылорда» выявила следующие несоответствия, то есть: 1. В расчетах не учтены плановые затраты предусмотренные постановлениями	2019-04-02 13:43:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно по Вашему замечанию получен ответ от Заказчика и прикреплен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/4pdw/23ZEA7iKN

			правительства т.е. отсутствуют; а) временные здания и сооружения; б) затраты на зимнее содержание; в) выслуга лет; г) дополнительные отпуска. 2. Кроме того не учтены затраты на перевозку материалов с г.Кызылорда, то есть на расстояние 11+24=35 км; - на ГПС; -на знаки, щебень, цемент, стойки. 3. Неправильно взяты расценки на устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований ГПС, то есть не 1103 тенге, а 2462 тенге, так как объект расположен в сельском округе. 4. Не указаны карьеры и расстояние перевозки песка. 5. Расценка на устройство обочины толщина 10 см на 1 м2 по ЕО-127-63-11 составляет 265,70, а не 120,55. В связи с вышеуказанным прошу Вас в целях качественного исполнения ремонтных работ на объекте скорректировать ПСД в соответствии с требованиями СНиП.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Басқарма басшысының орынбасары Ержанов Онал Жанатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2922574

№ конкурса 3237867-1
Название конкурса Средний ремонт улицы М.Жабагыулы протяженностью 2200 метров в с/о Кызылозек в г. Кызылорда
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-29 17:02:15 по 2019-04-05 17:02:15
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	010140004621	Замечание к КД	Проанализировав проектно-сметную документацию, выставленную на тендер по объекту «Средний ремонт улицы М.Жабагыулы, протяженностью 2200 метров в с/о Кызылозек г.Кызылорда» выявила следующие несоответствия, то есть: 1. В расчетах не учтены плановые затраты предусмотренные постановлениями правительства т.е. отсутствуют; а) временные здания и сооружения; б) затраты	2019-04-02 13:43:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно по Вашему замечанию получен ответ от Заказчика и прикреплен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/4pdw/23ZEA7iKN

			на зимнее содержание; в) выслуга лет; г) дополнительные отпуска. 2. Кроме того не учтены затраты на перевозку материалов с г.Кызылорда, то есть на расстояние 11+24=35 км; - на ГПС; -на знаки, щебень, цемент, стойки. 3. Неправильно взяты расценки на устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований ГПС, то есть не 1103 тенге, а 2462 тенге, так как объект расположен в сельском округе. 4. Не указаны карьеры и расстояние перевозки песка. 5. Расценка на устройство обочины толщина 10 см на 1 м2 по ЕО-127-63-11 составляет 265,70, а не 120,55. В связи с вышеуказанным прошу Вас в целях качественного исполнения ремонтных работ на объекте скорректировать ПСД в соответствии с требованиями СНиП.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басқарма басшысының орынбасары Ержанов Онал Жанатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»