Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2943789

Конкурстың № 3268125-1
Конкурстың атауы Трансформатор
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-09 11:21:35 дейін 2019-04-16 11:21:35
Ұйымдастырушының атауы "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылытуэнергетикалық компаниясы" МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120440003111	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. В техническом описании закупаемого оборудования указано следующее: степень защиты без защитного кожуха -IP00, а далее по тексту защитный металлический кожух с вертикальными выводами ВН и НН. Таким образом не ясно, предполагается ли защитный кожух в комплектации трансформатора или	2019-04-16 09:15:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Степень защиты без защитного кожуха - IP00 с вертикальными выводами ВН и ИН 2. Требования остаются без изменений, трансформатор должен быть укомплектован линейными датчиками PT100

			нет. 2. Трансформатор необходимо комплектовать с программируемым микропроцессорным блоком защиты типа Т-154 «Tecsystem», далее по тексту предусматривается использование линейных датчиков PT100 и микропроцессорным блоком защиты типа Т-154. Доводим до Вашего сведения, что наличие данного устройства (Т-154 «Tecsystem») является достаточным для нормального и полного функционирования трансформатора, в установке PT100 нет необходимости. Т-154 «Tecsystem» выполняет функции PT100 в полном объеме. В связи с этим, просим исключить требование о наличии линейных датчиков PT100 из комплектации трансформатора, т.к. данное устройство является дорогостоящим, его наличие существенно влияет на стоимость				

			оборудования. Просим предоставить разъяснения по данным вопросам и внести корректировки в техническую спецификацию.			
2	180340012623	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! По вашим запросам, срок поставки оборудования составляет 30 дней со дня подписания договора. Срок производства данного оборудования составляет 30-50 дней, не включая время на перевозку. Просим увеличить срок поставки трансформатора. Спасибо	2019-04-10 14:32:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок поставки в конкурсной документации будет изменен с 30 дней до 60 дней.
3	120440003111	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Срок производства данного оборудования составляет 50 рабочих дней без учета доставки до объекта заказчика. Просим увеличить срок поставки трансформатора до 70 рабочих дней с момента заключения договора о государственных закупках.	2019-04-16 09:10:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок поставки в конкурсной документации будет изменен с 30 дней до 60 дней.
4	120440003111	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно Вашей техническому заданию материал обмоток ВН и НН -алюминий/медь.	2019-04-16 09:14:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования остаются без изменений, материал обмоток трансформатора ВН и НН - алюминий/медь

			Насколько обязательно такое требование? Имеется ли возможность заменить на алюминий/алюминий?			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель директора по экономическим вопросам Солодов Валерий Григорьевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2943789

№ конкурса 3268125-1
Название конкурса Трансформатор
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-09 11:21:35 по 2019-04-16 11:21:35
Наименование организатора ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120440003111	Запрос о разъяснении КД	1. В техническом описании закупаемого оборудования указано следующее: степень защиты без защитного кожуха -IP00, а далее по тексту защитный металлический кожух с вертикальными выводами ВН и НН. Таким образом не ясно, предполагается ли защитный кожух в комплектации трансформатора или нет. 2. Трансформатор необходимо комплектовать с программируемым	2019-04-16 09:15:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Степень защиты без защитного кожуха - IP00 с вертикальными выводами ВН и ИН 2. Требования остаются без изменений, трансформатор должен быть укомплектован линейными датчиками PT100

			микропроцессорным блоком защиты типа Т-154 «Tecsystem», далее по тексту предусматривается использование линейных датчиков PT100 и микропроцессорным блоком защиты типа Т-154. Доводим до Вашего сведения, что наличие данного устройства (Т-154 «Tecsystem») является достаточным для нормального и полного функционирования трансформатора, в установке PT100 нет необходимости. Т-154 «Tecsystem» выполняет функции PT100 в полном объеме. В связи с этим, просим исключить требование о наличии линейных датчиков PT100 из комплектации трансформатора, т.к. данное устройство является дорогостоящим, его наличие существенно влияет на стоимость оборудования. Просим предоставить разъяснения по данным вопросам и внести				

			корректировки в техническую спецификацию.			
2	180340012623	Замечание к КД	Добрый день! По вашим запросам, срок поставки оборудования составляет 30 дней со дня подписания договора. Срок производства данного оборудования составляет 30-50 дней, не включая время на перевозку. Просим увеличить срок поставки трансформатора. Спасибо	2019-04-10 14:32:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок поставки в конкурсной документации будет изменен с 30 дней до 60 дней.
3	120440003111	Замечание к КД	Добрый день! Срок производства данного оборудования составляет 50 рабочих дней без учета доставки до объекта заказчика. Просим увеличить срок поставки трансформатора до 70 рабочих дней с момента заключения договора о государственных закупках.	2019-04-16 09:10:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок поставки в конкурсной документации будет изменен с 30 дней до 60 дней.
4	120440003111	Запрос о разъяснении КД	Согласно Вашей техническому заданию материал обмоток ВН и НН -алюминий/медь. Насколько обязательно такое требование? Имеется ли возможность заменить	2019-04-16 09:14:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования остаются без изменений, материал обмоток трансформатора ВН и НН - алюминий/медь

			на алюминий/алюминий?			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директора по экономическим вопросам Солодов Валерий Григорьевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»