Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2945739

Конкурстың № 3280481-1
Конкурстың атауы Мәдениет үйі ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-11 20:19:07 дейін 2019-04-18 20:19:07
Ұйымдастырушының атауы Шахтинск қаласы әкімдігі Шахтинск қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Новодолинский кентінің мәдениет үйі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	021240015942	КҚ жобасына ескерту	Такой же конкурс объявлен за № 3255232-2 какой считать правильным?	2019-04-12 12:23:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объявление №3255232-2 на текущий ремонт кровли отменено.
2	121040009486	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно Технической спецификации требуется утепление кровли плитами из экструзионного пенополистерола ГОСТ 32310-2012. Однако данный материал не производится в Казахстане. Возможно ли заменить данный	2019-04-15 14:14:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На территории Республики Казахстан работаю предприятия и организации изготавливающие и реализующие плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012. Данный материал обладает высокой прочностью и теплозащитой. Согласно технической спецификации преимущественное применение подрядчиком строительных материалов, конструкций и оборудования отечественных производителей

			материал на другой.			не менее 50%.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Казанцева Фирдаус Гамжановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2945739

№ конкурса 3280481-1
Название конкурса Текущий ремонт кровли здания дома культуры
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-11 20:19:07 по 2019-04-18 20:19:07
Наименование организатора Коммунальное государственное казенное предприятие "Дом культуры поселка Новодолинский" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города Шахтинска

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	021240015942	Замечание к КД	Такой же конкурс объявлен за № 3255232-2 какой считать правильным?	2019-04-12 12:23:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объявление №3255232-2 на текущий ремонт кровли отменено.
2	121040009486	Запрос о разъяснении КД	Согласно Технической спецификации требуется утепление кровли плитами из экструзионного пенополистерола ГОСТ 32310-2012. Однако данный материал не производится в Казахстане. Возможно ли заменить данный материал на другой.	2019-04-15 14:14:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На территории Республики Казахстан работаю предприятия и организации изготавливающие и реализующие плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012. Данный материал обладает высокой прочностью и теплозащитой. Согласно технической спецификации преимущественное применение подрядчиком строительных материалов, конструкций и оборудования отечественных производителей не менее 50%.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной

документации на веб-портале государственных закупок

Директор Казанцева Фирдаус Гамжановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»