Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2969192

Конкурстың № 3294050-1

Конкурстың атауы «Астана қаласы, Тельман тұрғын алабының оңтүстігіне қарай, Е111, Е117, Е120 (жобалық атауы) мекенжайындағы «Әскери қалашық» құрылыстың 1-кезегі. Ішкі инженерлік желілер және жолдар. Жобалаудың 1-кезеңі. Электрмен жабдықтау (РПК-2Т орнатумен)» мердігерлік жұмыстар

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-16 20:45:11 дейін 2019-04-23 20:45:11

Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	971140002736	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Прошу выслать сметы в word.. nemetova@tpep.kz	2019-04-19 12:30:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на вопрос Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП": Здравствуйте, в связи с тем, что проектно-сметная документация составляет большой объем, просим забрать на флэш накопителе по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік 11, каб. № 607.
2	930240000278	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Альбом ЭМ1 лист 3 показано 28 ячеек КСО2-20К далее на листе 4 на плане расстановки ячеек показано 22шт. просим уточнить количество ячеек в РУ-20кВ.	2019-04-22 16:01:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на вопрос Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамыр": Здравствуйте, количество ячеек в РУ-20 кВ - 22 шт.

3	930240000278	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В проекте предусмотрен кабель АПвВнг-LS 1х630/120-20 ZTAL, а в смете АПвВнг-LS-20 1х630 . Прошу разъяснить какой силовой кабель надо проложить на строящемся объекте?	2019-04-22 17:32:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на вопрос Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамыр": Здравствуйте, силовой кабель надо проложить по проекту, то есть АПвВнг-LS 1х630/120-20 ZTAL.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Толеуов Ербол Уалиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2969192

№ конкурса 3294050-1

Название конкурса Подрядные работы «Военный городок» 1 очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети и дороги. 1-й этап проектирования. Электроснабжение (с установкой РПК-2Т)»

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-16 20:45:11 по 2019-04-23 20:45:11

Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	971140002736	Запрос о разъяснении КД	Прошу выслать сметы в word.. nemetova@tpep.kz	2019-04-19 12:30:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на вопрос Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП": Здравствуйте, в связи с тем, что проектно-сметная документация составляет большой объем, просим забрать на флэш накопителе по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік 11, каб. № 607.
2	930240000278	Запрос о разъяснении КД	1. Альбом ЭМ1 лист 3 показано 28 ячеек КСО2-20К далее на листе 4 на плане расстановки ячеек показано 22шт. просим уточнить количество ячеек в РУ-20кВ.	2019-04-22 16:01:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на вопрос Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамыр": Здравствуйте, количество ячеек в РУ-20 кВ - 22 шт.
3	930240000278	Запрос о разъяснении КД	В проекте предусмотрен кабель АПвВнг-LS 1х630/120-20 ZTAL, а в смете АПвВнг-LS-20	2019-04-22 17:32:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на вопрос Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамыр": Здравствуйте, силовой кабель надо проложить по проекту, то есть АПвВнг-LS

			1x630 . Прошу разъяснить какой силовой кабель надо проложить на строящемся объекте?			1x630/120-20 ZTAL.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Толеуов Ербол Уалиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»