Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2989803

Конкурстың № 3322464-1
Конкурстың атауы Компенсирующие устройства комплекті сатып алып орнатуымен
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-25 23:31:43 дейін 2019-05-03 23:31:43
Ұйымдастырушының атауы "Мақтаарал ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	921240000477	КҚ жобасына ескерту	уточнить следующие технические параметры ККУ 1. Указана мощность не менее 30 кВар. Просим указать мощность трансформатора для расчета пиковой мощности ККУ. 2. Просим уточнить тип коммутационного аппарата (контактор или тиристор). 3. Просим уточнить тип питающего кабеля (медь или алюминий) 4. Просим	2019-04-26 13:20:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Мощность трансформатора для расчета пиковой мощности ККУ – 250 кВА. 2. Тип коммутационного аппарата - контактор. 12 ступеней переключения, 5 ступеней не более 1 кВАр. 3. Тип питающего кабеля – Медный. 4. Расположение ККУ – уличное. 5. Цвет – светло-серый. 6. Кабельный ввод – снизу. 7. Поставщик должен обеспечить монтаж устройства.Подключение устройства с учетом климатических особенностей (температура в тени достигает до 52°), защиту от прямых солнечных лучей.Принудительное охлаждение устройства.

			уточнить расположение ККУ (улица или помещение) 5. Просим уточнить цвет (белый или светло-серый) 6. Просим уточнить кабельный ввод (сверху или снизу) 7. Просим уточнить список работ по монтажу. Необходимы строительно-монтажные работы или Заказчик обеспечивает подключение, трансформаторы и свободные площадки для последующего проведения ШЕФ-МОНТАЖА и Авторского надзора Поставщика			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

и.о. руководителя отдела Бабашев Мадияр Асанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2989803

№ конкурса 3322464-1
Название конкурса Приобретение и установка компенсирующие устройства комплект
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-25 23:31:43 по 2019-05-03 23:31:43
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел образования Мактааральского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	921240000477	Замечание к КД	уточнить следующие технические параметры ККУ 1. Указана мощность не менее 30 кВар. Просим указать мощность трансформатора для расчета пиковой мощности ККУ. 2. Просим уточнить тип коммутационного аппарата (контактор или тиристор). 3. Просим уточнить тип питающего кабеля (медь или алюминий) 4. Просим уточнить расположение ККУ (улица или помещение) 5. Просим уточнить цвет (белый	2019-04-26 13:20:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Мощность трансформатора для расчета пиковой мощности ККУ – 250 кВА. 2. Тип коммутационного аппарата - контактор. 12 ступеней переключения, 5 ступеней не более 1 кВАр. 3. Тип питающего кабеля – Медный. 4. Расположение ККУ – уличное. 5. Цвет – светло-серый. 6. Кабельный ввод – снизу. 7. Поставщик должен обеспечить монтаж устройства.Подключение устройства с учетом климатических особенностей (температура в тени достигает до 52°), защиту от прямых солнечных лучей.Принудительное охлаждение устройства.

			или светло-серый) 6. Просим уточнить кабельный ввод (сверху или снизу) 7. Просим уточнить список работ по монтажу. Необходимы строительно-монтажные работы или Заказчик обеспечивает подключение, трансформаторы и свободные площадки для последующего проведения ШЕФ-МОНТАЖА и Авторского надзора Поставщика			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

и.о. руководителя отдела Бабашев Мадияр Асанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»