Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3017412

Конкурстың № 3341540-1
Конкурстың атауы Светодиодный светильник наружного освещения, потребляемая мощность в номинальном режиме не менее 200 Вт
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-04 11:56:44 дейін 2019-05-15 11:56:44
Ұйымдастырушының атауы "Астана қалалық жарық" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	000940007405	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уточните по протоколу диммера, до этого все тендера и все, что вы закупали проходили с требованием диммера по протоколу 1…10В, а сейчас Вы требуете протокол 0…10В, то есть меняете систему управления освещением? или же это сейчас опечатка в технической спецификации и Вам нужен протокол для совместимости 1…10В..	2019-05-13 09:23:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном пункте технической спецификации опечатка, требование к протоколу диммира составляет 0…10В.

2	910205350675	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим убрать требование по полимерным покрытиям, так как теплоотвод с таким покрытием слабый	2019-05-14 09:53:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование не является ограничивающим, так как согласно одному из требований технической спецификации, указан пункт о корпусе светильника с охлаждающими функциями, то есть светильник должен быть оснащен дополнительным радиаторным охлаждением.
3	161240009004	КҚ жобасына ескерту	21.Наличие силиконовой прокладки на соединение крышки отсека драйвера; Нет необходимости если драйвер IP67	2019-05-14 11:27:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно наличия силиконовой прокладки поясняем, что вышеуказанная дополнительная защита необходима для более качественной защиты от пыли, грязи и влаги контактов ведущих к блоку питания и драйверу.
4	910205350675	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим расширить диапазон по мощности светильника, так как светильники которые мы можем поставить с меньшей мощностью выдает люмены превосходящие ваши технические требования	2019-05-14 09:57:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование мощности, может составлять не более 200Вт.
5	081040005681	КҚ жобасына ескерту	В технической документации указан материал рассевателя - поликарбонат, в настоящее время производители используют линзы и рассеиватели из боросиликатного стекла и других материалов, которые по своим характеристикам более долговечны, чем поликарбонат. Простим данное требование удалить ввиду координации данного	2019-05-14 17:39:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Материал рассеивателя оптики требуется поставить из поликарбоната, в связи с его повышенной ударостойкостью и гибкостью материала.

			требования под определенного производителя.			
6	000940007405	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Требование по подтверждению наличию выращенных диодов сильно ограничивает круг поставщиков, так как, во всем мире выращивают диоды всего 4 компании. Кроме того требование по выращиванию диодов равносильно требованию вышиванию помидоров, потому как от этого не снижается срок требуемой Вами гарантии. Вместе с этим, не выращивая диоды можно производить светильники со светоотдачей 140 Лм/Вт, что превосходит Ваши требования.	2019-05-13 09:23:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование направленно для отсеивания низкокачественной продукции, любой завод изготовитель имеет свободу выбора в заключении договорных отношений с любой компанией на поставку модульных частей для компоновки светильника. Данный пункт технической спецификации никак не ограничивает участников проводимого конкурса, а наоборот направлен на улучшения качества поставляемой продукции.
7	000940007405	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить образец текста гарантийного письма от изготовителя по Требованию гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-13 09:25:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	от потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1.Срок гарантии от завода изготовителя. 2.Подлинная печать от завода изготовителя. 3.Наличие серийного номера

						на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.
8	000940007405	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим убрать требование по полимерному покрытию корпуса, так как полимерное покрытие проводит меньше тепла, чем анодированный корпус, вместе с тем у анодированного корпуса светильника срок службы в 3 раза выше.	2019-05-13 09:26:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование не является ограничивающим, так как согласно одному из требований технической спецификации, указан пункт о корпусе светильника с охлаждающими функциями, то есть светильник должен быть оснащен дополнительным радиаторным охлаждением.
9	000940007405	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим убрать требование по мощности или дать более широкий диапазон, так как, при мощности 160 Вт светодиоды могут выдавать световой поток 28800 Лм. Также можно просто оставить мощность и требование по светоотдаче светильника	2019-05-13 09:26:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование мощности, может составлять не более 200Вт.
10	910205350675	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим образец письма по гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-14 09:52:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	От потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1.Срок гарантии от завода изготовителя. 2.Подлинная печать от завода

						изготовителя. 3.Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.
11	971040000855	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Предоставьте пожалуйста образец письма по Требованию гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-13 10:12:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	От потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1.Срок гарантии от завода изготовителя. 2.Подлинная печать от завода изготовителя. 3.Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.
12	971040000855	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Просим Вас не ставить ограничения по мощности, к примеру в светильниках производства с мощность 180 Вт но при этом световой поток не менее 28000Лм, что является экономичным,и просим убрать требование по полимерному покрытию корпуса, так как полимерное покрытие проводит меньше тепла	2019-05-13 10:15:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование мощности, может составлять не более 200Вт.
13	910205350675	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Разъясните пожалуйста по протоколу диммера, почему требования по	2019-05-14 10:00:50	Представить разъяснение положений конкурсной	В данном пункте технической спецификации опечатка, требование к протоколу диммира составляет 0…10В.

			протоколу нужны от 1.....10В?		документации	
14	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Просим Вас не ставить ограничения по габаритным размерам,ширина светильника нашего производства 220мм. Масса 9,5 кг. В пункте 27 просим добавить "или" сертификат от производителя светодиодов.	2019-05-14 14:45:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные характеристики обозначены для наименьших массогаборитных параметров светотехнического оборудования, в связи с тем, что на сегодняшний день на опорах освещения монтируются различные модули (датчики ITS, оборудования камер видео наблюдения, световые анимационные элементы приуроченные к праздничным мероприятиям, цветочные кашпо и т.д.) Учитывая, что вышеуказанные модули смонтированные на «не усиленных» опорах, компания вынуждена идти на уменьшение массогабаритных характеристик светильника, во избежание риска крена или падения опор.
15	910205350675	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим убрать требование по наличию выращенных диодов, можем предоставить светильники со светодиодами соответствующими требованиям ГОСТа и энергосберегающие	2019-05-14 09:51:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование направленно для отсеивания низкокачественной продукции, любой завод изготовитель имеет свободу выбора в заключении договорных отношений с любой компанией на поставку модульных частей для компоновки светильника. Данный пункт технической спецификации никак не ограничивает участников проводимого конкурса, а наоборот направлен на улучшения качества поставляемой продукции.
16	081040005681	КҚ жобасына ескерту	Просим расширить границы габаритных размеров, тк как каждый производитель помимо технических характеристик в свою конструкцию добавляет эстетический вид. Указать габарит длины до 820 мм.	2019-05-14 17:35:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	диапазон габаритов длины светильников должны составлять не более 800 мм.
17	971040000855	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау	Просим Вас не ставить ограничения по	2019-05-13 10:11:44	Представить разъяснение положений	Данное требование направленно для отсеивания низкокачественной продукции,

		салу	подтверждению наличию выращенных диодов,ограничивает круг поставщиков, не выращивая диоды можно производить лучше светильники со сетоотдачей		конкурсной документации	любой завод изготовитель имеет свободу выбора в заключении договорных отношений с любой компанией на поставку модульных частей для компоновки светильника. Данный пункт технической спецификации никак не ограничивает участников проводимого конкурса, а наоборот направлен на улучшения качества поставляемой продукции.
18	971040000855	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	До этого вы всегда закупали светильники с требованием диммера по протоколу 1…10В, а сейчас Вы требуете протокол 0…10В, Можем ли мы ставить по протоколу 1…10В?	2019-05-13 10:18:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном пункте технической спецификации опечатка, требование к протоколу диммира составляет 0…10В.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Технический директор Керимкулов Болат Бериккулович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3017412

№ конкурса 3341540-1
Название конкурса Светодиодный светильник наружного освещения, потребляемая мощность в номинальном режиме не менее 200 Вт
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-04 11:56:44 по 2019-05-15 11:56:44
Наименование организатора ТОО "Астана қалалық жарық"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	000940007405	Запрос о разъяснении КД	Уточните по протоколу диммера, до этого все тендера и все, что вы закупали проходили с требованием диммера по протоколу 1…10В, а сейчас Вы требуете протокол 0…10В, то есть меняете систему управления освещением? или же это сейчас опечатка в технической спецификации и Вам нужен протокол для совместимости 1…10В..	2019-05-13 09:23:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном пункте технической спецификации опечатка, требование к протоколу диммира составляет 0…10В.
2	910205350675	Запрос о разъяснении КД	Просим убрать требование по полимерным покрытиям, так как	2019-05-14 09:53:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование не является ограничивающим, так как согласно одному из требований технической спецификации, указан пункт о корпусе светильника с

			теплоотвод с таким покрытием слабый			охлаждающими функциями, то есть светильник должен быть оснащен дополнительным радиаторным охлаждением.
3	161240009004	Замечание к КД	21.Наличие силиконовой прокладки на соединение крышки отсека драйвера; Нет необходимости если драйвер IP67	2019-05-14 11:27:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно наличия силиконовой прокладки поясняем, что вышеуказанная дополнительная защита необходима для более качественной защиты от пыли, грязи и влаги контактов ведущих к блоку питания и драйверу.
4	910205350675	Запрос о разъяснении КД	Просим расширить диапазон по мощности светильника, так как светильники которые мы можем поставить с меньшей мощностью выдает люмены превосходящие ваши технические требования	2019-05-14 09:57:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование мощности, может составлять не более 200Вт.
5	081040005681	Замечание к КД	В технической документации указан материал рассевателя - поликарбонат, в настоящее время производители используют линзы и рассеиватели из боросиликатного стекла и других материалов, которые по своим характеристикам более долговечны, чем поликарбонат. Простим данное требование удалить ввиду координации данного требования под определенного производителя.	2019-05-14 17:39:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Материал рассеивателя оптики требуется поставить из поликарбоната, в связи с его повышенной ударостойкостью и гибкостью материала.
6	000940007405	Запрос о разъяснении	Требование по	2019-05-13 09:23:39	Представить	Данное требование направленно для

		КД	подтверждению наличию выращенных диодов сильно ограничивает круг поставщиков, так как, во всем мире выращивают диоды всего 4 компании. Кроме того требование по выращиванию диодов равносильно требованию вышиванию помидоров, потому как от этого не снижается срок требуемой Вами гарантии. Вместе с этим, не выращивая диоды можно производить светильники со светоотдачей 140 Лм/Вт, что превосходит Ваши требования.		разъяснение положений конкурсной документации	отсеивания низкокачественной продукции, любой завод изготовитель имеет свободу выбора в заключении договорных отношений с любой компанией на поставку модульных частей для компоновки светильника. Данный пункт технической спецификации никак не ограничивает участников проводимого конкурса, а наоборот направлен на улучшения качества поставляемой продукции.
7	000940007405	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить образец текста гарантийного письма от изготовителя по Требованию гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-13 09:25:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	от потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1.Срок гарантии от завода изготовителя. 2.Подлинная печать от завода изготовителя. 3.Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.
8	000940007405	Запрос о разъяснении	Просим убрать	2019-05-13 09:26:29	Представить	Данное требование не является

		КД	требование по полимерному покрытию корпуса, так как полимерное покрытие проводит меньше тепла, чем анодированный корпус, вместе с тем у анодированного корпуса светильника срок службы в 3 раза выше.		разъяснение положений конкурсной документации	ограничивающим, так как согласно одному из требований технической спецификации, указан пункт о корпусе светильника с охлаждающими функциями, то есть светильник должен быть оснащен дополнительным радиаторным охлаждением.
9	000940007405	Запрос о разъяснении КД	Просим убрать требование по мощности или дать более широкий диапазон, так как, при мощности 160 Вт светодиоды могут выдавать световой поток 28800 Лм. Также можно просто оставить мощность и требование по светоотдаче светильника	2019-05-13 09:26:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование мощности, может составлять не более 200Вт.
10	910205350675	Запрос о разъяснении КД	Просим образец письма по гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-14 09:52:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	От потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1.Срок гарантии от завода изготовителя. 2.Подлинная печать от завода изготовителя. 3.Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.

11	971040000855	Запрос о разъяснении КД	Предоставьте пожалуйста образец письма по Требованию гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-13 10:12:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	От потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1.Срок гарантии от завода изготовителя. 2.Подлинная печать от завода изготовителя. 3.Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.
12	971040000855	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Просим Вас не ставить ограничения по мощности, к примеру в светильниках производства с мощность 180 Вт но при этом световой поток не менее 28000Лм, что является экономичным,и просим убрать требование по полимерному покрытию корпуса, так как полимерное покрытие проводит меньше тепла	2019-05-13 10:15:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование мощности, может составлять не более 200Вт.
13	910205350675	Запрос о разъяснении КД	Разъясните пожалуйста по протоколу диммера, почему требования по протоколу нужны от 1.....10В?	2019-05-14 10:00:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном пункте технической спецификации опечатка, требование к протоколу диммира составляет 0…10В.
14	121240003860	Замечание к КД	Добрый день! Просим Вас не ставить	2019-05-14 14:45:26	Представить разъяснение положений	Данные характеристики обозначены для наименьших массогаборитных параметров

			ограничения по габаритным размерам,ширина светильника нашего производства 220мм. Масса 9,5 кг. В пункте 27 просим добавить "или" сертификат от производителя светодиодов.		конкурсной документации	светотехнического оборудования, в связи с тем, что на сегодняшний день на опорах освещения монтируются различные модули (датчики ITS, оборудования камер видео наблюдения, световые анимационные элементы приуроченные к праздничным мероприятиям, цветочные кашпо и т.д.) Учитывая, что вышеуказанные модули смонтированные на «не усиленных» опорах, компания вынуждена идти на уменьшение массогабаритных характеристик светильника, во избежание риска крена или падения опор.
15	910205350675	Запрос о разъяснении КД	Просим убрать требование по наличию выращенных диодов, можем предоставить светильники со светодиодами соответствующими требованиям ГОСТа и энергосберегающие	2019-05-14 09:51:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование направленно для отсеивания низкокачественной продукции, любой завод изготовитель имеет свободу выбора в заключении договорных отношений с любой компанией на поставку модульных частей для компоновки светильника. Данный пункт технической спецификации никак не ограничивает участников проводимого конкурса, а наоборот направлен на улучшения качества поставляемой продукции.
16	081040005681	Замечание к КД	Просим расширить границы габаритных размеров, тк как каждый производитель помимо технических характеристик в свою конструкцию добавляет эстетический вид. Указать габарит длины до 820 мм.	2019-05-14 17:35:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	диапазон габаритов длины светильников должны составлять не более 800 мм.
17	971040000855	Запрос о разъяснении КД	Просим Вас не ставить ограничения по подтверждению наличию выращенных диодов,ограничивает круг поставщиков, не	2019-05-13 10:11:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование направленно для отсеивания низкокачественной продукции, любой завод изготовитель имеет свободу выбора в заключении договорных отношений с любой компанией на поставку модульных частей для компоновки светильника. Данный

			выращивая диоды можно производить лучше светильники со сетоотдачей			пункт технической спецификации никак не ограничивает участников проводимого конкурса, а наоборот направлен на улучшения качества поставляемой продукции.
18	971040000855	Запрос о разъяснении КД	До этого вы всегда закупали светильники с требованием диммера по протоколу 1…10В, а сейчас Вы требуете протокол 0…10В, Можем ли мы ставить по протоколу 1…10В?	2019-05-13 10:18:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном пункте технической спецификации опечатка, требование к протоколу диммира составляет 0…10В.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Технический директор Керимкулов Болат Бериккулович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»