ТОО
"СК ВАМ Проект"
№ 15017517

Энергетический паспорт здания

Заказ: **№ 1275/31-10**

Объект: **Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области. (хоз.часть)**

Том 5.2

Директор _____ **Ворона М.А**

Выполнил: _____ **Юдина А.А.**

г. Петропавловск 2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К разделу «Энергоэффективность»

Заказ: **№ 1275/31-10**

Объект: **Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области. (хоз.часть)**

а) по оценке эффективности проект выполнен согласно нормам расхода тепловой и электрической энергии.

Для снижения потерь тепла в проекте предусмотрена изоляция разводящих трубопроводов и использование в ограждающих конструкциях здания современных утеплителей.

б) Повышение энергоэффективности здания достигается за счет использования современных утеплителей:

1. Для теплоизоляции стен используются:

- теплоизоляционный стекловолокнистый материал на полимерном связующем. Плиты из стекловолокна фирмы ISOVER Вент Фасад Оптима. Плотность ρ = 46 кг/м^3, расчетный коэфициент теплопроводности 0,035 Вт/м К, водопоглащение по объему составляет не более 1,5%;

- толщина теплоизоляции принята равной 100 мм.

2. Для дополгительной теплоизоляции чердачного перекрытия используются - гидрофобизированные теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы, ISOBOX РУФ Плотность ρ = 130 кг/м3, расчетный коэфициент теплопроводности 0,039 Вт/м К, водопоглащение по объему составляет не более 1,5%;

- толщина теплоизоляции принята равной 100 мм.

Оконный блок. Двухкамерный стеклопакет из обычного стекла 4М1-10-4М1-10-4М1 марки ОПГ1.
Для уменьшения инфильтрации через окна с остеклением - двухкамерный стеклопакет , выполняется заполнение зазоров в примыкании окон к конструкциям наружных стен с применением вспенивающих синтетических материалов.
Дверной блок. Металлическая утепленая дверь, класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче- 1.

Заключение:

Класс энергетической эффективности согласно расчета энергетического паспорта - С (нормальный), теплозащитные свойства здания в совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций обеспечивают ограничение теплопотерь, с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, при оптимальных параметрах помещений. Снижение энергоемкости систем отопления и вентиляции выполнено за счет объемно-планировочных решений, повышения теплотехнических показателей ограждающих конструкций, использования поселковых сетей теплоснабжения.

Выполнил: _____ А. Юдина

Энергетический паспорт здания

Объект: **Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области. (хоз.часть)**

Дата заполнения (число, м-ц, год)	
Адрес здания	
Разработчик проекта	ТОО "СК ВАМ Проект"
Адрес и телефон разработчика	СКО г. Петропавловск ул. Мира 229а
Шифр проекта	№ 1275/31-10

Расчетные условия

	Наименование расчетных параметров	Обозначение символа	Единицы измерения, параметра.	Расчетное значение
1	Расчетная температура внутреннего воздуха	t_{int}	°C	21
2	Расчетная температура наружного воздуха	t_{ext}	°C	-35
3	Расчетная температура теплого чердака	t	°C	-
4	Расчетная температура техподполья	t	°C	-
5	Продолжительность отопительного периода	Z_{ht}	сут	214
6	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	t_{ht}	°C	-8,1
7	Градусо-сутки отопительного периода	D_d	°C·сут	6227

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания

8	Назначение	
9	Размещение в застройке	Сблокированные
10	Тип	Общественные
11	Конструктивное решение	Фундаменты сборные ж/б. Несущие стены кирпичные. Перекрытия ж/б пустотные плиты.

№	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Нормативное значение показателя	Расчетное (проектное) значение показателя	Фактическое значение показателя
1	2	3	4	5	6
Геометрические показатели					
	Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания.	Ae^{SUm},м^2		2085,99	
	В том числе:				
	- стен	A_w, м^2	-	563	
	- окон и балконных дверей	A_f,м^2	-	143,52	
	- витражей	$A_£$м^2	-	0	
	- фонарей	A_f,м^2	-	0	
	- входных дверей и ворот	Aed, м^2	-	9,87	
	- покрытий (совмещенных)	Ac,м^2	-	0	
	- чердачных перекрытий (холодных чердаков)	Ac,м^2	-	652,1	
	- перекрытий теплых чердаков	Ac м^2	-	0	
	- перекрытий над техподпольями	A_f,м^2	-	0	
	- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями	A_f,м^2	-	0	
	- перекрытий над проездами и под эркерами	A_f,м^2	-	0	
	- пола по грунту	A_tм^2	-	717,5	
13	Площадь отапливаемых помещений	$A_{h,M}$^{2}	-	717,5	
14	Полезная площадь (общественных зданий)	$A_{l,M}$^{2}	-	652,1	
15	Площадь жилых помещений и кухонь	$A_{l,M}$^{2}	-	-	
16	Расчетная площадь (общественных зданий)	$A_{l,M}$^{2}	-	544,66	
17	Отапливаемый объем	$V_{h.M}$^{3}	-	2022	
18	Коэффициент остекленности фасада здания	P	0,25	0,25	
19	Показатель компактности здания	k_e^{des}	1,10	1,03	

Теплотехнические показатели					
20	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений	Ro м^2 ^{0}C/ Вт	Нормативные значения	Расчетные значения	фактическое значение показателя
	- стен	R_w	3,068	4,0	
	- окон и балконных дверей	R_F	0,51	0,51	
	- витражей	R_F	-	-	
	- фонарей	R_F	-		
	- входных дверей и ворот	R_{ed}	0,97	1,00	
	- покрытий (совмещенных)	R_c	0	0	
	- чердачных перекрытий (холодных чердаков)	R_c	3,48	4,31	
	- перекрытий теплых чердаков (включая покрытия)	R_c	-	-	
	- перекрытий над техподпольями	R_f	-	-	
	- перекрытий над неотаплеваемыми подвалами и подпольями	R_f	-	-	
	- перекрытий над проездами и под эркерами	R_f	-	-	
	- пола по грунту	R_f	3,19	3,19	
21	Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания		K_m^{tr} Вт/(м2 °С)	0,376	
22	Кратность воздухообмена здания за отопительный период. Кратность воздухообмена при испытании при 50 Па		n_a,ч$^{-1}$ n_{50},ч	2,0	
23	Приведенный (условный) инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания		K_m^{inf} Вт/(м^2 °С)	0,600	
24	Общий коэффициент теплопередачи здания		$K_{пр}$ Вт/(м^2 °С)	0,977	

Энергетические показатели					
25	Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период	Q_h МДж	-	1096214,992	
26	Удельные бытовые тепловыделения в здании	q_{int} Вт/м^2	-	35	
27	Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период	Q_{int} МДж		352469,0938	
28	Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период	Q_S МДж		575253,12	
29	Потребность в полезной тепловой энергии на отопление здания за отопительный период	Q_h^y МДж	-	483928,1483	
Коэффициенты					
30	Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания	ε_0^{des}	0,5		
31	Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты	ε^{dec}_{dec}	-		
32	Коэффициент эффективности авторегулирования	ξ	0,9		
33	Коэффициент учета влияния встречного теплового потока	k	1		
34	Коэффициент учета дополнительного теплопотребления	β_h	1,13		
Комплексные показатели					
35	Расчетная удельная потребность в полезной тепловой энергии на отопление здания	q_h^{des} кДж/(м^2°С-сут) кДж/(м^3°С-сут)	38,434		
36	Нормируемая удельная потребность в полезной тепловой энергии на отопление здания	q_h^{req} кДж/(м^2-°С-сут) кДж/(м^3°С-сут)	42		
37	Класс энергетической эффективности здания		нормальный -8,489363 класс С		
38	Ориентация здания				
39	Соответствует ли проект здания нормативному требованию		да		
40	Дорабатывать ли проект здания?		нет		

Рекомендации по повышению энергетической эффективности	
41	Рекомендуем:
42	Паспорт заполнен

Организация: ТОО "СК ВАМ Проект"
Адрес и телефон СКО г. Петропавловск ул. Мира 229а

Ответственный проектировщик ТОО "СК ВАМ Проект"

Исполнитель _____ А. Юдина

Заказ: **№ 1275/31-10**

Объект: **Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области.**

Расчет показателей энергетического паспорта

Расчетную удельную потребность в полезной тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период q_h^{des}, кДж/(м ^{2}°С ·сут) определяем по формулам:

$$q_h^{des}=10^3 Q_h^y/(A_h D_d) \quad (1)$$

или

$$q_h^{des}=10^3 Q_h^y/(V_h D_d) \quad (2)$$

где

Q_h^y - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, МДж;

A_h - сумма площадей пола или полезной площади помещений здания за исключением технических этажей, м^2;

V_h - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м^3 ;

D_d - градусо-сутки отопительного периода;

Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода определяется по формуле:

$$Q_h^y = [Q_h - (Q_{int} + Q_s) \times v \times \xi] \times \beta_h \quad (3)$$

где

Q_h - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж;

Q_{int} - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж;

Q_s - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж;

v - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать тепло;

ξ - коэффициент эффективности авторегулирования подачи тепла в системах отопления;

β_h - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления;

Общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции определяются по формуле:

$$Q_h = 0,0864 \times K_m \times D_d \times A_e^{sum} \quad (4)$$

где

K_m - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м^2 ^{0}С), определяемый по формуле

$$K_m = K_m^{ir} + K_m^{inf} \quad (5)$$

где

K_m^{ir} - приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания, Вт/(м^2 ^{0}С) , определяемый по формуле;

$$K_m^{ir} = (A_w/Rw^r + A_F/R_F^r + A_{ed}/R_{ed}^r + A_c/R_c^r + n \times A_{cl}/R_{cl}^r + n \times A_f/R_f^r + A_{fl}/R_{fl}^r)/A_e^{cum} \quad (6)$$

где

A_w, Rw^r - площадь, м^2, приведенное сопротивление теплопередаче, м^2×^{0}С/Вт, наружных стен (за исключением проемов);

A_F, $R_F{}^r$ - то же, заполнений световых проемов (окон, витражей, фонарей);

A_{ed},$R_{ed}{}^r$ - то же, наружных дверей и ворот;

A_c, $R_c{}^r$ - то же, совмещенных покрытий (в том числе над эркерами);

A_{cl}, $R_{cl}{}^r$ - то же, чердачных перекрытий;

A_f, $R_f{}^r$ - то же, цокольных перекрытий;

A_{fl}, $R_{fl}{}^r$ - то же, перекрытий над проездами и под эркерами;

$A_e{}^{cum}$ - общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций, включая покрытие(перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола нижнего отапливаемого помещения, м^2;

n - то же , что для чердачных перекрытий теплых чердаков и цокольных перекрытий подвалов по п. 5.4, таблица 6[2]

D_d - то же , что в формулах 1 и 2

По формуле 6 вычисляем значения приведенного коэффициента

$K_m{}^{ir}$ = 0,376 Вт/(м^2 ^{0}С)

$K_m{}^{inf}$ - условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, Вт/(м^2 ^{0}С), определяемый по формуле

$$K_m{}^{inf}=0,28cn_a\beta_v V_h\rho_a{}^{ht}k/A_e{}^{sum} \quad (7)$$

где

c - удельная теплоемкость воздуха;

β_v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций;

$A_e{}^{sum}$ - то же, что в формуле 6

V_h - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м^3;

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях;

$\rho_a{}^{ht}$ - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м^3, определяемая по формуле:

$$\rho_a{}^{ht}=353/[273+0,5(t_{int}+t_{ext})] \quad (8)$$

где

t_{int} - расчетная средняя температура внутреннего воздухавоздуха, ^{0}С;

t_{ext} - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года,^{0}С;

n_a средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч$^{-1}$;

показа тель	Значение	Обоснование
t_{int}	21	(таблица 3.1 ,приложения 3)[1]
t_{ext}	-35	(таблица 3.3 ,приложения 3)[1]

По формуле 8 вычисляем значения средней плотности приточного воздуха за отопительный период;

для жилых помещений

$\rho_a{}^{ht}$= 353 / (273 + 0,5 (21 - 35)) = 1,33 кг/м^3

Среднесуточная кратность воздухообмена в здании определяется по формуле:

$$n_a = [(L_v n_v)/168+(G_{inf} k n_{inf})/(168\rho_a^{ht})] / (\beta_v V_h) \quad (9)$$

где

L_v - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м^3/ч

n_v - число часов работы механической вентиляции в течении недели;

G_{inf} - количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч

L_v = 2723,3 м^3/ч n_v = 168 n_{inf} = 168 k = 1

$Ginf$= 859,35 кг/ч V_h = 2022 м^3 β_v = 0,85

n_a = 2,0 ч$^{-1}$

По формуле 7 вычисляем значение условного коэффициента теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, Вт/(м^2 ^{o}С);

c = 1 кДж/(кг^{0}С)(прил. 4, п. 4.3)[2] k = 1 (прил. п. 4.4)[2]

V_h = 2022 м^3 (по проекту) A_e^{sum} = 2085,99 м^2

n_a = 2,0 ч$^{-1}$ β_v = 0,85 (приложение 4, п. 4.3)[2]

K_m^{inf}= 0,600452997 Вт/(м^2 ^{0}С)

по формуле 5 вычисляем значение общего коэффициента теплопередачи здания, Вт/(м^2 ^{0}С):

K_m = 0,376 + 0,600

K_m = 0,977 Вт/(м^2 ^{0}С)

По формуле 4 вычисляем общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции:

Суммарные теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции составляют:

Q_h= 1096214,992 МДж

Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяют по формуле:

$$Q_{int} = 0,0864 \times g_{int} \times z_{ht} \times A_l \quad (10)$$

где

g_{int} - величина бытовых тепловыделений на 1 м^2 площади жилых помещений или расчетной площади общественного здания,

z_{ht} - продолжительность, сут, отопительного периода

A_l - для жилых зданий - площадь жилых помещений, для общественных зданий - расчетная площадь, м^2

По формуле 10 вычисляем бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж,:

показа тель	Значение	Обоснование
g_{int}	35	(п. 4.6,приложение 4)[2]
z_{ht}	214	(таблица 3.3 ,приложения 3)[1]
A_l	544,66	по проекту

Суммарные бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, составляют:

Q_{int} = 352469,0938 МДж

Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж , для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяют по формуле:

$$Q_s = \tau_F k_F (A_{F1} I_1 + A_{F2} I_2 + A_{F3} I_3 + A_{F4} I_4) + \tau_{scy} k_{scy} A_{scy} I_{hor} \quad (11)$$

где

τ_F , τ_{scy} - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и балконных дверей непрозрачными элементами заполнения;

k_F , k_{scy} - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей;

A_{F1}, A_{F2}, A_{F3}, A_{F4} - площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м^2 ;

I_1, I_2, I_3, I_4 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированные по четырем фасадам здания, МДж/м^2

I_{hor} - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхнось при действительных условиях облачности, МДж/м^2 ;

τ_F = 0,8 (табл.3.1 ,приложение 3)[3] для окон k_F = 0,74 (табл.3.1 ,приложение 3)[3]

	Показатель (по проекту)				
	окна				
	A_{F1}	A_{F2}	A_{F3}	A_{F4}	A_{F5}
Значение	255,42	84,6	46,44	261,22	0

	Показатель (таблица 3.4 приложение 3[1])				
	окна				
	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5
Значение	801	1313	1313	2273	0

Вычисляем теплопоступления через светопрозрачные конструкции от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж , для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям:

Q_s = 575253,120 МДж

По формуле 3 вычисляем расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода:

Q_s = 575253,12 МДж ν = 0,8 (п. 4.2,приложение 4)[2]

Q_h = 1096214,992 МДж ξ = 0,9 (п. 4.2,приложение 4)[2]

Q_{int} = 352469,0938 МДж β_h = 1,13 (п. 4.2,приложение 4)[2]

Q_h^y = 483928,1483 МДж

По формуле 2 определяем расчетную удельную потребность в полезной тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, кДж/(м ^{3}°С ·сут):

показа тель	Значение	Ед. изм.	Обоснование
D_d	6227	гр. сут.	(табл 3.3 ,прил 3)[1]
V_h	2022	м^3	по проекту

q_h^{des} = 38,434 кДж/(м ^{3}°С ·сут)

Исполнитель _____ А. Юдина

Список литературы

1. СН РК "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий"
2. МСН "Тепловая защита зданий"
3. МСП "Проектирование тепловой защиты зданий"
4. СНиП РК 2.04-03-2002 "Строительная теплотехника"

ТОО
"СК ВАМ Проект"
№ 15017517

Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций

Заказ: **№ 1275/31-10**

Объект: **Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области. (хоз.часть)**

Том 5.2

Директор _____ **Ворона М.А**

Выполнил: _____ **Юдина А.А.**

г. Петропавловск 2018г.

1. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций

1.1 Теплотехнический расчет наружной стены

1.1.1 Общие данные

Регион: **Костанай**

Тип здания **Общественные**

Наименование сооружения **Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области. (хоз.часть)**

Тип конструкции **Стена, вентилируемого фасада, наружная без теплопроводных включений**

Зона влажности **3** **Сухая**

Наименование помещения для которого выполняется расчет: **общего назначения**

Таблица 1.1.1 - Расчетные параметры

Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Знач.	Обоснование
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	t_{ext}^{av}	^{0}C	**-8,1**	прил. 3 таблица 3.1 [1]
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года	t_{ext}	^{0}C	**-35**	прил. 3 таблица 3.1 [1]
Расчетная температура внутреннего воздуха	t_{int}	^{0}C	**21**	прил. 3 таблица 3.2 [1]
Температура точки росы	t_d	^{0}C	**11,6**	прил. 3 таблица 3.2 [1]
Относительная влажность воздуха	φ_{mt}	%	**55**	прил. 3 таблица 3.2 [1]
Градусо-сутки отопительного периода	D_d	^{0}C , сут	**6227**	прил. 3 таблица 3.3 [1]
Продолжительность отопительного периода	Zht	сут	**214**	прил. 3 таблица 3.3 [1]
Нормируемый температкурный перепад	Δt_n	^{0}C	**4**	таблица 2 [1]
Коэффициент учитывающий положение ограждающей конструкции	n	-	**1**	таблица 1 [1]
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции	α_{int}	-	**8,7**	таблица 3 [1]
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции	α_e	-	**12**	пп. 6.1.2 [3]

Влажностный режим помещений - нормальный

Условия эксплуатации конструкции **А**

Таблица 1.1.2 - Расчетные характеристики материалов ограждающей конструкции

Номер слоя	Общая характеристика материала по нормативным документам	Плотность ρ_0, кг/м^3	Толщина, мм	Коэффициент теплопроводности по условиям эксплуатации	
				А	Б
1	Плиты из стекловолокна фирмы ISOVER Вентфасад Оптима	46	х	0,035	
2	Кладка из кирпича силикатного на цементно-песчаном растворе	1800	120	0,76	
3	Кладка из керамзитобетонных блоков	1000	400	0,27	

1.1.2 Расчет по комплексному показателю удельной потребности в полезной тепловой энергии

В соответствии с требованиями п. 5.5 СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий", минимальное значение сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций, должно быть не менее наибольшего из значений, определяемых по формулам 1 и2.

$$R_0^{min} = 0{,}0002 \times D_d + 0{,}8 \qquad (1)$$

$$R_0^{min} = \frac{n\,(t_{int} - t_{ext})}{\Delta tn \times \alpha_{int}} \qquad (2)$$

Расчетные величины минимального значения сопротивления теплопередаче

R_0^{min} по формуле 1 = 2,045 м^2 x ^{0}C / Вт

R_0^{min} по формуле 2 = 1,609 м^2 x ^{0}C / Вт

В соответствии с требованиями п. 7.1 СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий", приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций R_0^r следует принимать не менее нормативных значений R_0^{req}, определяемых по таблице 4 СН РК 2.04-21-2004.

Промежуточные значения R_0^{req} определяют по формуле:

$$R_0^{req} = a \times D_d + b \qquad (3)$$

а и b коэффициенты принимаемые по таблице 4 СН РК 2.04-21-2004

R_0^{req} = 3,068 м^2 x ^{0}C / Вт Тутеп= 0,043

Тутеп = (3,068-(1/8,7)-(1/12)-(0,4/0,27)-(0,12/0,76))x0,035=0,069

Требуемая толщина утепляющего слоя, вычисленная по элементным нормативным значениям составляет 43 мм.

С учетом коэффициента неоднородности r=0,85 термическое сопротивление ограждающей конструкции составит:

R_0^r = ((1/8,7)+(1/12)+(0,4/0,27)+(0,12/0,76)+(0,7/0,035))x0,85

R_0^r = 2,61 м^2 x ^{0}C / Вт

Требуемая толщина утепляющего слоя с учетом коэффициента неоднородности составляет:

δ = 100 мм.

В качестве утепляющего слоя принимаем - Плиты из стекловолокна фирмы ISOVER Вентфасад Оптима толщиной 100 мм, при этом термическое сопротивление конструкции составит:

R_0^r = ((1/8,7)+(1/12)+(0,4/0,27)+(0,12/0,76)+(0,1/0,035))x0,85=3,99м^{2}x^{0}C/Вт

1.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

1.2.1 Общие данные

Регион: **Костанай**

Тип здания **Общественные**

Наименование сооружения **Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области. (хоз.часть)**

Тип конструкции **Перекрытие чердачное**

Зона влажности **3** **Сухая**

Наименование помещения для которого выполняется расчет: **общего назначения**

Таблица 1.2.1 - Расчетные параметры

Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Знач.	Обоснование
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	t_{ext}^{av}	^{0}C	**-8,1**	прил. 3 таблица 3.1 [1]
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года	t_{ext}	^{0}C	**-35**	прил. 3 таблица 3.2 [1]
Расчетная температура внутреннего воздуха	t_{int}	^{0}C	**21**	прил. 3 таблица 3.2 [1]
Температура точки росы	t_d	^{0}C	**11,6**	прил. 3 таблица 3.2 [1]
Относительная влажность воздуха	φ_{mt}	%	**55**	прил. 3 таблица 3.2 [1]
Градусо-сутки отопительного периода	D_d	^{0}C , сут	**6227**	прил. 3 таблица 3.3 [1]
Продолжительность отопительного периода	Zht	сут	**214**	прил. 3 таблица 3.3 [1]
Нормируемый температуркурный перепад	Δt_n	^{0}C	**3**	таблица 2 [1]
Коэффициент учитывающий положение ограждающей конструкции	**n**	-	**1**	таблица 1 [1]
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции	α_{int}	-	**8,7**	таблица 3 [1]
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции	α_e	-	**12**	таблица 6*[3]

Влажностный режим помещений - нормальный

Условия эксплуатации конструкции **А**

Таблица 1.2.2 - Расчетные характеристики материалов ограждающей конструкции

Номер слоя	Общая характеристика материала по нормативным документам	Плотность ρ_0, кг/м^3	Толщина, мм	Коэффициент теплопроводности по условиям эксплуатации	
				А	Б
1	Жидкая резина	600	1,5	0,17	
2	Раствор цементно-песчаный	1800	20	0,76	
3	Утеплитель Техноруф В	180	50	0,041	
4	Утеплитель Техноруф Н	115	х	0,041	
5	Пароизоляция 1 слой рубероида	600	1,5	0,17	
6	Пустотная железобетонная плита		220		

Определение сопротивления теплопередаче железобетонной пустотной плиты.

Железобетонная пустотная плита имеет следующие параметры: толщина δпл = 220 мм, диаметр пустот d = 159 мм, растояние между центрами δцен = 185 мм, коэфициент теплопроводности бетона 2,0 Вт/м^{0}С.

Сопротивление теплопередаче воздушной прослойки Rв.п = 0,15 м^{2}х^{0}С/Вт.

а)



б)



Определяем толщину слоев:

$\boldsymbol{\delta_1=0{,}886d}$=0,886х0,159=0,141м

$\boldsymbol{\delta_2=\delta_{цен}-\delta_1}$=0,185-0,141=0,044м

$\boldsymbol{\delta_3=\delta_5=(\delta_{пл}-\delta_1)/2}$=(0,22-0,141)/2=0,0395м

$\boldsymbol{\delta_4=\delta_1}$=0,141м

Определяем сопротивление теплопередаче первого и второго участков по формулам:

$\mathbf{R_1 = \delta_3/\lambda_б + R_{в.п} + \delta_5/\lambda_б}$, $\mathbf{R_2 = \delta_{пл}/\lambda_б}$ где $\lambda_б$ – коэффициент теплопроводности бетона; $R_{в.п}$ – сопротивление теплопередаче воздушной прослойки

$\mathbf{R_1}$=(0,0395/2)+0,15+(0,0395/2)=0,1895 м^{2}х^{0}С/Вт.

$\mathbf{R_2}$=0,22/2=0,11 м^{2}х^{0}С/Вт.

Определяем сопротивление теплопередаче плиты для варианта разбиения а) по формуле:

$\mathbf{R_{||} = (\delta_1 + \delta_2)/(\delta_1/R_1 + \delta_2/R_2)}$ = (0,141+0,044) / ((0,141/0,1895)+(0,044/0,11))=0,212 м^{2}х^{0}С/Вт.

Определяем сопротивление теплопередаче слоев 3, 4, 5 по формулам:

$\mathbf{R_3 = \delta_3/\lambda_б}$ = 0,0395/2=0,1975 м^{2}х^{0}С/Вт

$\mathbf{R_6 = \delta_4/\lambda_б}$ = 0,141/2=0,071 м^{2}х^{0}С/Вт

$\mathbf{R_4 = (\delta_1 + \delta_2)/(\delta_1/R_{в.п} + \delta_2/R_6)}$ = (0,141+0,044) /((0,141/0,15)+(0,044/0,071))=0,119 м^{2}х^{0}С/Вт

$\mathbf{R_5 = \delta_5/\lambda_б}$ = 0,0395/2=0,1975 м^{2}х^{0}С/Вт

Определяем сопротивление теплопередаче плиты для варианта разбиения б) по формуле:

$\mathbf{R_\perp = R_3 + R_4 + R_5}$ =0,1975 +0,1975+0,119=0,514 м^{2}х^{0}С/Вт

Окончательно сопротивление пустотной плиты определяем по формуле:

$$R_{0пр}^{пп}=(2R_{\perp}+R_{\parallel})/3= (0,212 +(2x0,514))=0,413м^2x^0C/Вт$$

1.2.2 Расчет по комплексному показателю удельной потребности в полезной тепловой энергии

В соответствии с требованиями п. 5.5 СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий", минимальное значение сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций, должно быть не менее наибольшего из значений, определяемых по формулам 1 и2.

$$R_0^{min} = 0,0002 \times D_d + 0,8$$

$$R_0^{min} = \frac{n\,(t_{int} - t_{ext})}{\Delta tn \times \alpha_{int}}$$

Расчетные величины минимального значения сопротивления теплопередаче

R_0^{min} по формуле 1 = 2,045 $м^2 x\ ^0C$ / Вт

R_0^{min} по формуле 2 = 2,146 $м^2 x\ ^0C$ / Вт

1.2.3 Расчет по элементным нормативным значениям

В соответствии с требованиями п. 7.1 СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий", приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций R_0^r следует принимать не менее нормативных значений R_0^{req}, определяемых по таблице 4 СН РК 2.04-21-2004.

Промежуточные значения R_0^{req} определяют по формуле:

$$R_0^{req} = a \times D_d + b$$

а и b коэффициенты принимаемые по таблице 4 СН РК 2.04-21-2004

R_0^{req} = 3,479 $м^2 x\ ^0C$ / Вт Тутепл= 0,06579

Тутеп = (3,479-(1/8,7)-(1/12)-(0,0015/0,17)-(0,02/0,76)-(50/0,041)-(0,0015/0,17)-0,413)x0,041=0,066

Требуемая толщина утепляющего слоя, вычисленная по элементным нормативным значениям составляет 66мм.

В качестве утепляющего слоя принимаем - Утеплитель Техноруф Н с суммарной толщиной кратной стандартной-100 мм. При этом термическое сопротивление конструкции:

$$R_0^r = ((1/8,7)+(1/12)+(0,0015/0,17)+(0,02/0,76)+(50/0,041)+(0,0015/0,17)+0,413+(0,1/0,041))=4,3м^2x^0C/Вт$$

1.3 Определение приведенного сопротивления теплопередаче пола

1.3.1 Общие данные

Регион: **Костанай**

Тип здания **Общественные**

Наименование сооружения **Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области. (хоз.часть)**

Тип конструкции **Пол**

Таблица 1.3.1 - Общие данные по элементам полов

	Характерные участки				Расчетные соотношения				Приведенное сопротивление
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
R , м^2 x ^{0}C / Вт	2,100	4,300	8,6	14,200	138,333	48,019	18,035	0,000	3,190
A	290,5	206,48	155,1	0					
номер расчета	**3**	**3**	**3**	**3**					

Приведенное сопротивление теплопередаче полов составляет, м^2 x ^{0}C / Вт

$$R_{ow}^{r} = (209,5+260,48+155,1)/((20,5/2,1)+(206,48/4,3)+(155,1/8,6))$$

$$R_{ow}^{r} = 3,190 \quad м^2 \times {}^0C / Вт$$

1.4 Сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций

1.4.1 Общие данные

Регион:	**Костанай**
Тип здания	**Общественные**
Наименование сооружения	**Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области. (хоз.часть)**
Тип конструкции	**Оконный блок**

Зона влажности **3** **Сухая**

Наименование помещения для которого выполняется расчет: **общего назначения**

Требуемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций определяем по таблице 1*[4].

$$R_0^{req} = 0{,}51 \quad м^2 \times {}^0C / Вт$$

Приведенное сопротивление теплопередаче R_0^r принимаем согласно прил. 6 [4]

$$R_0^r = 0{,}51 \quad м^2 \times {}^0C / Вт$$

Принимаем Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла обычного : по ГОСТ 30674-99 $4M_1$-10-$4M_1$-10-$4M_1$ марки ОПГ1.

1.5 Сопротивление теплопередаче дверного блока

1.5.1 Общие данные

Регион:	**Костанай**
Тип здания	**Общественные**
Наименование сооружения	**Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области. (хоз.часть)**
Тип конструкции	**Дверной блок**
Зона влажности	**3 Сухая**

Минимальное сопротивление теплопередаче входных дверей определяем согласно требований п.5.6 . СН РК 2.04-21-2004* "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий" 0,6R_0^{min}, где R_0^{min} стен зданий, определяемых по формуле (2).

R_0^{min} = 0,97 м^2 x ^{0}C / Вт

Металлическую утепленую дверь принимаем с классом по показателю приведенного сопротивления теплопередаче - 1класса, с сопротивлением коэффициента теплопередаче R_0^r=1,0 м^2 x ^{0}C / Вт