ТОО «AZIMUT EAST GROUP»

г.Алматы, Бостандыкский район,
ул. Тимирязева 42, корпус 15/107, офис 206
+7 727 317 655 6, +7 727 317 00 33
aeg.lab.service@gmail.com

№67_1
от 31.05.2019

Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

Победителем конкурса №3305400-ОК1 определено ТОО "Акку-Энерго".

Техническая спецификация, представленная ТОО "Акку-Энерго" содержит аккумуляторные батареи Marathon M12V155FT производства Exide Technologies GmbH (www.exide.com).

Согласно информации размещенной на официальном сайте производителя www.exide.com аккумуляторные батареи Marathon M12V155FT не соответствуют требованиям технической спецификации конкурса №3305400-1 по следующим параметрам:

		Marathon M12V155FT Данные с официального сайта производителя	Требования технической спецификации Закупки №3305400-1
1	Технология	AGM	AGM T.P.P.L. (Thin Plate Pure Lead) тонкие пластины из чистого свинца 99,9%).
2	Вес, кг	52,8	Не более 48,5 (!)
3	Разрядные характеристики при разряде до 1,8В/элемент при 20 °С		
	10 минут	270	274,3
	15 минут	230	231,3
	1 час	101,4	99,8

Просим Вас рассмотреть возможность провести дополнительную техническую экспертизу технической спецификации ТОО "Акку-Энерго" поданной в составе заявки по закупу №3305400-ОК1 **и произвести отмену итогов конкурса №3305400-ОК1** организованного АО «Астанаэнергосервис» так как предлагаемые ТОО "Акку-Энерго" аккумуляторные батареи Marathon M12V155FT фактически не соответствуют заявленным требованиям технической спецификации конкурса №3305400-ОК1.

Директор
ТОО «AZIMUT EAST GROUP» **Киричек Н.Ю.**