Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3077356

Конкурстың № 3403703-1
Конкурстың атауы Жылыой ауданы Жаңа Қаратон кентіндегі кәрізсу айдау станцияларын және кәрізсу желілерін қайта жаңғыртуға жобалау сметалық құжаттама жасақтау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-31 18:41:42 дейін 2019-06-07 18:41:42
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	080640021018	КҚ жобасына ескерту	1. Для определения объемов работ необходимо уточнить данные из технической спецификации: - указать ориентировочную длину водоотводных сетей и канализационных коллекторов Д 500 мм - указать ориентировочную длину трубопровода от водозабора на ж/д канале Жана Каратон до водоперекачивающей станции (ВНС) 2.	2019-06-05 12:45:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.1 ориентировочная длина водоотводных сетей и канализационных коллекторов Д 500 мм - 1600 метров. 1.2Длина полиэтиленновой трубы Д-225 мм от колодца вблизи железной дороги до ВНС п.Жана Каратон приблизительно – 2900метров. 2. Предоставляется победителю открытого конкурса 3. лицензией II категории на проектную деятельность. Проектируемый КНС не является магистральной сетью. Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» Утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015

			Проводились ли обследования с привлечением аккредитованной организации для обоснования замены трубопроводов и КНС? 3. Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666) : «магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них…» относятся к I-му (повышенному) уровню ответственности. Необходимо изменить требования к поставщику – только с лицензией I-й категории			года за № 165 к объектам II (нормального) уровня ответственности относиться: - групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше при выполнении бестраншейным способом;

			на проектную деятельность.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления Баймагамбетова Алмагуль Тулегеновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3077356

№ конкурса 3403703-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных насосных станций и канализационных сетей в поселке Жана Каратон Жылыойского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-31 18:41:42 по 2019-06-07 18:41:42
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	080640021018	Замечание к КД	1. Для определения объемов работ необходимо уточнить данные из технической спецификации: - указать ориентировочную длину водоотводных сетей и канализационных коллекторов Д 500 мм - указать ориентировочную длину трубопровода от водозабора на ж/д канале Жана Каратон до водоперекачивающей станции (ВНС) 2. Проводились ли обследования с привлечением	2019-06-05 12:45:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.1 ориентировочная длина водоотводных сетей и канализационных коллекторов Д 500 мм - 1600 метров. 1.2Длина полиэтиленновой трубы Д-225 мм от колодца вблизи железной дороги до ВНС п.Жана Каратон приблизительно – 2900метров. 2. Предоставляется победителю открытого конкурса 3. лицензией II категории на проектную деятельность. Проектируемый КНС не является магистральной сетью. Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» Утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года за № 165 к объектам II (нормального) уровня ответственности относиться: - групповые водоводы и канализационные

			аккредитованной организации для обоснования замены трубопроводов и КНС? 3. Согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666) : «магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше и сооружения на них…» относятся к I-му (повышенному) уровню ответственности. Необходимо изменить требования к поставщику – только с лицензией I-й категории на проектную деятельность.			коллекторы диаметром 500 мм (миллиметров) и выше при выполнении бестраншейным способом;

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Баймагамбетова Алмагуль Тулегеновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»