Утверждаю:
Аргымбаев К
«___»_____ 2019 г.

Строительство системы газоснабжение с. Карасу Меркенского района.

подводящих и распределительных сетей.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Основание для проектирования	Задание на проектирование №06-2019-02048
2	Вид строительства	Газоснабжение
3	Наименование Заказчик проекта	КГУ «ЖКХ, ПТ И АД»
4	Стадийность проектирования	Однастадиное, Рабочий проект (РП)
5	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Вариантная разработка не требуется
6	Особые условия строительства	Сейсмичность 9 баллов. Уточнить по данным отчета инженер но – геологических изысканий.
7	Основные требования к инженерному оборудованию	Технические и эксплуатационные характеристики устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям стандартов норм РК.
8	Требования к технологии, режиму предприятия	Обеспечить применение надежных средств и технологии при эксплуатации. Режим работы – круглосуточный в течение всего года.
9	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Принимаемые решения должны соответствовать нормам и правилам, действующим в РК.
10	Требования и объем разработки организации строительства	В соответствии с требованиями действующих норм и правил РК, а также СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».
11	Основные технико – экономические показатели объекта	1. Общая площадь отведенных земельных участков 0,0016 га. 2. В соответствии с утвержденным ТЭО с максимальным часовым расходом газа 42,962 тыс.$м^3$/час
12	Основные требования к инженерному оборудованию	Предусмотреть одноступенчатую схему сетей газоснабжения Газопроводы высокого давления Р-1,2 Мпа, из полиэтиленовых труб; Технические эксплуатационные характеристики устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям стандартов и норм РК.
13	Электрохимическая защита	В соответствии с требованиями законодательных нормативных документов действующих на территории РК.
14	Состав и содержание работ	Разделы: 1.ОПЗ – Общая пояснительная записка 2.ГП – Генеральный план

		3.АС – Архитектурно – строительные решения 4.СД – Сметная документация 5.ПОС – Проект организации строительства 6. ОВОС – Оценка воздействия на окружающею среду
15	Требование по энергосбережению	Принять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами РК.
16	Основные исходные данные для разработки предоставляемые Заказчиком	ТЭО (Технико-экономическое обоснование), АПЗ (архитектурно – планировочное задание). Постановление правительства на проектирование, Технические условия на подключение к инженерным сетям, Акт отвода земли под ГРП и др. необходимые материалы
17	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия	Не выделять
18	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с требованиями законодательных нормативных документов действующих на территории РК.
19	Требования по разработке инженерно – технических мерприятий по предупреждению аварийных ситуаций	В соответствии с требованиями законодательных нормативных документов действующих на территории РК.
20	Согласование с заинтересованными техническими службами и организациями	Согласовать выполненную проектную документацию с заинтересованными государственными органами, эксплуатирующими организациями и службами.
21	Требование по проведению инженерно-геологических изысканий и топографической съемки	Топографические изыскания выполнить в пределах застройки и сооружений. Геологические изыскания выполнить в пределах пятен застроек. Проект выполнить на топографической основе масштаба 1:500.
22	Требование по казахстанскому содержанию	Максимально использовать оборудование и материалы отечественного производства согласно протоколу заседания под председательством заместителя Премьера-министра РК от 5.11.2009 г. №17-56/И-610. Все оборудование и материлы импортного производства, применяемые на объекте, должны быть согласованы с Заказчиком.
23	Требования к экспертизе рабочего проекта	Проектировщик обеспечивает прохождение государственной экспертизы, оплату за экспертные работы производить заказчик. В случае получения отрицательного заключения по вине проектировщика, оплату за прохождения экспертизы производить проектировщик.
24	Требования к комплектности ПСД – документы и материалы выдаваемые Заказчику	ПСД предоставить на электронном носителе и 4 экземплярах бумажном варианте. ПСД выполнить на русском языке.
25	Сметная документация	Сметную документацию разработать по новой версии в установленном порядке в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения составе проектной документации на строительства предприятий. заданий и сооружений» (СНиП РК 1.02-03-2011) и «Порядок определения сметной стоимости в РК СН РК 8.02-02-2002)