ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК
Совершенство технических решений

ТОО Таврида Электрик Астана
010000, г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 7/2, ВП-17
Тел./факс: (7172) 50-73-90 (91)
info@kz.tavrida.ru, www.tavrida.ru

Исх. №393 от 02.08.2019г.

Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области
БИН 000440001606

Касательно протокола итогов от 29.07.19г.

Выражаем свое не согласие с Протоколом об итогах 3471526-2 от 2019-07-29 12:45:04 на поставку Вакуумных выключателей, аукцион № 3471526-2 лот: 24029531-АУК2, заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Окжетпес-Т".

В ходе изучения информации, содержащейся в документах предоставленных ТОО "ЭКАС", Потенциальным поставщиком допущенным к участию в аукционе, был выявлен факт несоответствия технических характеристик предлагаемого оборудования значениям требуемым технической спецификацией к аукционной документации. Потенциальный поставщик ТОО "ЭКАС" предлагает к поставке Вакуумный выключатель РиМ ВВ 10-20/630-У2-1.

В качестве дополнительных документов для сравнения значений использовались:

- Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели РиМ, размещенное на сайте *https://www.rimtd.com/sites/default/files/contents/re_rim_vv_izm_14_02.07.2019g.pdf*
- официальное письмо АО «РиМ ТД» №179 от 18.02.19г.

Требования Технической спецификации закупаемых товаров к аукционной документации	**Техническая спецификация ТОО "ЭКАС"**	**Фактические значения согласно дополнительных документов**
1.2При номинальном токе отключения, «О» не менее 100 циклов; 1.3При номинальном токе отключения, «В-О» не менее 100 циклов	1.2 При номинальном токе отключения, "О" не менее 100 циклов; 1.3 При номинальном токе отключения, "В-О" не менее 100 циклов	Ресурс ВВ по коммутационной стойкости, не менее: при Io.ном (номинальный ток отключения) – 50 операций О, при Io.ном (номинальный ток отключения) – 40 операций ВО

Согласно п.п 2) пункту 150 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке.

Заказчик должен был отклонить заявку ТОО «ЭКАС», так как очевиден факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, а именно технической спецификации.

В связи с вышеизложенным, просим пересмотреть Протокол об итогах 3471526-2.

Приложения: официальное письмо АО «РиМ ТД» №179 от 18.02.19г.

Директор **Б.К. Махаров**

ИНДУСТРИЯ ПРЕМИЯ
Лучшая промышленная компания 2015 года
Management System ISO 9001
DEKRA Certified

ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК
Совершенство технических решений

ТОО Таврида Электрик Астана
010000, г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 7/2, ВП-17
Тел./факс: (7172) 50-73-90 (91)
info@kz.tavrida.ru, www.tavrida.ru

Россия, 630082, г. Новосибирск
ул. Дачная, д. № 60/1, офис 11
Абонентский ящик 7
Тел/факс: +7 (383) 367-05-47
office@rimtd.com
rimtd.com

АО «РиМ ТД»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ИНН 5402531392, КПП 540201001
р/с 40702810344050026294
Сибирский банк ПАО Сбербанк
г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

Исх. №176 от «18» февраля 2019 г.

Директору
ООО «[illegible]»

О коммутационной стойкости РиМ ВВ

Уважаемый [illegible]!

В ответ на ваше письмо сообщаем, что выключатель вакуумный РиМ ВВ-10 соответствует требованиям ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.6 по коммутационной стойкости, а именно имеет значение 50 операций отключения (О) и 40 циклов включений-отключений (ВО) при номинальном токе, при необходимых по требованиям ГОСТ Р 52565-2006 - 25 операций отключения (О), что подтверждается протоколом испытания №012-112-2015 от 31.07.2015, выданным ИЦ ВА ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

На основании вышеупомянутого протокола испытаний сообщаем, что выключатель вакуумный РиМ ВВ-10 по техническим параметрам соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию в электрических сетях России на напряжение до 10 кВ.

Заместитель генерального директора **Э. Г. Рахметов**

Исп. Забелин В.В.
Тел.:+7(383) 367-05-47

ИНДУСТРИЯ ПРЕМИЯ
Лучшая промышленная
DEKRA