Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3239771

Конкурстың № 3563539-1
Конкурстың атауы 2019 жылға Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін автоматты өрт сөндіру жүйесін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-05 09:00:00 дейін 2019-08-12 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасының Ұлттық ұлан Бас қолбасшылығы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060140007477	КҚ жобасына ескерту	Для расчета необходима схема помещения с разделением (или хотя бы указание размеров каждого из трех помещений) с указанием количества проемов (дверей,окон) и указанием расположения воздуховодов за фальш потолком	2019-08-07 16:34:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Входная зона (1 помещение) - 3580х3000 мм., кроссовый узел (2 помещение) - 3580х3000 мм., серверный зал (3 помещение) - 6000х5420 мм. Количество дверей - 3, распашных окон нет (перегородки между тремя помещениями изготовлены из алюминиевого профиля с глухими стеклопакетами): 1) вход в Центр обработки данных; 2) вход в кроссовый узел; 3) вход в серверный зал. Над фальшпотолком размещены: система приточно-вытяжной вентиляции (ПВВ) с воздуховодами для подачи и удаления воздуха в 3-ех помещениях и приточно-вытяжной установкой; в серверном зале и кроссовой кроме ПВВ размещены воздуховоды подачи

						воздуха к кондиционерам из горячих коридоров (3 шт.); трассы локально-вычислительной сети.
2	060140007477	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По сработке АГПТ – каждое помещение должно срабатывать отдельно или все вместе?	2019-08-07 16:35:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с тем, что помещения внутри Центра обработки данных не герметичны, срабатывание АГПТ должно производится одновременно во всех трех зонах.
3	060140007477	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Высота помещения указана с учетом фальшпола и фальшпотолка?	2019-08-07 16:33:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Высота помещения центра обработки данных - 2900 мм, расстояние от основного перекрытия до фальшпотолка - 800 мм., расстояние от несущего пола до фальшпола – 300 мм. Общая высота – 4000 мм. По дополнительным вопросам. Представитель заказчика: Яруллин Сергей Тагирович тел: +7(7172) 724-161, 724-055.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель начальника управления автоматизации Яруллин Сергей Тагирович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3239771

№ конкурса 3563539-1
Название конкурса Государственные закупки системы автоматического пожаротушения для Национальной гвардии Республики Казахстан на 2019 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-05 09:00:00 по 2019-08-12 09:00:00
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060140007477	Замечание к КД	Для расчета необходима схема помещения с разделением (или хотя бы указание размеров каждого из трех помещений) с указанием количества проемов (дверей,окон) и указанием расположения воздуховодов за фальш потолком	2019-08-07 16:34:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Входная зона (1 помещение) - 3580х3000 мм., кроссовый узел (2 помещение) - 3580х3000 мм., серверный зал (3 помещение) - 6000х5420 мм. Количество дверей - 3, распашных окон нет (перегородки между тремя помещениями изготовлены из алюминиевого профиля с глухими стеклопакетами): 1) вход в Центр обработки данных; 2) вход в кроссовый узел; 3) вход в серверный зал. Над фальшпотолком размещены: система приточно-вытяжной вентиляции (ПВВ) с воздуховодами для подачи и удаления воздуха в 3-ех помещениях и приточно-вытяжной установкой; в серверном зале и кроссовой кроме ПВВ размещены воздуховоды подачи воздуха к кондиционерам из горячих коридоров (3 шт.); трассы локально-вычислительной сети.
2	060140007477	Запрос о разъяснении	По сработке АГПТ –	2019-08-07 16:35:18	Представить	В связи с тем, что помещения внутри Центра

		КД	каждое помещение должно срабатывать отдельно или все вместе?		разъяснение положений конкурсной документации	обработки данных не герметичны, срабатывание АГПТ должно производится одновременно во всех трех зонах.
3	060140007477	Запрос о разъяснении КД	Высота помещения указана с учетом фальшпола и фальшпотолка?	2019-08-07 16:33:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Высота помещения центра обработки данных - 2900 мм, расстояние от основного перекрытия до фальшпотолка - 800 мм., расстояние от несущего пола до фальшпола – 300 мм. Общая высота – 4000 мм. По дополнительным вопросам. Представитель заказчика: Яруллин Сергей Тагирович тел: +7(7172) 724-161, 724-055.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель начальника управления автоматизации Яруллин Сергей Тагирович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»