«Аврора Энерджи» ЖШС
Қазақстан Республикасы, A15T7P7, Алматы қаласы,
Бостандық ауданы, Қожанов көшесі 79 үй.
Тел.: +7 (727) 313 19 93
Факс.: +7 (727) 313 11 88 (ішкі 306)
e-mail: 8000@avh.kz
www.avh.kz

ТОО «Аврора Энерджи»
Республика Казахстан, A15T7P7, город Алматы,
Бостандыкский район, ул. Ходжанова 79.
Тел.: +7 (727) 313 19 93
Факс.: +7 (727) 313 11 88 (вн. 306)
e-mail: 8000@avh.kz
www.avh.kz

кому: РГУ Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане
Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов РК

копия: ГУ «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»

от потенциального поставщика: ТОО «Аврора Энерджи»
БИН 141140010115

Жалоба

09.08.2019 г. на портале государственных закупок был опубликован протокол № 3237068 об итогах проводимого конкурса № 3380079-ОК2 «Закуп трансформаторов для выполнения реконструкции», Заказчиком конкурса является АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания». По результатам проводимого конкурса победителем по двум лотам № 22754416-ОК1 и 22754355-ОК1 объявлено ТОО «СВЭЛ-Казахстан» (БИН 121240015933), потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Аврора Энерджи». Однако, результат конкурса и решение конкурсной комиссии считаем необоснованным и неправомерным, по следующим основаниям:

1. Конкурсной комиссией не верно посчитана и указана условная скидка для потенциального поставщика ТОО «Аврора Энерджи». В протоколе, в части «Опыт работы за последние десять лет» указано (Общий опыт работы. Из них в качестве генерального подрядчика) – 2 года, Общая условная скидка – 1 (один) % (в соответствии с условиями конкурсной документации). В то время как ТОО «Аврора Энерджи» представило подтверждающие документы опыта работы за 5 (пять) лет, что могло повлиять на увеличение % (процента) условной скидки до 2,5 %, но конкурсной комиссией принято во внимание не было.

2. Конкурсной комиссией не учтена условная скидка, в соответствии с конкурсной документацией, за наличие у ТОО «Аврора Энерджи» документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту (2%).

3. Конкурсной комиссией не учтена условная скидка за наличие у ТОО «Аврора Энерджи» документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту (1%).

4. Согласно Конкурсной документации потенциальный поставщик должен предоставить Техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. ТОО «СВЭЛ-Казахстан» предоставил техническую спецификацию с неточными данными, а именно не установлены точные параметры закупаемого товара (Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, ***не менее*** – 30, Удельная длина пути утечки внешней изоляции ГОСТ 9920-89 см/кВ***, не менее*** – 2,5 и т.д.)

Эксплуатационные характеристики:

5. В соответствии с п. 12.1. Технической спецификации, требования Заказчика предусматривают гарантийный срок эксплуатации не менее 3-х лет, со дня ввода в

«Аврора Энерджи» ЖШС
Қазақстан Республикасы, А15Т7Р7, Алматы қаласы,
Бостандық ауданы, Қожанов көшесі 79 үй.
Тел.: +7 (727) 313 19 93
Факс.: +7 (727) 313 11 88 (ішкі 306)
e-mail: 8000@avh.kz
www.avh.kz

ТОО «Аврора Энерджи»
Республика Казахстан, А15Т7Р7, город Алматы,
Бостандыкский район, ул. Ходжанова 79.
Тел.: +7 (727) 313 19 93
Факс.: +7 (727) 313 11 88 (вн. 306)
e-mail: 8000@avh.kz
www.avh.kz

эксплуатацию. ТОО «Аврора Энерджи» предложило условия по гарантийному сроку 60 месяцев (5 лет), в то время как победитель конкурса предложил срок гарантии 36 месяцев. Однако, за предложенные ТОО «Аврора Энерджи» условия, которые выше требований предусмотренных технической спецификацией, конкурсной комиссией условная скидка не была применена.

6. В соответствии с п. 7.1. Технической спецификации, требование Заказчика предусматривает срок службы трансформаторов 30 лет. ТОО «Аврора Энерджи» был предложен срок эксплуатации 35 лет, что выше требований Заказчика, но и за данное условие к нашей компании не была применена условная скидка.

7. В соответствии с п.1.9. Технической спецификации, требование Заказчика предусматривает потерю холостого хода, не более – 40 кВт, ТОО «Аврора Энерджи» предложено наилучшее условие, потеря холостого хода 33 кВт, предложенный параметр приведет к экономичности работы трансформатора, потери электроэнергии и, следовательно, в будущем приведет к наиболее точному планированию модернизации оборудования и уровню затрат на обновление и ремонт трансформатора. За предложенное наиболее экономически выгодное и улучшенное условие конкурсной комиссией также не была применена к ТОО «Аврора Энерджи» условная скидка.

В случае, если функциональные характеристики товаров в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают пределы возможностей товаров, установленных в технической спецификации КД, экспертная комиссия либо эксперт устанавливают 0,5 % за каждую возможность.

Таким образом, на основании вышеизложенного и в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, просим пересмотреть итоги проведенного конкурса.

Генеральный директор
ТОО «Аврора Энерджи» **Тошпулатов Ф.М**

исп. Гридина Мария
+7 771 228 90 07