Номер закупки:	Открытый конкурс № 3455112-2
Наименование закупки:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Талдықорған қаласы)" ММ үшін мемлекеттік сатып алу / Государственная закупка для ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области (город Талдыкорган) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Номер лота:	№ 22317972-ОК2
Наименование лота:	Жең / Рукав
Описание лота:	қысымды, латекстен жасалған, өрт сөндіру / напорный, из латекса, пожарный
Дополнительное описание лота:	өрт сөндіру жеңі (d-77) / Рукава пожарные (d-77)
Количество:	291
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Талдыкорган Транспортная 29
Срок поставки:	в течение 90 календарных дней, со дня регистрации договора в органах Казначейства
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	РПМ (В)-80-1.6-УХЛ1 с ГР-80А
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	ООО Завод противопожарного оборудования №3
Год выпуска	2019
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара)	Напорные пожарные рукава с внутренним диаметром 77 мм предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей. Напорные пожарные рукава должны изготовляться в соответствии с требованиями СТ РК 1714-2007 «Техника пожарная. Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» и иных нормативных документов или технической документации на пожарные рукава конкретного типа, утвержденных в установленном порядке. Должны быть исполнены с внутренним гидроизоляционным слоем (резиновая камера или камера из полимерных материалов) и каркасом (чехлом) из синтетических волокон, а также соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.037.По виду климатического исполнения должны соответствовать категории «УХЛ» по ГОСТ 15150, предназначенные для комплектации передвижной пожарной техники и рассчитанные на работу при температуре окружающей среды не менее параметров от минус 50 гр.С до плюс 45 гр.С. Внутренний диаметр (мм) 77 Длина рукава, не менее (м) 20 Испытательное давление, не менее (МПа) 2 Разрывное давление, не менее (МПа) 3,5 Масса рукава длиной 1 метр, не более (кг) 0,65 Толщина внутреннего слоя покрытия, не менее (мм) 0,35. Напорные пожарные рукава должны быть не ранее 2019 года изготовления. Гарантия на товар не менее 12 месяцев с момента поставки. Напорные рукава должны быть поставлены в комплекте с обоих концов соединительными головками ГР-80 по ГОСТ 28352-89 «Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры». В комплект поставки рукава должна входить эксплуатационная документация (паспорт), выполненная на государственном или русском языках, и содержать следующие сведения: - наименование и юридический адрес предприятия - изготовителя; - наименование рукавов, класс, группу; - основные параметры и размеры; - климатическое исполнение и температурный диапазон эксплуатации; - комплектность; - способ выполнения маркировки; - инструкцию по эксплуатации, транспортированию и хранению; - гарантии изготовителя. Требования к маркировке: в соответствии с СТ РК 1714-2007. Требования к упаковке: полиэтиленовый пакет в соответствии с ГОСТ 10354.

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара)	Напорные пожарные рукава с внутренним диаметром 77 мм предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей. Напорные пожарные рукава должны изготовляться в соответствии с требованиями СТ РК 1714-2007 «Техника пожарная. Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» и иных нормативных документов или технической документации на пожарные рукава конкретного типа, утвержденных в установленном порядке. Должны быть исполнены с внутренним гидроизоляционным слоем (резиновая камера или камера из полимерных материалов) и каркасом (чехлом) из синтетических волокон, а также соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.037.По виду климатического исполнения должны соответствовать категории «УХЛ» по ГОСТ 15150, предназначенные для комплектации передвижной пожарной техники и рассчитанные на работу при температуре окружающей среды не менее параметров от минус 50 гр.С до плюс 45 гр.С. Внутренний диаметр (мм) 77 Длина рукава, не менее (м) 20 Испытательное давление, не менее (МПа) 2 Разрывное давление, не менее (МПа) 3,5 Масса рукава длиной 1 метр, не более (кг) 0,65 Толщина внутреннего слоя покрытия, не менее (мм) 0,35. Напорные пожарные рукава должны быть не ранее 2019 года изготовления. Гарантия на товар не менее 12 месяцев с момента поставки. Напорные рукава должны быть поставлены в комплекте с обоих концов соединительными головками ГР-80 по ГОСТ 28352-89 «Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры». В комплект поставки рукава должна входить эксплуатационная документация (паспорт), выполненная на государственном или русском языках, и содержать следующие сведения: - наименование и юридический адрес предприятия - изготовителя; - наименование рукавов, класс, группу; - основные параметры и размеры; - климатическое исполнение и температурный диапазон эксплуатации; - комплектность; - способ выполнения маркировки; - инструкцию по эксплуатации, транспортированию и хранению; - гарантии изготовителя. Требования к маркировке: в соответствии с СТ РК 1714-2007. Требования к упаковке: полиэтиленовый пакет в соответствии с ГОСТ 10354.
Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	Поставщик после подписания договора обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовать с Заказчиком поставляемый образец (или образцы) пожарных рукавов. К образцу прилагается (прикрепляется) конфекционная карта товара, сертификат на соответствие (сертификат качества) , который подтверждает заявленные Заказчиком технические требования. При поставке товара предоставить сертификат соответствия или справку о том, что не подлежит обязательной сертификации. Заказчик или его представитель могут проводить технический контроль и/или испытание товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации; Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром.