ТОО «Управляющая компания «Dong»

г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік ел, дом 20/1

09.09.2019
Исх.№180

Некоммерческое АО
«Государственная корпорация
«Правительство для граждан»

Жалоба

Потенциальный поставщик:
ТОО "Управляющая компания Dong"
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, дом 20/1
БИН 160240033450

Заказчик:
Некоммерческое АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Юридический адрес: Казахстан, Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ 10
БИН: 160440007161

Государственная закупка:
Аукцион № 3504048-1
«Программное обеспечение управления и отображения презентации для конференционного зала»
Лот№ 22588909-АУК1 «Кондиционер»

ТОО "Управляющая компания Dong" принимало участие в государственной закупке №3504048-1, в которой согласно протоколу об итогах 3504048-1 победителем по лоту №22588909-АУК1 признано Товарищество с ограниченной ответственностью "Аврора Сервис", БИН 080840010555.

Вместе с тем при ознакомлении с заявкой указанного потенциального поставщика, были выявлены следующие несоответствия:

1. ТОО "Аврора Сервис" была предоставлена техническая спецификация Заказчика с формулировками «должен», «не более», «не менее», что не позволяет установить точные характеристики предлагаемого товара.

2. Предлагаемое оборудование не соответствует требованиям, установленным аукционной документацией (табл.1):

Таблица 1. Требования к техническим характеристикам Товара

Обозначение узла	**Требуемые характеристики**	**Характеристики оборудования, предлагаемого ТОО "Аврора Сервис"**
Уровень звукового давления (2м)	Не более: 63,9 dB(A)	74
Выдув охлажденного воздуха	фронтальный	вверх
Падение давления внутреннего фильтра	Не более чем: 85 Pa	точные данные не предоставлены
Падение давления воздуха в катушке	Не более чем: 117 Pa	точные данные не предоставлены
Падение давления воздуха в блоке	Не более чем: 358 Pa	точные данные не предоставлены
Габаритные размеры внутреннего блока: Ш*Г*В, мм.	Не более чем: 1200*890*1970	1350 x 890 x 1980
Вес внутреннего блока	Не более чем: 452 kg	489
Потребляемая мощность вентилятора	Не более чем: 1,66 kW	3,2
Регулятор скорости	Да	точные данные не предоставлены
Тепловая нагрузка	Не менее чем: 46,9 kW	точные данные не предоставлены
Воздушный поток конденсатора (макс. скорость)	Не менее чем: 15600 m³/h	точные данные не предоставлены
Фактический воздушный поток конденсатора	Не менее чем: 15600 m³/h	точные данные не предоставлены
Максимальный открытый SPL (@ 5m, f.f.)	Не более чем: 53,0 dB(A)	точные данные не предоставлены
Фактический открытый SPL (@ 5m, f.f.)	Не более чем: 53,0 dB(A)	точные данные не предоставлены
Потребляемая мощность	Не более чем: 1,10 kW	точные данные не предоставлены
Габаритные размеры наружного блока Ш*Г*В, мм.	Не более чем: 2340*1112*910	точные данные не предоставлены
Вес	Не более чем: 102 кг	точные данные не предоставлены

На основании вышесказанного, заявка ТОО "Аврора Сервис" не соответствует требования технической спецификации указанного аукциона и подлежит отклонению. В связи с чем просим Вас рассмотреть данное обращение и принять соответствующие меры.

Директор
Амирбеков А.Х. _____