Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№ 2 «30» сентября 2016 г.

Заказчик Государственное учреждение ***"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, проспект Жамбыла 21.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии от 31.08.2016г.,***ТОО «Мөлдір», генеральный директор - Ажайпов Ертай Кабдолмажитович., г. Алматы, ул.Торайгырова 25, офис 227***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***ТОО «Сапаинжиниринг», Директор Калыбаев Умир Саметович, ул. Абая 153,6 г.Алмалинский район, г. Алматы, Болсамбеков Нурболат Кожантаевич (№00948 от 26.04.2012 г.)*** дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***ТОО«КазКоммунЭнергоСервис» Директор*** Алтаева Зауре Нурмахамбетовна, Ошкина Тамара Алексеевна ***(№95686 от 20.10.2013г.).***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Акши Енбекшиказахского района Алматинской области».***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт
по адресу: ***Алматинская область, Енбекшиказахский район, Акшийский с.о., с.Акши, Калкабай батыра, б/н.***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***«27» август 2014 г № 5 ГУ Аппарат Акима Акшийского сельского округа***
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***№KZ80REA00032700 ГУ «Управления ГАСК Алматинской области» от 02 августа 2016 года***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «КазКоммунЭнергоСервис»***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области, Государственная №18-0663/12 от 16.08.2012г, №18-0216/16 от 29.07.2016г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2014г;***

месяц, год

окончание работ ***август 2016г;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**11**;
фактически, месяц:**28**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность линий	км	15,784	15,784	16,659	16,659
Строительство внутриплощадочных сети водопровода	площадка	2	2	2	2
Бурение скважин	шт	2	2	2	2
Насосная станция 1-го подъема	шт	2	2	2	2
Капитальный ремонт резервуара 500м3	шт	2	2	2	2
Насосная станция пожаротушения	шт	1	1	1	1
Бактерицидная установка	шт	2	2	2	2
Ремонт водонапорной башни 25м3	шт	2	2	2	2
Благоустройство территории площадки	шт	2	2	2	2

Строительство ВЛ	км	5,586	5,586	3,062	3,062
Устройство наружного освещение водозаборных площадок №1 и №2	шт	2	2	2	2
Устройство внутреннего электроснабжение водозаборных площадок №1и №2	шт	2	2	2	2
2КТПН-63 кВа	шт	1	1	1	1
2КТПН-100 кВа	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	51,6	51,6
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	246	246
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		-				-

1. 4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **Источниками водоснабжения являются 2 проектируемые арт скважины. Водонапорные башни не обеспечат 3-х часовое пожаротушение села, поэтому принято 2 пожарных резервуара и насосная станция пожаротушения.** ***Система водоснабжения 1 категории, состоит из 2-х зон водоснабжения и 2-х площадок. Насосная станция пожаротушения рассчитана на дополнительный 70% разбор воды на х.питьевые нужды, для случая возникновения пожара в часы минимального остатка в баке водонапорной башни на одной площадке и ремонта скважины на другой. Предусмотрено резервное подключение к существующим сетям***; краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***305619,15*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***244411,14*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***19760,26*** тысяч тенге, прочие затраты ***41447,75тысяч.тенге;***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***305619,15*** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***244411,14*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***19760,26*** тысяч тенге, прочие затраты ***41447,75*** тысяч.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Акши, Енбекшиказахского района Алматинской области».
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Руководитель отдела
Малибеков Даурен Сайлаубаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Директор ТОО «Сапаинжиниринг»
Калыбаев Умир Саметович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «КазКоммунЭнергоСервис»
Алтаева Зауре Нурмахамбетовна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Мөлдір»
Ажайпов Ертай Кабдолмажитович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.