ТОО «KazMultiCom»

РК, г. АЛМАТЫ, м-н КОКТЕМ-3, дом 19, БИН: 180640016568, +7 705 230 18 71

**РГП "Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан"**

Жалоба по Протоколу о допуске к участию в аукционе №3552895-АУК1

№ аукциона 3552895-АУК1
Название аукциона Государственные закупки источников бесперебойного питания
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")
Адрес организатора г.Нур-Султан, ПЕРЕУЛОК КУЛТОБЕ, 7

Согласно выше указанному протоколу о допуске заявка ТОО «KazMultiCom» была отклонена конкурсной комиссией со следующей формулировкой: «Не соответствует требованиям технической спецификации конкурсной документации. Согласно технической спецификации требуется: «Напряжение на выходе 230В +\- 8% (при работе от батареи); Частота выходного напряжения 50/60Hz +/- 1Hz». Потенциальным поставщиком предлагается: «Напряжение на выходе 220 +/- 10% (при работе от батареи); Частота выходного напряжения 50/60Hz +/- 0,5Hz».

ТОО «KazMultiCom» не согласно с отклонением своей заявки по следующим основаниям. Конкурсная комиссия подошла к рассмотрению заявок участников аукциона формально, требуя от них полного соответствия характеристик предлагаемого оборудования технической спецификации Заказчика, не принимая во внимание лучшие характеристики.

Так, меньшая погрешность частоты выходного напряжения +/- 0,5Hz вместо запрашиваемых +/- 1Hz является лучшей характеристикой, т.к. чем меньше погрешность выходных параметров, тем выше стабильность работы оборудования, что является признаком качества ИБП. Знание данного критерия относится к элементарным базовым знаниям специалиста, допускаемого к проведению технической экспертизы заявок потенциальных поставщиков. Незнание данного критерия показывает некомпетентность специалиста или преднамеренное лоббирование определенного бренда или поставщика.

А по напряжению на выходе – чем больше диапазон допустимого напряжения, тем лучше, тем в большем диапазоне колебания напряжения ИБП может работать. Так, у предлагаемого ТОО «KazMultiCom» ИБП диапазон напряжения на выходе +/- 10% при запрашиваемых +/- 8%.

Согласно Правил осуществления государственных закупок, утв. Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, п. 160: «160. Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, **если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг)**, технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов».

Таким образом, заявка ТОО «KazMultiCom» в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок не подлежит отклонению, т.к. потенциальным поставщиком предлагаются лучшие характеристики товара.

Также возникает вопрос в компетенции технического специалиста Заказчика, который проводил экспертизу заявок потенциальных поставщиков и дал заключение о несоответствии заявки с лучшими характеристиками, на основании которого конкурсная комиссия приняла неверное решение.

На основании вышеизложенного, ТОО «KazMultiCom» просит:

1. **пересмотреть протокол о допуске к участию в аукционе №3552895-АУК1,**
2. **признать заявку ТОО «KazMultiCom» соответствующей требованиям конкурсной документации,**
3. **отменить недопуск ТОО «KazMultiCom» для участия в аукционе,**
4. **проверить технические знания специалиста, осуществлявшего экспертизу заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия технической спецификации заказчика.**

Директор
ТОО «KazMultiCom» **Четверикова М.А.**