Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3308792

Конкурстың № 3624937-1
Конкурстың атауы Электр жетегі бар метиздармен және фланецтермен жиынтықталған ысырмалар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-09-06 16:05:23 дейін 2019-09-13 16:05:23
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	031140003124	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Наименование рабочей среды? 2. Температура рабочей среды (мин / макс)? 3. Температура окружающей среды (мин / макс)? 4. ГОСТ фланцевых соединений? 5. Категория климатического исполнения?	2019-09-10 12:37:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Вода 2. +1..+80 градусов Цельсия 3. -20..+60 градусов Цельсия 4. ГОСТ 12820-80, DIN EN 1092-1 5. Категория климатического исполнения У4
2	100240016390	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Прошу указать ваши требования по нижеследующим параметрам (характеристики) по	2019-09-12 16:39:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном конкурсе насосы не требуются!

			каждому насосу? № Наименование параметра (характеристики) Размерность Требования заказчика 1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 1.1 Подача м3/ч ? 1.2 Напор м ? 1.3 Давление на входе / выходе (не более) кгс/см2 ? 1.4 Кавитационный запас (не более) м ? 1.5 Для полупогружных (погружных) насосов: 1.5.1 Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка) м ? 2 ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА 2.1 Наименование перекачиваемой среды 2.2 Содержание твердых частиц: 2.2.1 Объемная концентрация % ? 2.2.2 Размеры частиц (абрази вных/неабразивных) мм ? 2.3 Рабочая температура ,tp 0С ? 2.4 Вязкость (кинематическая) при tp сСт (мм2/с) ? 2.5 Плотность при tp кг/м3 ? 3 МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ				

			СРЕДЕ какой из них? - СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие - оловянистая бронза - СЧ20 - резина ИРП 1225, ИРП 1314 4 УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА 4.1 Сальниковое одинарное/двойное (С/СД) ? 4.2 Торцовое одинарное/двойное (5/55) ? 5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) ? 5.1 Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 5.2 Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ 5.3 Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды да/нет 6 ПРИВОД ? 6.1 Напряжение, количество фаз 6.2 Частота сети Прошу вас ответить на каждый пункт!			
3	170940014203	КҚ жобасына ескерту	Прошу поменять гарантийный срок на 12 месяцев, так как запрашиваемый Вами срок гарантии (120 месяцев) противоречит Закону о Государственных	2019-09-11 11:27:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложение 2 (техническая спецификация) конкурсной документации гарантия на задвижки от завода изготовителя не менее 10-ти лет (120 месяцев). Гарантия на электропривод и блок управления от завода изготовителя не менее 2-х лет (24 месяцев)!

			закупках.			
4	170840023249	КҚ жобасына ескерту	В техспецификации лотов No 27569014-ОК1, No 27569126-ОК1, No 27569162-ОК1 указано, что задвижка должна поставляться со штурвалом. Но это задвижки под электропривод, поэтому штурвал там не нужен.	2019-09-13 10:49:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Задвижки с электроприводом должны поставляться без штурвала, штурвал должен быть на самом электроприводе.
5	031140003124	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	27568992-ОК1 27568943-ОК1 27568936-ОК1	2019-09-11 09:58:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В указанных лотах электропривод не требуется.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Абдрасилов Кайрат Айтаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3308792

№ конкурса 3624937-1
Название конкурса Задвижки в комплекте с фланцами и метизами с электроприводом
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-09-06 16:05:23 по 2019-09-13 16:05:23
Наименование организатора ГКП "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	031140003124	Запрос о разъяснении КД	1. Наименование рабочей среды? 2. Температура рабочей среды (мин / макс)? 3. Температура окружающей среды (мин / макс)? 4. ГОСТ фланцевых соединений? 5. Категория климатического исполнения?	2019-09-10 12:37:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Вода 2. +1..+80 градусов Цельсия 3. -20..+60 градусов Цельсия 4. ГОСТ 12820-80, DIN EN 1092-1 5. Категория климатического исполнения У4
2	100240016390	Запрос о разъяснении КД	Прошу указать ваши требования по нижеследующим параметрам (характеристики) по каждому насосу? № Наименование параметра (характеристики)	2019-09-12 16:39:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном конкурсе насосы не требуются!

			Размерность Требования заказчика 1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 1.1 Подача м3/ч ? 1.2 Напор м ? 1.3 Давление на входе / выходе (не более) кгс/см2 ? 1.4 Кавитационный запас (не более) м ? 1.5 Для полупогружных (погружных) насосов: 1.5.1 Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка) м ? 2 ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА 2.1 Наименование перекачиваемой среды 2.2 Содержание твердых частиц: 2.2.1 Объемная концентрация % ? 2.2.2 Размеры частиц (абрази вных/неабразивных) мм ? 2.3 Рабочая температура ,tp 0С ? 2.4 Вязкость (кинематическая) при tp сСт (мм2/с) ? 2.5 Плотность при tp кг/м3 ? 3 МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ какой из них? - СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие - оловянистая			

			бронза - СЧ20 - резина ИРП 1225, ИРП 1314 4 УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА 4.1 Сальниковое одинарное/двойное (С/СД) ? 4.2 Торцовое одинарное/двойное (5/55) ? 5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) ? 5.1 Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 5.2 Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ 5.3 Необходимость подвода охлаждающей/обогрева ющей среды да/нет 6 ПРИВОД ? 6.1 Напряжение, количество фаз 6.2 Частота сети Прошу вас ответить на каждый пункт!			
3	170940014203	Замечание к КД	Прошу поменять гарантийный срок на 12 месяцев, так как запрашиваемый Вами срок гарантии (120 месяцев) противоречит Закону о Государственных закупках.	2019-09-11 11:27:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приложение 2 (техническая спецификация) конкурсной документации гарантия на задвижки от завода изготовителя не менее 10-ти лет (120 месяцев). Гарантия на электропривод и блок управления от завода изготовителя не менее 2-х лет (24 месяцев)!
4	170840023249	Замечание к КД	В техспецификации лотов No 27569014-ОК1, No	2019-09-13 10:49:28	Представить разъяснение положений конкурсной	Задвижки с электроприводом должны поставляться без штурвала, штурвал должен быть на самом электроприводе.

			27569126-ОК1, No 27569162-ОК1 указано, что задвижка должна поставляться со штурвалом. Но это задвижки под электропривод, поэтому штурвал там не нужен.		документации	
5	031140003124	Запрос о разъяснении КД	27568992-ОК1 27568943-ОК1 27568936-ОК1	2019-09-11 09:58:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В указанных лотах электропривод не требуется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Абдрасилов Кайрат Айтаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»