Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3349388

Конкурстың № 3662814-1
Конкурстың атауы Қайта жаңартуды өткузі үшін трансформаторларды сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-09-26 12:05:41 дейін 2019-10-03 12:05:41
Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	940140001056	КҚ жобасына ескерту	Настоящим, просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию в части: 1) РПН типа MR заменить на РПН типа Huaming. Данная модель не уступает по техническим параметрам и является аналогом переключателя типа MR, и имеют идентичные	2019-09-28 12:39:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ответ на вопрос Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод": Здравствуйте, будут внесены изменения в конкурсную документацию.

			характеристики: Количество фаз - 3; Максимальный расчетный ток, А – 500; Допустимый кратковременный ток, кА – 8; Длительность к.з., с – 3; Ударный ток к.з., кА – 10; Макс.напряжение ступени, В – 3300; Коммутационная мощность, кВА – 1400; Поскольку указанный РПН имеется на складе завода, то трансформатор будет поставлен в срок согласно условиям технической спецификации. Срок поставки РПН типа MR составляет 5-6 месяцев. 2) Заменить марку трансформаторного масла NITRO 11 GX на марку ВГ-80, производство Россия. Трансформаторное масло типа NITRO 11 GX, производство Швейцария, на рынке в ограниченном количестве, что приведет к увеличению сроков поставки, а при эксплуатации вызовет затруднения для Заказчика при доливки				

			масла. Также масло марки ВГ-80 используется на подстанциях Астана-РЭК. Трансформаторы с вышеуказанными характеристиками установлены на таких стратегических объектах, как ПС «ЖанаЖол», ПС «Туран» в г.Нур-Султан и функционируют в бесперебойном режиме. Вместе с тем, данные параметры не повлияют на изменения цен.			
2	940140001056	КҚ жобасына ескерту	Дополнительно, в части замены трансформаторного масла сообщаем следующее. У трансформаторного масла марки ВГ-80, производство Россия имеются аналогичные следующие характеристики: плотность кг/дм3, при 20 С - 0,895, кинематическая вязкость, мм2 при температуре 50 градусов С - 9, минус 30 градусов С- 1200, кислотное число, мг КОН/г, не более -0,01, температура вспышки не ниже 135 С, застывания не выше	2019-10-02 15:03:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ответ на вопрос Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод": Здравствуйте, будут внесены изменения в конкурсную документацию.

			-45С. Стабильность, показатели после окисления, не более осадок % -0,015, летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г-0,04, кислотное число, мг КОН/г-0,1, стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч, не менее - 120, тангенс угла диэлектрических потерь при 90С, %, не более - 0,. Цвет ед. ЦНТ, не более - 1, коррозия на медной пластинке - выдерживает. Таким образом, изменение всех вышеуказанных характеристик приведет к экономии бюджета, уменьшению ценового предложения.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Председатель Правления Балкишев Серик Турганбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3349388

№ конкурса 3662814-1
Название конкурса Закуп трансформаторов для выполнения реконструкции
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-09-26 12:05:41 по 2019-10-03 12:05:41
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	940140001056	Замечание к КД	Настоящим, просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию в части: 1) РПН типа MR заменить на РПН типа Huaming. Данная модель не уступает по техническим параметрам и является аналогом переключателя типа MR, и имеют идентичные характеристики: Количество фаз - 3; Максимальный расчетный ток, А – 500;	2019-09-28 12:39:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ответ на вопрос Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод": Здравствуйте, будут внесены изменения в конкурсную документацию.

			? Допустимый кратковременный ток, кА – 8; ? Длительность к.з., с – 3; ? Ударный ток к.з., кА – 10; ? Макс.напряжение ступени, В – 3300; ? Коммутационная мощность, кВА – 1400; Поскольку указанный РПН имеется на складе завода, то трансформатор будет поставлен в срок согласно условиям технической спецификации. Срок поставки РПН типа MR составляет 5-6 месяцев. 2) Заменить марку трансформаторного масла NITRO 11 GX на марку ВГ-80, производство Россия. Трансформаторное масло типа NITRO 11 GX, производство Швейцария, на рынке в ограниченном количестве, что приведет к увеличению сроков поставки, а при эксплуатации вызовет затруднения для Заказчика при доливки масла. Также масло марки ВГ-80 используется на подстанциях Астана-				

			РЭК. Трансформаторы с вышеуказанными характеристиками установлены на таких стратегических объектах, как ПС «ЖанаЖол», ПС «Туран» в г.Нур-Султан и функционируют в бесперебойном режиме. Вместе с тем, данные параметры не повлияют на изменения цен.			
2	940140001056	Замечание к КД	Дополнительно, в части замены трансформаторного масла сообщаем следующее. У трансформаторного масла марки ВГ-80, производство Россия имеются аналогичные следующие характеристики: плотность кг/дм3, при 20 С - 0,895, кинематическая вязкость, мм2 при температуре 50 градусов С - 9, минус 30 градусов С- 1200, кислотное число, мг КОН/г, не более -0,01, температура вспышки не ниже 135 С, застывания не выше -45С. Стабильность, показатели после окисления, не более осадок % -0,015,	2019-10-02 15:03:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ответ на вопрос Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод": Здравствуйте, будут внесены изменения в конкурсную документацию.

			летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г-0,04, кислотное число, мг КОН/г-0,1, стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч, не менее - 120, тангенс угла диэлектрических потерь при 90С, %, не более - 0,. Цвет ед. ЦНТ, не более - 1, коррозия на медной пластинке - выдерживает. Таким образом, изменение всех вышеуказанных характеристик приведет к экономии бюджета, уменьшению ценового предложения.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Балкишев Серик Турганбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»