Акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию
«Реконструкция воздушной линии 35кВ «40лет КССР - Мартыново»

г. Уральск «_25_» августа 2016 г.

Настоящим актом принимается в эксплуатацию следующий энергообъект:
«Реконструкция воздушной линии 35кВ «40лет КССР - Мартыново»

Идентификационные характеристики: _____
(серийный номер)

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14 693 401,8 *тенге* в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 4 225 940 тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря____-____тыс.тенге.

Основные технические характеристики, позволяющие идентифицировать энергообъект:
Подвеска провода АС-70/11мм2 (5,28 тонн)
Установка промежуточных опор ПБ35-1В -39 шт
Установка анкерных опор УБ35-1В — 1 шт
Протяженность – 6,4 км

Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:
начало работ – апрель 2016 г. окончание работ – август 2016 г.

Энергообъект принят в эксплуатацию приемочной комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Первый заместитель директора-
главный инженер АО «Зап.Каз.РЭК» Джумагалиев М.Г.

Секретарь комиссии: Мергалиева А.У.

Члены комиссии:
Заместитель главного инженера
АО «Зап.Каз.РЭК» Джумагалиев С.З.

Начальник ПТС АО «Зап.Каз.РЭК» Харин Т.М.

Начальник СВЛ АО «Зап.Каз.РЭК» Дошанов А.Н.

Начальник Таскалинского РЭС Машанов К.Р.

Подрядчик
Директор филиала АО «ЭЛМО» в г.Уральск Сарсенбаев Б.У.