Акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию
«Реконструкция воздушной линии 35кВ «Паника — 40лет КССР»

г.Уральск «12» июля 2016г

Настоящим актом принимается в эксплуатацию следующий энергообъект:
«Реконструкция воздушной линии 35кВ «Паника — 40лет КССР»

Идентификационные характеристики: _____
(серийный номер)

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 268 186 *тенге* в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 5 093 578 тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря____-____тыс.тенге.

Основные технические характеристики, позволяющие идентифицировать энергообъект:
Подвеска провода АС-70/11мм2 (5,4 тонн)
Монтаж зажимов соединительных овальных СОАС-70-3- 6шт
Протяженность – 6,2км

Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:
начало работ – апрель 2016г окончание работ- июнь 2016г.

Энергообъект принят в эксплуатацию приемочной комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Первый заместитель директора-
главный инженер сетей
АО «Зап.Каз.РЭК» Джумагалиев М.Г.

Секретарь комиссии: Ильин А.Н.

Члены комиссии:
Заместитель главного инженера по
эксплуатации распределительных сетей
АО «Зап.Каз.РЭК» Джумагалиев С.З.

Начальник ПТС АО «Зап.Каз.РЭК» Харин Т.М.

Начальник СВЛ АО «Зап.Каз.РЭК» Дощанов А.Н.

Начальник Таскалинского РЭС Машанов К.Р.

Подрядчик
Директор по производству АО «ЭЛМО» в г.Уральск Дорошенко В.Т.

Мастер участка
филиала АО «ЭЛМО» в г.Уральск Кругляк В.А