	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6» ноября 2018 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», город Экибастуз, улица Энергетиктер, 62, руководитель Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « » 2018 г., ТОО «Строительная компания «Кен Асар», директор Акдаулетов Талгат Кайруллович, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кутузова, 216.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » 2018 г., ТОО «EG Compani-ПВ», Нуртазин Жанат Абенович №KZ26VJE00025725 от 03.05.2017г., Дюсекенов Ерганат Жумашевич №KZ15VJE00025729 от 03.05.2017 г., Карыбаев Толеукан Жукашевич №KZ65VJE00023568 от 03.03.2017г., Карасартов Омиржан Рахимбекович №KZ07VJE00029171 от 28.07.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » октября 2018 г., ТОО «ИнСтройЭкс-ПВ», Сулейменов Ермурат Каримович, Лицензия KZ66VJE00014432 от 14.12.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водовода от канала им.К.Сатпаева на станцию Бозшаколь филиала АО «НК «КТЖ» - «Укрупненная Екибастузская дистанция пути»»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, город Экибастуз, Торт Кудуский с.о., с. Бозшаколь

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано ГУ «Аппарат акима города Экибастуза Павлодарской области» от 31.12.2015 года №1585/12

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», №KZ30REA00089181 от 06.04.2018 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Теміржолсу-Актөбе», заключение №16-0062/17 от 30.03.2017 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ №64 от 31.03.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: -7;

по норме или по проекту организации строительства -7;

фактически -6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водозаборная насосная станция (подземная часть) с насосом марки ЭЦВ 8-25-100	шт	2		2	
Протяженность водопровода из полиэтиленовых труб	км	11,292		11,466	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 150 480,686 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 107 895,65 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 143 885,731тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 129 344,426 тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водовода от канала им№К№Сатпаева на станцию Бозшаколь филиала АО «НК «КТЖ» - «Укрупненная Екибастузская дистанция пути»»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Садыков Асланбек Балтабекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Нуртазин Жанат Абенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Сулейменов Ермурат Каримович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) _____ Акдаулетов Талгат Кайруллович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта Строительство водовода от канала имени К.Сатпаева на станцию Бозшаколь АО «НК «КТЖ» - «Укрупненная Экибастузская дистанция пути» (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 10кВ	км	5,3
2	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	0,05
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,03
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,03
5	Площадь опор	м 2	19,52
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	121
	5) тросовые подвесы (траверсы)	шт	121
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые АС-70	км	16,1
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	

			3
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	3
	3) светильники с люминесцетными лампами (светодиодные)	шт	3
10	Кабели:		
	1) марки ВВГ2х1,5,ВВГ3х1,5 ВВГ 3х2,5	км	0,16
	2) марки АВБ6Шв 4х25	км	0,03
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	4
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Электрооборудование		
	1) КТПН 63кВА	шт	1
	2) Трансформатор ТМГ 63/6(10)04кВ	шт	1
	3)Дизель-генератор Р 65-5кВт с АВР	шт	1

Заказчик _____ Садыков Асланбек Балтабекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор _____ Сулейменов Ермурат Каримович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта Строительство водовода от канала имени К Сатпаева на станцию Бозшаколь АО «НК «КТЖ» - «Укрупненная Экибастузская дистанция пути»
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	11466	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)из полиэтиленовых труб	м	11466	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	16	
4	Задвижка d-150	шт	2	
	“ d- 100	шт	7	
	“ d- 50	шт	6	
5	Счетчик учета воды «Карат»	шт	1	
6	Рыбозащитное устройство	шт	1	

7	Насос ЭЦВ 8-25-100	шт	2	
8	Кожух из стали	м	17364	

Заказчик _____ Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Сулейменов Ермурат Каримович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан