АКТ

Толебийский район
г.Ленгер ОСШ № 2 имени Ш.Уалиханов от 10.05.2014г.

О проведении работ по опрессовке системы отопления здания ОСШ № 2 имени Ш.Уалиханов

При подготовке к опресовке выполнены следующие работы:

1.Осмотр всех лежаков, стояков, сварочных стыков, дефектов не обнаружено

2.Промывка до полного осветления воды

3.Опресовка насосом

Система отопления опрессована на давления 3 атм.

Плотность системы сохранила течение 20-25 минут

Дефектов не обнаружено.

Акт является основанием для готовности школы 2014-2015 отопительному сезону.

1. Аким горада Ленгер О.Абдукаимов

2. Начальник отдела образования Толебийского района С.Ахтаев

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района главный специалист К.Онгаров

4.Методист отдела образования Толебийского района А.Тастанов

5.Директор осш № 2 Ж.Маймакова

6. Председатель ПК «Алга» М.Мауленов

7. Зам. директор по хоз. части Ж.Жалбиев