ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области

Султанбеков Н.Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№05-0064/15 от 27 февраля 2015 г.

по рабочему проекту
«Строительство пандуса ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова», 3 участок в пос. Доссор Макатского района»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Атыраустройпроект»

г.Атырау

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН

"Мемсараптама" РМК-нің Атырау облысы бойынша филиалының директоры

Сұлтанбеков Н.Б.

«Мақат ауданы Доссор поселкесі 3 учаскесіндегі «С.Шәріпов атындағы Доссор мектеп-интернаты» ММ пандустың құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 27 ақпандағы №05-0064/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«С.Шәріпов атындағы Доссор мектеп-интернаты» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Атырауқұрылысжоба» ЖШС

Атырау қаласы

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство пандуса ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова», 3 участок в пос. Доссор Макатского района», выполненный в 2014 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №05-0053/15 от 20.02.2015 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области и ТОО «Атыраустройпроект».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Атыраустройпроект», государственная лицензия на проектную деятельность, I категория, ГСЛ №12016817 от 09.10.2012 г., приложение к лицензии, выданное Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 09.10.2012г.

ГИП – Горбунова Г.И., приказ о назначении от 11.05.2014 г. №89/1-п.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком – директором ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова» от 11.05.2014 г.;
- договор на разработку ПСД от 11.05.2014 г., №67 между ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова» и ТОО «Атыраустройпроект»;
- решение акима поселка Макат Макатского района Атырауской области от 29.10.2010 года №171 о передаче право на постоянное пользование земельным участком;
- акт на право постоянного землепользования (кадастровый номер 04-064-003-640), выданное Макатским районным кадастровым центром ДГП «АтырауНПЦзем» от 05.11.2010 г. №9859;
- технический паспорт на регистрируемый объект недвижимости от 14.09.2011г., выданный Макатским филиалом РГКП «Центр по недвижимости Атырауской области» Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК;
- архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 03.11.2014 г. №300, утвержденное руководителем отдела архитектуры и градостроительства Макатского района;
- письмо ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова» в пос. Доссор Макатского района Атырауской области от 03.02.2015 года №01-01/37, о том, что строительство объекта запланировано на август месяц 2015 года;

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.09.2014 г. №95 на рабочий проект «Строительство пандуса ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова», 3 участок в пос. Доссор Макатского района»;
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.08.2014 г. №73 на земельный участок под Строительство пандуса ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова», 3 участок в пос. Доссор Макатского района;
- заключение дозиметрического контроля от 06.08.2014 г. №90 земельного участка под строительство пандуса ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова», 3 участок в пос. Доссор Макатского района;
- эскизный проект на строительство пандуса ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова», 3 участок в пос. Доссор Макатского района, согласованный с главным архитектором района от 11.02.2015г. и директором школы-интерната имени С.Шарипова от 10.02.2015г.

МЕМЕАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

5.3 Перечень документации представленной на экспертизу

- письмо ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова» от 03.02.2015 года №01-01/37 на проведение экспертизы рабочего проекта.

Книга 1. Пояснительная записка.
Книга 2. Архитектурно-строительные решения.
Книга 3. Сметная документация.
Книга 4. Паспорт проекта.
Книга 5. Проект организации строительства.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Для обеспечения доступности объектов в основных сферах жизнедеятельности инвалидов рабочим проектом предусмотрено строительство пандуса здания ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова» 3 участок в пос. Доссор Макатского района Атырауской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Здание ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова» находится по адресу: Атырауская область, Макатский район, пос.Доссор, 3 участок, дом №3.

Назначения существующего здания – общеобразовательное учреждение.
Год постройки здания – 1974 г.
Количество этажей – 3.
Общая площадь здания – 579,2 м^2.
Строительный объем здания – 11442,0 м^3.
Площадь застройки – 1040,2 м^2.
Конструктивные элементы существующего здания:
Фундаменты – из блоков ФБС.
Стены и перегородки - ракушеблок и силикатный кирпич.
Перекрытия - сборные ж/б плиты, пустотные.
Кровля – из а/ц листов.
Полы - дощатые, керамическая плитка.

Природно-климатические условия района строительства:

Район строительства относится к IV-Г строительно-климатическому подрайону и характеризуется следующими основными показателями:

- температура воздуха для расчета наружных ограждающих конструкций - минус 26^{0}С;
- нормативная снеговая нагрузка на 1м2 горизонтальной поверхности - 50 кгс/м2;
- нормативная ветровая нагрузка - 38 кгс/м2;
- расчетная скорость ветра - 8,0 м/сек;
- нормативная глубина промерзания грунта - 1,24 м;
- годовое количество осадков - 190 мм.

Климат района резко континентальный с жарким летом и холодной зимой. Абсолютный максимум температуры 45^{0}С, минимум – минус 38^{0}С.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

В соответствии с требованиями МСН 3.02-05-2003 для удобного доступа маломобильных групп населения в здание существующей школы предусматривается оборудование пандусом входной группы.

Пандус – односторонний, с двумя горизонтальными поворотными площадками, с уклоном 8%. Ширина пандуса - полосы движения коммуникационного прохода в чистоте 1,2-1,5 м. Материал – бетон класса по прочности на сжатие В15, марки по водонепроницаемости W6. По обеим сторонам пандуса устраиваются поручни - округленные и глад-

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

кие, на высоте 0,7 и 0,9 м. от поверхности пандуса. По продольным краям марша пандуса предусмотрен бортик высотой 0,05 м. для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Бетонная плита пандуса толщиной 150 мм армирована сеткой с арматурой Ø5Вр1, 100х100 мм ГОСТ 5781-82*. Покрытие пандуса – сплиттерные плитки с нескользящей поверхностью. Перила и стойки – из нержавеющих труб Ø40 ГОСТ 9940-81. Крепление стоек к бетонной плите – анкерными болтами HILTI через металлическую пластину δ=6 мм.

Подпорные стенки пандуса толщиной 200 мм – бетонные, из бетона класса по прочности на сжатие В20. Боковые поверхности стенок облицовываются рваным камнем.

Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004.

В основании подпорных стенок пандуса предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100 мм, пролитая горячим битумом, по уплотненному грунту.

Боковые поверхности стенок пандуса, соприкасающиеся с грунтом, покрываются двумя слоями горячего битума по огрунтованной холодной грунтовкой поверхности.

Основные показатели:

- площадь застройки пандуса - 25,44 м².

6.3 Организация строительства

Проект организации строительства разработан в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», а также других нормативных документов, определяющих состав разрабатываемых материалов для организации строительного производства.

В составе ПОС определены потребности строительства в основных машинах и механизмах, материалах и конструкциях, разработаны календарный график строительства и мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Нормативная продолжительность строительства определена по СНиП РК 1.04.03-2008 Часть II «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», «Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений».

Продолжительность строительства 1,0 месяц, в том числе подготовительный период 0,3 месяца.

6.4 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02.03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.3.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-18;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

МЕМСАРАНТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;

- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений, выпуск 2;

- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года №148-V, установленного на 2015 год в размере 2,557419.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующей периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными требованиями.

В соответствии с РДС 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности», разработчиком проекта данный объект отнесен к III (пониженному) уровню ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Общая компоновка здания соответствуют функциональному назначению.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.

В рабочем проекте согласно имеющимся возможностям применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п.7.2 соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости и долговечности строительных конструкций, достоверности определения сметной стоимости строительства.

Качество проектной документации удовлетворительное.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области в рабочий проект «Строительство пандуса ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова», 3 участок в пос. Доссор Макатского района» внесены следующие изменения и дополнения:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

1. Уклон пандуса предусмотрен 8% вместо 10% согласно требований МСН 3.02-05-2003. Откорректированы объемы материалов в спецификации.
2. Предусмотрены бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей для предотвращения соскальзывания трости или ноги (МСН 3.02-05-2003).
3. В локальных сметах учтены изменения и дополнения последней редакции 5.3.1 программного комплекса АВС от 29.01.2015 года.
4. В сметном расчете стоимости строительства переход к текущей стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения МРП на 2015 год вместо 2014 года.
5. В сводном сметном расчете стоимости строительства откорректированы затраты ПИР в соответствии с РДС РК 8.02-03-2002 раздел 39.
6. На основании «Расценок по определению стоимости проведения государственной экспертизы документации на строительство в Республике Казахстан» утвержденных приказом №26 от 26.04.2006 г. РГП «Госэкспертиза» в сводный сметный расчет включена стоимость экспертизы.

Таблица №1

Экономические показатели по рабочему проекту:

№ п/п	Наименование показателей	Един.изм.	Показатели		Изменения -снижение) +увеличение
			заявленные на экспертизу	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая стоимость строительства в базовых ценах 2001 года в том числе: - СМР - прочие затраты	млн.тенге	0,817 0,806 0,011	0,845 0,834 0,011	+0,028 +0,028 -
2	Общая стоимость строительства в текущих ценах 2015 года в том числе: - СМР - прочие затраты	млн.тенге	2,231 1,926 0,305	2,623 2,133 0,490	+0,392 +0,207 +0,185
3	Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0	-

8. ВЫВОД:

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство пандуса ГУ «Доссорская школа-интернат имени С.Шарипова», 3 участок в пос. Доссор Макатского района» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года - 0,845 млн.тенге;
в том числе:

МЕМСАРАЛТАМА ● ГОСЭКСПЕРТИЗА

СМР	- 0,834 млн.тенге;
Прочие затраты	- 0,011 млн.тенге.
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 года	- 2,623 млн.тенге;
в том числе:	
СМР	- 2,133 млн.тенге;
Прочие затраты	- 0,490 млн.тенге.
Продолжительность строительства	- 1,0 мес.

Настоящее экспертное заключение выполнено на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Атыраустройпроект» в соответствии с условиями договора от 20.02.2015 г. №05-0053/15.

При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8. ТҰЖЫРЫМ:

«Мақат ауданы Доссор поселкесі 3 учаскесіндегі «С.Шәріпов атындағы Доссор мектеп-интернаты» ММ пандустың құрылысы» жұмыс жобасы сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	- 0,845 млн.теңге;
оның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	- 0,834 млн.теңге;
басқа шығындар	- 0,011 млн.теңге.
2015 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	- 2,623 млн.теңге;
оның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	- 2,133 млн.теңге;
басқа шығындар	- 0,490 млн.теңге.
Құрылыстың ұзақтығы	- 1,0 ай.

Осы сараптама қорытындысы, жобалау үшін тапсырысшы бекіткен, растығын 20.02.2015 жылғы №05-0053/15 шарттың шарттарына сәйкес «Атырауқұрылысжоба» ЖШС кепілдендірген материалдарды ескеріп орындалды.

Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігіне тексерілуге тиісті.

Директордың орынбасары **Қапақов Р.А.**

Өндірістік бөлімінің бастығы **Құлшиев М.О.**

Сарапшылар тобының жетекшісі **Мұстажапова З.Ғ.**

Сарапшы **Курмашева Г.М.**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА