Приложение 3
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 27 » декабря 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой»
РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Дзюбенко Е.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция канализационного коллектора в районе 5-го лога по ул. Набережной в г. Петропавловске СКО»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылжар су», Генеральный директор Султанов Ж.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Аллюр» директор Яковенко Ю.Г., ГСЛ №001816 от 15.11.2000г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Севгражданпроект», заказ №7978

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Қызылжар су», приказ № 63-А от 11.08.2017 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели, Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- замена участка коллектора в районе 5-го Лога, проложенного надземно по опорам. Коллектор прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 ф1000 «Техническая» ГОСТ 18599-2001. Полиэтиленовая труба заключена в стальной футляр ф1420 мм по ГОСТ 10704- 91, что обеспечивает безопасность при эксплуатации коллектора.
- устройство подъездной грунтовой дороги для производства строительно-монтажных работ и эксплуатации коллектора.
- замена существующих колодцев. На сети устанавливаются круглые колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 902-09-22.84.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование показателей	Един. измер.	Количество	
			проект	фактически
1	2	3	4	5
	Канализационный коллектор			
1	Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 ф1000х59,3 «питьевая»	м	118,8	112,6
2	Трубопровод из стальных электросварных труб ф1420х11,0 (футляр)	м	104,6	104,6
3	Труба железобетонная Т100.50	м	30	30
4	Трубопровод из стальных электросварных труб ф325х6,0 (оформление перепада)	м	3,5	3,5
5	Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 ф500х29,7 «питьевая»	м	-	3,6
6	Колодцы из сборных железобетонных элементов Д-2000 мм по т.п.р. 902-09-11.84 ал.II	шт.	3	3
7	Сметная стоимость в текущих ценах	тенге	77446890	66842284,32
	в том числе СМР	тенге	64172700	59680611

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2017 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:2,5 месяца;
фактически, месяц: 2,1 месяца;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылжар су», Генеральный директор Султанов Ж.Х.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

10.Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция канализационного коллектора в районе 5-го лога по ул. Набережной в г. Петропавловске СКО»
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) «Реконструкция канализационного коллектора в районе 5-го лога по ул. Набережной в г. Петропавловске СКО»

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

Дзюбенко Е.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

2017г. М.П.

Петропавловск-спецкоммунстрой