Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» декабря 2017г.

Заказчик *ТОО «Кызылжар су» инд.150007, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр.Кировский,2.*

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 28 ноября 2017г, от ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» в лице директора Дзюбенко Е.Б., по адресу СКО г. Петропавловск ул. 4-ый проезд Кирпичная,5*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 28 ноября 2017 г , ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», эксперт Ташев О.Х. аттестаты KZ10VJE00030766 от 25.09.2017г., KZ01VJE00031607 от 20.10.2017г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 28 ноября 2017 г ,ТОО «Севгражданпроект»,договор №803/08 от 21.08.2017г,эксперт Макашев А.М.аттестат № 0201 от 23 декабря 2016 г.*

дата заключения, наимен. организ., ф.и.о.(при наличии) экспертов авторск.надзора, № и дата получен.аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Пересечение железнодорожных путей двумя нитками водовода на станции Петропавловск СКО*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *под железнодорожными путями на 2619 км + 128м и на 2619 км + 131м станции Петропавловск Южно-Уральской железной дороги*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«22» июля 2016 г. № 5265/юур, согласование с управлением Южно-Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД»*;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий К*ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования СКО» №339 от 21.09.2017 г.;*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Севгражданпроект», заказ № 7948-а 2017 г.;*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ТОО «Кызылжар су» № 57 от 20 июля 2017 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2017 г*;

месяц, год

окончание работ *ноябрь 2017 г*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1 месяц*;
фактически, месяц: *2 месяца;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
- общая протяженность водопровода 179 п.м.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Система водоснабжения низкого давления – из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 225х13,4мм ПЭ100 SDR26 110х4,2мм ПЭ100 SDR26 50х2,5мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 – из стальных электросварных д-219х4 ГОСТ10704-91. На водопроводе в колодцах устанавливается запорно-регулирующая арматура. При пересечении с железной дорогой, рабочая труба прокладывается в полиэтиленовом футляре ПЭ100 SDR17 500х29,7мм «техническая»;*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего *29202,08* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *24474,99* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *22926,97568* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *20323,054* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Пересечение железнодорожных путей двумя нитками водовода на станции г.Петропавловск СКО принять в эксплуатацию.

Заказчик: Султанов Ж.Х. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Ташев О.Х. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Колкова Т.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Макашев А.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Дзюбенко Е.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	219м	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из полиэтиленовых труб	м	225*13,4 – 179м 110*4,2 – 13м 160*6,2 - 12м 50*2,0 - 15м	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из полиэтиленовых труб	м	-	
3	Камера Колодец	шт	2500*3500 – 2шт Д1500 – 3шт	
4	Задвижка d- 200	шт	8	
	" d- 100	шт	7	
	" d- 50	шт	1	
5	Вентили d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
6	Кран d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	-	
8	Водопроводный ввод	шт	1	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Макашев А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ

Тігілген және саналған
Прошито и пронумеровано
3 (үш), (три)
Бет (бетте) Листа (листов)