Утверждаю
Первый заместитель генерального директора
РГП "Госэкспертиза"
Туралиев Е.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0515/16 от 16.11.2016 г.
(положительное)

по типовому проекту Республики Казахстан
ТП РК 500 ММ НП (IVА, IVГ)-2.3-2016 «Надземная автостоянка открытого типа на 500 машиномест (паркинг) для IVА, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями»

ЗАКАЗЧИК:
РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан»,
г. Астана

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)»,
г. Астана

г. Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по типовому проекту Республики Казахстан **ТП РК 500 ММ НП (IVА, IVГ)-2.3-2016 «Надземная автостоянка открытого типа на 500 машиномест (паркинг) для IVА, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями»** выдано РГП «Госэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения РГП «Госэкспертиза».

73. Из объемов работ по гидравлическому испытанию трубопроводов исключены объемы работ полиэтиленовых труб, как учтенных в составе работ по прокладке полиэтиленовых труб.

74. Исключены объемы работ по установке фасонных частей к трубопроводу, как учтенные в расценке по прокладке труб.

75. Откорректированы объемы работ согласно проектным решениям и изменениям в них по замечаниям РГП «Госэкспертиза».

Основные технико-экономические показатели

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Изменения -снижение +увеличение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Вместимость автостоянки	м/м	500	500	-
2	Общая площадь земельного участка	га	0,8	0,8	-
3	Площадь застройки автостоянки	м²	3 160,80	3 160,80	-
4	Этажность здания автостоянки	этаж	7	7	-
5	Общая площадь здания	м²	19 103,10	19 103,10	-
6	Строительный объем автостоянки, всего в том числе ниже отметки 0,000	м³	63 786,90 1 715,50	63 786,90 1 715,50	- -
	Атырауская область IVГ, город Атырау (минус 25°С)				
7	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г. по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего Из них: Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г. по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика	млн. тенге	750,90 715,87 612,51 26,66 76,70 35,03	1 106,11 1 084,28 940,80 27,31 116,17 21,83	+ 355,21 + 368,41 + 328,29 + 0,65 + 39,47 - 13,20
	Кызылординская область IVГ, г. Кызылорда (минус 25°С)				
8	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г. по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего Из них: Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г. по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика	млн. тенге	750,90 715,87 612,51 26,66 76,70 35,03	941,83 920,00 794,12 27,31 98,57 21,83	+ 190,93 + 204,13 - 181,61 + 0,65 + 21,87 - 13,20
	Мангистауская область IVГ, г. Актау (минус 25°С)				

9	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г. по сметному расчету и стоимость оборудования поставки заказчика, всего Из них: Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г. по сметному расчету, всего в том числе: СМР оборудование прочие Стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря поставки заказчика	млн. тенге	750,90 715,87 612,51 26,66 76,70 35,03	963,46 941,63 813,43 27,31 100,89 21,83	+ 212,56 + 225,76 + 200,92 + 0,65 + 24,19 - 13,20
15	Нормативная продолжительность строительства	мес.	14	14	-

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений, типовой проект Республики Казахстан ТП РК 500 ММ НП (IVA, IVГ)-2.3-2016 «Надземная автостоянка открытого типа на 500 машиномест (паркинг) для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

вместимость автостоянки - 500 машиномест;
общая площадь земельного участка - 0,8 га;
площадь застройки автостоянки - 3 160,80 м²;
этажность здания автостоянки - 7 этажей;
общая площадь здания - 19 103,10 м²;
строительный объем автостоянки, всего - 63 786,90 м³;
в том числе ниже отметки 0,000 - 1 715,50 м³.

Атырауская область IVГ, город Атырау (минус 25°С)

общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г.
по сметному расчету и стоимость
оборудования поставки заказчика, всего - 1 106,11 млн. тенге;
из них:
общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г.
по сметному расчету, всего - 1 084,28 млн. тенге,
в том числе: СМР - 940,80 млн. тенге,
оборудование - 27,31 млн. тенге,
прочие - 116,17 млн. тенге;
стоимость технологического оборудования,
мебели, инвентаря поставки заказчика - 21,83 млн. тенге.

Кызылординская область IVГ, г. Кызылорда (минус 25°С)

общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г.
по сметному расчету и стоимость
оборудования поставки заказчика, всего - 941,83 млн. тенге;

из них:
общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г.
по сметному расчету, всего - 920,00 млн. тенге,
в том числе: СМР - 794,12 млн. тенге,
оборудование - 27,31 млн. тенге,
прочие - 98,57 млн. тенге;
стоимость технологического оборудования,
мебели, инвентаря поставки заказчика - 21,83 млн. тенге.

Мангистауская область IVГ, г. Актау (минус 25°С)
общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г.
по сметному расчету и стоимость
оборудования поставки заказчика, всего - 968,46 млн. тенге;
из них:
общая сметная стоимость строительства
в текущем уровне цен 4 квартала 2016 г.
по сметному расчету, всего - 941,63 млн. тенге,
в том числе: СМР - 813,43 млн. тенге,
оборудование - 27,31 млн. тенге,
прочие - 100,89 млн. тенге;
стоимость технологического оборудования,
мебели, инвентаря поставки заказчика - 21,83 млн. тенге;
нормативная продолжительность строительства - 14 месяцев.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)» в соответствии с условиями договора от 8 сентября 2016 года № 01-0398.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып ҚР ҮЖК 500 МҚ ЖҮ (IVА, IVГ)-2.3-2016 «Қалыпты геологиялық жағдайлары бар IVА, IVГ климаттық кіші аудандарға арналған 500 машина қоятын ашық типтегі жерүсті автотұрағы (паркинг)» Қазақстан Республикасының үлгілік жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

автотұрақ сыйымдылығы - 500 машина қоятын;
жер учаскесінің жалпы алаңы - 0,8 га;
автотұрақтың құрылыс салу алаңы - 3 160,80 м²;
автотұрақ ғимаратының қабаттылығы - 7 қабат;
ғимараттың жалпы алаңы - 19 103,10 м²;
автотұрақтың құрылыс көлемі, барлығы - 63 786,90 м³;
оның ішінде 0,000 белгісінен төмен - 1 715,50 м³.

Атырау облысы IVГ, Атырау қаласы IВ (минус 25°С)
тапсырыс беруші жеткізген жабдықтардың құны мен
сметалық есебі бойынша 2016 ж. 4 тоқсанындағы
ағымдағы бағалар деңгейіндегі