АКТ
приемки наружной системы хозяйственно –питьевого и противопожарного водопровода эксплуатацию

г. Алматы «18» февраля 2019 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

От Заказчика *Генеральный директор ТОО «НТЦ КБТУ» Шарипбаев Б.Д.*
Авторский надзор Станбаев М.К.
(указать должность, ФИО, организацию)

От Подрядчика *Генеральный директор ТОО «Строй Билдинг Алматы» Абдрахманов М.Б.*
Начальник ПТО ТОО «Строй Билдинг Алматы» Монисов В.В.
(указать должность, ФИО, организацию)

Произвели проверку и приемку системы хозяйственно–питьевого и противопожарного водопровода на эффект действия по адресу
Учебная мастерская КМА (Казахстанская Морская Академия) первой очереди строительства многофункционального комплекса института IPE& IT KBTU г. Алматы, мкрн Алатау, уч.1/1
(административного округа, квартал, улица, № дома и корпуса, назначение объекта)

и установили:

1. Система испытана гидравлическим давлением на 3 атм.
(номера актов, дата)

2. При испытании на эффект **наружной системы хозяйственно –питьевого и противопожарного водопровода** установлено, что холодная вода поступала нормально во все водоразборные точки.Дефектов и протечек не обнаружено.

На основании произведенного осмотра и испытаний, предъявленная к сдаче **системы хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода** считается **принятой к эксплуатации**.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

От Заказчика (подпись) *Шарипбаев Б.Д.*
(подпись) *Станбаев М.К.*

От Подрядчика (подпись) *Абдрахманов М.Б.*
(подпись) *Монисов В.В.*