АКТ

о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Газоснабжение жилых домов в п. Момынай Аккумского сельского округа Толебийского района ЮКО

(наименование и адрес объекта)

г. Шымкент «_____» октябрь 2011г.

Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии – представителя эксплутационной организации
главный инженер ЮКФ «КазтрансГаз» Байзаков С. У._____
(фамилия, имя, отчество, должность)
технадзор
_____Артыков М.К._____
членов комиссии представителей:

генерального подрядчика _____**ТОО «Жана Арна Курылыс»**_____
директор М.С Турысбеков
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____
эксплуатационной организации **главный инженер Толебийского ПУ ЮКФ «Казтрансгазаймак» Е.К Искаков**
(фамилия, имя, отчество, должность)
заинтересованных органов надзора и организаций _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком _____**ТОО «Жана Арна Курылыс»»**_____
(наименование организации)

_____
(ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством _____
_____ **наружный газопровод среднего давления в п. Момынай Аккумского сельского округа Толебийского района ЮКО** .
Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб составляет 11,905 км, в том числе: диаметром 89х4,0 составляет 2878 м, диаметром 76х4,0 составляет 1284 м, диаметром 57х3,0 составляет 7743 м.
По проекту установлена шкафные газорегуляторные пункты ГРПШ-6 с регулятором давления РДГБ-6 на каждый дом – 176 штук. Для учета расхода газа запроектированы бытовые газовые счетчики G-4 -176 штук, задвижки чугунные фланцевая ДУ80- 1 штук, ДУ50- 1 штук.
(наименование объекта, его краткая техническая характеристика)

_____
7. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Жана Арна Курылыс», выполнившим **Строительные-монтажные работы**

_____
(вид работ)

8. Проектная документация разработан **ТОО «Даулет»**

Заказ №3Г от 2010 года. г Шымкент на основании техусловия №ЮК-206 утвержденной №51-973 от 31 мая 2010 года

АО «КазТрансГаз Аймак»
(наименование организации, утвердившей проект)

9. Строительство осуществилось в сроки:
Начало работ **14.04.2011** окончание работ **14.10.2011 года**

10. Приемочной комиссии представлена следующая документация

Технические условия, проект, акт приемки в эксплуатацию, сертификат на трубы, протокол механических испытаний ,

(перечень документации в соответствии с п.3 «Правил приемки»

в эксплуатацию законченных строительством объектов систем

газоснабжений)

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно – монтажных работ проекту, установила качество монтажа, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

Опрессовка

Выдержена
(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

3. Строительно – монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СниП 3.05.02.18

4. Предъявленный к приемке
наружный газопровод среднего давления от вырезки до подвода дома (до ШРП) в п. Момынай Аккумского сельского округа Толебийского района ЮКО
считается принятым в эксплуатацию и переданным заказчику вместе с представленной исполнительной документацией.

Председатель комиссии **Байзаков С.У.** (подпись)

Представитель подрядчика **Турысбеков М.С** (подпись)

Представитель эксплуатационной организации **Искаков Е.К** (подпись)

Представитель заинтерисованных органов надзора и организаций **Артыков М.К.** (подпись)