Акт
приема выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли

15 июля 2008 г. **г. Астана**

Комиссия в составе представителей:
Заказчика: Заведующей ГККП Ясли – сад № 55 «Гульдер» Поляковой О.В.
Исполнителя: Директора ТОО «Астана - Алькор»» Решетько Я.А.
произвела приемку работ по антисептированию и противопожарной обработке деревянных конструкций кровли у подрядчика **ТОО «Астана - Алькор»**, выполненных в соответствии с договором на объекте: **ГККП Ясли – сад № 55 «Гульдер»**, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Манаса, 14/3.

Антисептирование и противопожарная обработка деревянных конструкций кровли (590 м^2) произведена огнезащитным составом: **Состав огнезащитный для обработки деревянных конструкций жилых домов и тканей «КСД».**

Работы выполнены в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан правилами и техническими условиями.

Осмотром и техническим испытанием обработанных поверхностей деревянных конструкций кровли установлено, что обработка выполнена качественно, при проверке огнем возгорания не наблюдается.

Заключение комиссии:

На основании вышеизложенного, выполненные работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли принимаются в эксплуатацию с 15 июля 2008 года.

Подписи членов комиссии:

Представители заказчика: _____ **Полякова О.В.**

Представитель подрядчика: "Астана-Алькор" _____ **Решетько Я.А.**

Представитель УПС: _____ **Калиев Д.С.**